

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за июнь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.05	00	8222	7651	239,899	3349	5707	
20.06	24	8343	7652	244,887	3895	5838	
ИТОГО		120	0	4,989	546	131	

ПУ № 303773

$Q_E =$		Гкал
$V_{подп.} =$		м³
$V_{х.в.} =$	0	м³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 6,589 (Гкал)

V_{подп.} = 131 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность) _____

(фамилия,

Цветаев С.В.

имя

АО «Омск РТС» (отчество)

СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 ИЮН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.



Организация

Номер договора

Телефон

Номер теплосчетчика

303773

Адрес Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК
"Солнечный город") - ТС

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика

17.09.2025

Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21.05.2026 по 20.06.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
21.05.26	0.223	5.51	-0.21	5.72	45.1	22.1	23.0	5.0	0.1	3.6	0.22	23.78	Е
22.05.26	0.240	5.60	0.00	5.60	48.0	20.1	27.9	5.0	0.1	3.6	0.28	23.72	Е
23.05.26	0.212	5.26	0.00	5.26	45.5	20.2	25.3	5.0	0.1	3.6	0.00	24.00	
24.05.26	0.286	6.74	0.00	6.74	47.6	20.2	27.5	5.0	0.1	3.6	0.00	24.00	
25.05.26	0.269	6.36	0.00	6.36	47.5	20.3	27.2	5.0	0.1	3.6	0.00	24.00	
26.05.26	0.274	6.45	0.00	6.45	47.7	20.6	27.2	5.0	0.1	3.6	0.00	24.00	
27.05.26	0.223	5.30	0.00	5.30	47.3	20.7	26.6	5.0	0.1	3.6	0.00	24.00	
28.05.26	0.233	5.58	0.00	5.58	47.0	20.9	26.1	5.0	0.1	3.6	0.00	24.00	
29.05.26	0.182	4.61	0.00	4.61	44.7	20.9	23.8	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
30.05.26	0.205	5.33	0.00	5.33	43.7	20.9	22.8	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
31.05.26	0.246	5.96	0.00	5.96	46.5	21.1	25.4	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
01.06.26	0.207	5.06	0.00	5.06	46.2	21.3	24.8	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
02.06.26	0.207	5.32	0.00	5.32	44.2	21.3	22.8	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
03.06.26	0.188	4.77	0.00	4.77	44.7	21.5	23.2	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
04.06.26	0.202	4.88	0.00	4.88	46.7	21.6	25.0	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
05.06.26	0.213	5.29	0.00	5.29	45.5	21.7	23.7	5.0	0.1	3.6	0.00	24.00	
06.06.26	0.181	4.32	0.00	4.32	47.2	22.1	25.1	5.0	0.1	3.6	0.00	24.00	
07.06.26	0.217	5.18	0.00	5.18	47.1	22.1	25.0	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
08.06.26	0.200	4.95	0.00	4.95	45.6	22.2	23.3	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
09.06.26	0.180	4.49	0.00	4.49	45.4	22.3	23.0	5.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
10.06.26	0.227	5.26	0.00	5.26	48.4	22.6	25.8	5.0	0.1	3.6	6.62	17.38	Е
11.06.26	0.150	3.44	-0.43	3.87	45.3	32.8	12.5	5.0	0.0	3.6	24.00	0.00	Е
12.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	35.2	38.8	-3.7	5.0	-0.1	3.6	24.00	0.00	Е
13.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	31.5	34.8	-3.3	5.0	-0.1	3.6	24.00	0.00	Е
14.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	34.1	37.4	-3.3	5.0	-0.1	3.6	24.00	0.00	Е
15.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	32.2	39.7	-7.5	5.0	0.6	3.6	24.00	0.00	U
16.06.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.29	13.71	Е
17.06.26	0.089	2.21	0.76	1.45	62.8	56.1	6.6	5.0	3.6	3.7	24.00	0.00	Е
18.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	29.8	30.2	-0.4	5.0	0.8	3.7	24.00	0.00	Е
19.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	31.0	31.9	-1.0	5.0	1.3	3.7	24.00	0.00	Е
20.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	35.2	37.9	-2.7	5.0	2.2	3.6	24.00	0.00	Е
Итого	4.854	117.85	0.12	117.72	46.6	194.4	-147.8	5.0	0.3	3.6	209.42	534.58	209.42

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
20.06.26	24:00	244.887	8343.88	7652.04	3895.20
21.05.26	00:00	239.899	8222.94	7651.29	3349.20
Итого		4.989	120.94	0.75	546.00

Отчетный период

744.00 час.

Период норм. работы

534.58 час.

Период отключения питания

(U) 24.000 час.

Период функц. отказа

(E) 185.417 час.

Период t1-t2 < min

(D) 0.000 час.

Период G < min

(g) 0.000 час.

Период G > max

(G) 0.000 час.

Представитель
абонента

Представитель теплоснабжающей
организации

Организация _____ Номер договора _____
 Телефон _____
 Адрес Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК "Солнечный город") - ТС Номер теплосчетчика 303773
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025
 Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Почасовая ведомость учета параметров теплопотребления
 с 16.06.2026 по 16.06.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	27.9	46.2	-18.3	5.0	2.4	3.6	1.00	0.00	Е
01:00	0.000	0.00	0.00	0.00	27.9	44.1	-16.3	5.0	2.6	3.6	1.00	0.00	Е
02:00	0.000	0.00	0.00	0.00	27.3	41.6	-14.2	5.0	2.5	3.6	1.00	0.00	Е
03:00	0.000	0.00	0.00	0.00	26.8	36.6	-9.8	5.0	2.6	3.6	1.00	0.00	Е
04:00	0.000	0.00	0.00	0.00	26.0	32.4	-6.4	5.0	2.5	3.6	1.00	0.00	Е
05:00	0.000	0.00	0.00	0.00	25.4	34.0	-8.5	5.0	2.4	3.6	1.00	0.00	Е
06:00	0.000	0.00	0.00	0.00	25.3	35.5	-10.2	5.0	2.4	3.6	1.00	0.00	Е
07:00	0.000	0.00	0.00	0.00	25.3	34.7	-9.4	5.0	2.5	3.6	1.00	0.00	Е
08:00	0.000	0.00	0.00	0.00	25.3	36.6	-11.3	5.0	2.6	3.6	1.00	0.00	Е
09:00	0.000	0.00	0.00	0.00	25.7	39.6	-13.9	5.0	2.7	3.6	1.00	0.00	Е
10:00	0.000	0.00	0.00	0.00	29.0	40.0	-11.0	5.0	3.6	3.6	1.00	0.00	Е
11:00	0.001	0.03	0.00	0.02	39.6	34.2	5.4	5.0	2.9	3.6	0.93	0.08	Е
12:00	0.006	0.18	0.05	0.12	51.9	42.5	9.4	5.0	5.3	3.6	0.04	0.96	Е
13:00	0.016	0.35	0.05	0.29	58.1	52.1	6.0	5.0	5.1	3.6	0.05	0.95	Е
14:00	0.011	0.26	0.05	0.21	57.3	52.2	5.1	5.0	5.2	3.6	0.05	0.95	Е
15:00	0.005	0.13	0.04	0.08	56.8	52.3	4.4	5.0	5.1	3.6	0.17	0.83	Е
16:00	0.008	0.19	0.05	0.15	55.1	49.2	5.9	5.0	4.9	3.6	0.13	0.88	Е
17:00	0.010	0.23	0.05	0.18	56.9	52.0	4.9	5.0	5.1	3.6	0.06	0.94	Е
18:00	0.005	0.15	0.05	0.10	56.1	52.1	4.0	5.0	5.0	3.6	0.05	0.95	Е
19:00	0.011	0.25	0.06	0.19	58.6	51.9	6.6	5.0	4.9	3.6	0.01	0.99	Е
20:00	0.012	0.26	0.05	0.21	60.7	55.7	5.0	5.0	4.9	3.6	0.03	0.97	Е
21:00	0.022	0.43	0.05	0.38	61.7	56.2	5.5	5.0	4.8	3.7	0.02	0.98	Е
22:00	0.020	0.41	0.05	0.36	61.3	56.1	5.2	5.0	4.8	3.7	0.00	1.00	Е
23:00	0.010	0.23	0.05	0.17	59.7	55.2	4.5	5.0	5.1	3.7	0.06	0.94	Е
Итого	0.135	3.09	0.63	2.46	58.4	52.2	6.2	5.0	3.8	3.6	12.59	11.41	22.60

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
16.06.26	24:00	244.799	8341.67	7651.27	3881.49
16.06.26	00:00	244.664	8338.58	7650.65	3870.08
Итого		0.135	3.09	0.63	11.41

Отчетный период 24.00 час. Период норм. работы 11.41 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 22.595 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель
 абонента

Представитель теплоснабжающей
 организации