

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0
 Система 2 -х трубная, ГВС открытая
 (открытая, закрытая)
 Т/вычислитель Магика
 (наименование и схема подключения)
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
 (тип)
 Ду (гвс) = MTWI-25
 (счетчика гвс)
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал)

Договор № 3-38483ON
 Соглашение от _____
 дог. № _____

Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Июнь 2026

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии, Гкал	Время (не) работы, час	Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	по подаче, т	по обратке, т			Енорм., Гкал	M1, тонн	Наработка час
с 21.05.2026	00:00	220 294,984	190 096,766	6 903,665	53 511,63	1 961,572	32 092,992	70 306,63
по 21.06.2026	24:00	221 116,688	190 561,984	6 922,871	54 102,05	1 983,726	32 518,928	71 074,63
Итого		821,703	465,219	19,206	590,42	22,154	425,936	768,00

$$Q = 10,549 + 0,000 = 10,549 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{гвс} = 1,983 + 10,065 = 12,048 \text{ (Гкал)}$$


$$V_{подп} = 234,252 + 191,684 = 425,936 \text{ (м3)}$$

Магика № M1711007	
QΣ =	22,597 Гкал
Vподп =	425,936 м3
Vх.в. =	м3

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 ИЮН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А. 

акт допуска до 28.05.2027
 Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
 всего за отчет

Руководитель _____ должность. Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" тел. (3812) 53-99-89
 фамилия, имя, отчество
Капицкис Янис Казимирович
 фамилия, имя, отчество



Инспектор _____

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 21.05.2026 По: 21.06.2026

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
21.05.26	0,787	54,556	41,022	71,17	70,46	0,71	3,40	3,03	13,534	0,000	24,00	-
22.05.26	0,777	50,732	37,232	70,51	69,78	0,73	3,50	3,18	13,500	0,000	24,00	-
23.05.26	0,732	48,736	36,308	71,51	70,62	0,89	3,65	3,37	12,428	0,000	24,00	-
24.05.26	0,729	46,882	33,486	68,09	67,51	0,58	3,72	3,48	13,396	0,000	23,18	3
25.05.26	0,648	42,315	29,949	65,93	65,30	0,63	3,46	3,31	12,366	0,000	23,45	3
26.05.26	0,750	41,188	26,878	65,64	64,69	0,95	3,69	3,51	14,310	0,000	24,00	-
27.05.26	0,675	41,807	28,930	65,77	64,99	0,78	3,58	3,46	12,877	0,000	24,00	-
28.05.26	0,765	44,400	30,288	67,44	66,61	0,83	3,56	3,38	14,113	0,000	24,00	-
29.05.26	0,702	36,225	22,894	65,87	64,84	1,03	3,49	3,37	13,330	0,000	24,00	-
30.05.26	0,589	37,691	26,317	64,89	64,02	0,87	3,45	3,34	11,375	0,000	24,00	-
31.05.26	0,639	36,404	23,719	63,86	63,01	0,85	3,22	3,21	12,685	0,000	24,00	-
01.06.26	0,630	37,568	25,788	66,37	65,39	0,98	3,35	3,21	11,780	0,000	24,00	-
02.06.26	0,599	30,468	18,282	62,87	61,96	0,91	3,22	3,17	12,186	0,000	22,55	23
03.06.26	0,574	33,404	22,724	66,51	65,50	1,01	4,11	3,93	10,680	0,000	21,33	23
04.06.26	0,642	47,976	37,108	71,53	70,80	0,73	5,63	5,02	10,868	0,000	17,80	3
05.06.26	0,283	22,550	17,614	70,50	70,02	0,48	5,91	5,23	4,936	0,000	7,98	3
06.06.26	0,030	7,137	6,676	73,26	72,75	0,51	5,86	5,08	0,460	0,000	2,70	3
07.06.26	0,000	0,000	0,000	69,76	69,42	0,34	6,08	4,88	0,000	0,000	0,00	3
08.06.26	0,412	8,002	0,000	66,44	52,69	13,75	6,08	5,50	8,002	0,000	10,87	23
09.06.26	0,639	13,119	0,000	63,59	27,31	36,28	6,25	6,22	13,119	0,000	17,68	2
10.06.26	0,627	12,308	0,000	65,84	26,66	39,18	6,15	6,13	12,308	0,000	17,08	2
11.06.26	0,628	11,901	0,000	67,70	26,79	40,91	6,41	6,48	11,901	0,000	16,95	2
12.06.26	0,632	11,727	0,000	68,77	26,69	42,08	6,40	6,50	11,727	0,000	16,83	2
13.06.26	0,640	11,558	0,000	70,29	26,89	43,40	6,48	6,56	11,558	0,000	17,10	2
14.06.26	0,595	10,519	0,000	71,45	26,82	44,63	6,40	6,49	10,519	0,000	16,05	2
15.06.26	0,720	12,704	0,000	71,61	27,14	44,47	6,11	6,17	12,704	0,000	18,93	2
16.06.26	0,677	14,077	0,000	62,99	26,80	36,19	5,64	5,67	14,077	0,000	16,88	2
17.06.26	0,655	11,859	0,000	70,15	26,96	43,19	5,36	5,43	11,859	0,000	17,12	2
18.06.26	0,645	11,936	0,000	68,93	27,14	41,79	5,07	5,09	11,936	0,000	17,45	2
19.06.26	0,688	12,401	0,000	70,40	27,24	43,16	5,18	5,27	12,401	0,000	16,98	2
20.06.26	0,559	9,986	0,000	70,93	27,44	43,49	5,22	5,31	9,986	0,000	16,18	2
21.06.26	0,541	9,580	0,000	71,34	27,37	43,97	5,17	5,29	9,580	0,000	15,30	2
Итого	19,207	821,715	465,215	67,88	67,11	0,76	4,84	4,66	356,50	0,000	590,41	
Разность		356,499		0,76			0,17		356,499			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	590,41	94,17	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
Ерасч.	19,207								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	6903,665	220294,984	190096,766	53511.63
Конец периода	24:00	6922,871	221116,688	190561,984	54102.05
Разница	-	19,206	821,703	465,219	590.42

Дата и время распечатки: 22.06.2026 9:43:11

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)

С: 21.05.2026 По: 21.06.2026

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Тн, час	
21.05.26	0,808	14,638	70,14	0,00	70,14	3,29	24,00	-
22.05.26	0,784	14,399	69,42	0,00	69,42	3,43	24,00	-
23.05.26	0,764	13,704	70,69	0,00	70,69	3,54	24,00	-
24.05.26	0,776	15,040	66,53	0,00	66,53	3,56	24,00	-
25.05.26	0,665	13,389	64,62	0,00	64,62	3,29	24,00	-
26.05.26	0,757	15,142	64,94	0,00	64,94	3,66	24,00	-
27.05.26	0,694	13,937	64,77	0,00	64,77	3,43	24,00	-
28.05.26	0,781	15,128	66,60	0,00	66,60	3,45	24,00	-
29.05.26	0,711	14,200	65,02	0,00	65,02	3,43	24,00	-
30.05.26	0,596	12,187	63,91	0,00	63,91	3,32	24,00	-
31.05.26	0,651	13,598	62,86	0,00	62,86	2,98	24,00	-
01.06.26	0,635	12,548	65,57	0,00	65,57	3,26	24,00	-
02.06.26	0,639	13,736	61,46	0,00	61,46	3,11	24,00	-
03.06.26	0,654	12,962	65,39	0,00	65,39	4,09	24,00	-
04.06.26	0,761	13,597	70,86	0,00	70,86	5,62	24,00	-
05.06.26	0,711	13,364	68,12	0,00	68,12	5,80	24,00	-
06.06.26	0,702	12,683	70,28	0,00	70,28	5,89	24,00	-
07.06.26	0,637	11,893	68,47	0,00	68,47	5,97	24,00	-
08.06.26	0,677	13,293	65,86	0,00	65,86	6,05	24,00	-
09.06.26	0,673	14,083	62,71	0,00	62,71	6,19	24,00	-
10.06.26	0,658	13,173	64,83	0,00	64,83	6,10	24,00	-
11.06.26	0,664	12,847	66,57	0,00	66,57	6,35	24,00	-
12.06.26	0,672	12,741	67,64	0,00	67,64	6,35	24,00	-
13.06.26	0,679	12,535	69,11	0,00	69,11	6,42	24,00	-
14.06.26	0,635	11,491	70,16	0,00	70,16	6,35	24,00	-
15.06.26	0,765	13,767	70,46	0,00	70,46	6,06	24,00	-
16.06.26	0,713	15,088	62,21	0,00	62,21	5,58	24,00	-
17.06.26	0,691	12,779	69,01	0,00	69,01	5,30	24,00	-
18.06.26	0,684	12,925	67,83	0,00	67,83	5,02	24,00	-
19.06.26	0,733	13,482	69,28	0,00	69,28	5,13	24,00	-
20.06.26	0,602	11,024	69,57	0,00	69,57	5,17	24,00	-
21.06.26	0,581	10,562	69,96	0,00	69,96	5,12	24,00	-
Итого	22,153	425,936	66,95	0,00	66,95	4,76	768,00	
Разность		425,936	66,95		-1,24			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
Ерасч.	22,153								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1961,572	32092,992	70306.63
Конец периода	24:00	1983,726	32518,928	71074.63
Разница	-	22,154	425,936	768.00

Дата и время распечатки: 22.06.2026 9:44:01

Представитель
абонента:

Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 21.05.2026 По: 06.06.2026

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Tн, час	
21.05.26	0,787	54,556	41,022	71,17	70,46	0,71	3,40	3,03	13,534	0,000	24,00	-
22.05.26	0,777	50,732	37,232	70,51	69,78	0,73	3,50	3,18	13,500	0,000	24,00	-
23.05.26	0,732	48,736	36,308	71,51	70,62	0,89	3,65	3,37	12,428	0,000	24,00	-
24.05.26	0,729	46,882	33,486	68,09	67,51	0,58	3,72	3,48	13,396	0,000	23,18	3
25.05.26	0,648	42,315	29,949	65,93	65,30	0,63	3,46	3,31	12,366	0,000	23,45	3
26.05.26	0,750	41,188	26,878	65,64	64,69	0,95	3,69	3,51	14,310	0,000	24,00	-
27.05.26	0,675	41,807	28,930	65,77	64,99	0,78	3,58	3,46	12,877	0,000	24,00	-
28.05.26	0,765	44,400	30,288	67,44	66,61	0,83	3,56	3,38	14,113	0,000	24,00	-
29.05.26	0,702	36,225	22,894	65,87	64,84	1,03	3,49	3,37	13,330	0,000	24,00	-
30.05.26	0,589	37,691	26,317	64,89	64,02	0,87	3,45	3,34	11,375	0,000	24,00	-
31.05.26	0,639	36,404	23,719	63,86	63,01	0,85	3,22	3,21	12,685	0,000	24,00	-
01.06.26	0,630	37,568	25,788	66,37	65,39	0,98	3,35	3,21	11,780	0,000	24,00	-
02.06.26	0,599	30,468	18,282	62,87	61,96	0,91	3,22	3,17	12,186	0,000	22,55	23
03.06.26	0,574	33,404	22,724	66,51	65,50	1,01	4,11	3,93	10,680	0,000	21,33	23
04.06.26	0,642	47,976	37,108	71,53	70,80	0,73	5,63	5,02	10,868	0,000	17,80	3
05.06.26	0,283	22,550	17,614	70,50	70,02	0,48	5,91	5,23	4,936	0,000	7,98	3
06.06.26	0,030	7,137	6,676	73,26	72,75	0,51	5,86	5,08	0,460	0,000	2,70	3
Итого	10,549	660,039	465,215	67,73	67,11	0,62	3,93	3,66	194,82	0,000	359,00	
Разность		194,824		0,62			0,27		194,824			


	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	359,00	1,08	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
Ерасч.	10,549								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	6903,665	220294,984	190096,766	53511.63
Конец периода	24:00	6914,214	220955,016	190561,984	53870.63
Разница	-	10,549	660,031	465,219	359.00

Дата и время распечатки: 22.06.2026 9:47:03

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1:

10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)

С: 21.05.2026 По: 06.06.2026

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Тн, час	
21.05.26	0,808	14,638	70,14	0,00	70,14	3,29	24,00	-
22.05.26	0,784	14,399	69,42	0,00	69,42	3,43	24,00	-
23.05.26	0,764	13,704	70,69	0,00	70,69	3,54	24,00	-
24.05.26	0,776	15,040	66,53	0,00	66,53	3,56	24,00	-
25.05.26	0,665	13,389	64,62	0,00	64,62	3,29	24,00	-
26.05.26	0,757	15,142	64,94	0,00	64,94	3,66	24,00	-
27.05.26	0,694	13,937	64,77	0,00	64,77	3,43	24,00	-
28.05.26	0,781	15,128	66,60	0,00	66,60	3,45	24,00	-
29.05.26	0,711	14,200	65,02	0,00	65,02	3,43	24,00	-
30.05.26	0,596	12,187	63,91	0,00	63,91	3,32	24,00	-
31.05.26	0,651	13,598	62,86	0,00	62,86	2,98	24,00	-
01.06.26	0,635	12,548	65,57	0,00	65,57	3,26	24,00	-
02.06.26	0,639	13,736	61,46	0,00	61,46	3,11	24,00	-
03.06.26	0,654	12,962	65,39	0,00	65,39	4,09	24,00	-
04.06.26	0,761	13,597	70,86	0,00	70,86	5,62	24,00	-
05.06.26	0,711	13,364	68,12	0,00	68,12	5,80	24,00	-
06.06.26	0,702	12,683	70,28	0,00	70,28	5,89	24,00	-
Итого	12,088	234,253	66,56	0,00	66,56	3,83	408,00	
Разность		234,253	66,56			-2,17		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
Ерасч.	12,088								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1961,572	32092,992	70306.63
Конец периода	24:00	1973,661	32327,244	70714.63
Разница	-	12,089	234,252	408.00

Дата и время распечатки: 22.06.2026 9:46:36

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1:

10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)

С: 07.06.2026 По: 21.06.2026

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Tн, час	
07.06.26	0,637	11,893	68,47	0,00	68,47	5,97	24,00	-
08.06.26	0,677	13,293	65,86	0,00	65,86	6,05	24,00	-
09.06.26	0,673	14,083	62,71	0,00	62,71	6,19	24,00	-
10.06.26	0,658	13,173	64,83	0,00	64,83	6,10	24,00	-
11.06.26	0,664	12,847	66,57	0,00	66,57	6,35	24,00	-
12.06.26	0,672	12,741	67,64	0,00	67,64	6,35	24,00	-
13.06.26	0,679	12,535	69,11	0,00	69,11	6,42	24,00	-
14.06.26	0,635	11,491	70,16	0,00	70,16	6,35	24,00	-
15.06.26	0,765	13,767	70,46	0,00	70,46	6,06	24,00	-
16.06.26	0,713	15,088	62,21	0,00	62,21	5,58	24,00	-
17.06.26	0,691	12,779	69,01	0,00	69,01	5,30	24,00	-
18.06.26	0,684	12,925	67,83	0,00	67,83	5,02	24,00	-
19.06.26	0,733	13,482	69,28	0,00	69,28	5,13	24,00	-
20.06.26	0,602	11,024	69,57	0,00	69,57	5,17	24,00	-
21.06.26	0,581	10,562	69,96	0,00	69,96	5,12	24,00	-
Итого	10,065	191,683	67,42	0,00	67,42	5,81	360,00	
Разность		191,683	67,42			-0,19		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Ерасч.	10,065								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1973,661	32327,244	70714.63
Конец периода	24:00	1983,726	32518,928	71074.63
Разница	-	10,065	191,684	360.00

Дата и время распечатки: 22.06.2026 9:50:43

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации: