

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП- -
Система 2 -х трубная, ГВС открытая
(открытая, закрытая)
Т/вычислитель Магика
(наименование и схема подключения)
Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
(тип)
Ду (гвс) = MTWI-32
(счетчика гвс)
Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1224,30 Месяц (Гкал)

Договор № 38483
Соглашение от _____
дог. № _____

Справка
о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО "УК Солнечный город", жилой дом
наименование организации, объект, по месту установки приборов
ул. Тварковского д.7
адрес по месту установки приборов
за Июнь 2026

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с 21.05.2026	00:00	2 060,391	36 342,602	116 700,38
по 21.06.2026	24:00	2 063,400	36 422,672	117 467,97
Итого		3,009	80,070	767,58

$$Q = 0,000 + 0,000 = 0,000 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{гвс} = 3,009 + 0,000 = 3,009 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{подп} = 80,070 \text{ (м3)}$$

Магика	№	MD210061
QΣ =	3,009	Гкал
Vподп =	80,070	м3
Vх.в. =		м3

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 ИЮН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А. 

акт допуска до 24.02.2027
Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ должность. Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" тел. (3812) 53-99-89
_____ фамилия, имя, отчество
Капицкис Янис Казимирович
_____ фамилия, имя, отчество

Инспектор _____



Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3
Номер ТСЧ: MD210061

Расход1:

10,0 л/имп

dt min: 2 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)

С: 21.05.2026 По: 21.06.2026

Дата	Энергия	Масса	Температура			Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	Тн, час	
21.05.26	0,000	0,000	18,98	0,00	18,98	24,00	-
22.05.26	0,000	0,000	17,37	0,00	17,37	24,00	-
23.05.26	0,000	0,000	16,82	0,00	16,82	23,58	8
24.05.26	0,000	0,000	16,47	0,00	16,47	24,00	-
25.05.26	0,000	0,000	16,11	0,00	16,11	24,00	-
26.05.26	0,000	0,000	16,42	0,00	16,42	24,00	-
27.05.26	0,000	0,000	16,71	0,00	16,71	24,00	-
28.05.26	0,000	0,000	17,33	0,00	17,33	24,00	-
29.05.26	0,000	0,000	17,05	0,00	17,05	24,00	-
30.05.26	0,000	0,000	17,05	0,00	17,05	24,00	-
31.05.26	0,000	0,000	17,59	0,00	17,59	24,00	-
01.06.26	0,000	0,000	17,88	0,00	17,88	24,00	-
02.06.26	0,000	0,000	17,56	0,00	17,56	24,00	-
03.06.26	0,132	3,854	27,85	0,00	27,85	24,00	-
04.06.26	0,226	6,221	48,30	0,00	48,30	24,00	-
05.06.26	0,213	5,404	51,26	0,00	51,26	24,00	-
06.06.26	0,203	5,036	50,97	0,00	50,97	24,00	-
07.06.26	0,209	5,245	50,55	0,00	50,55	24,00	-
08.06.26	0,193	5,152	49,05	0,00	49,05	24,00	-
09.06.26	0,061	2,080	34,41	0,00	34,41	24,00	-
10.06.26	0,002	0,269	21,59	0,00	21,59	24,00	-
11.06.26	0,002	0,329	20,98	0,00	20,98	24,00	-
12.06.26	0,078	2,373	28,28	0,00	28,28	24,00	-
13.06.26	0,207	5,678	48,07	0,00	48,07	24,00	-
14.06.26	0,193	5,081	48,65	0,00	48,65	24,00	-
15.06.26	0,188	4,913	50,09	0,00	50,09	24,00	-
16.06.26	0,194	5,343	48,60	0,00	48,60	24,00	-
17.06.26	0,212	5,284	51,17	0,00	51,17	24,00	-
18.06.26	0,165	4,322	49,29	0,00	49,29	24,00	-
19.06.26	0,176	4,557	51,32	0,00	51,32	24,00	-
20.06.26	0,161	4,153	51,81	0,00	51,81	24,00	-
21.06.26	0,195	4,779	52,04	0,00	52,04	24,00	-
Итого	3,009	80,072	33,05	0,00	33,05	767,58	
Разность		80,072	33,05				

	норма	G < min	G > max	dt < min	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	768,00
Ерасч.	3,009						

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	2060,391	36342,602	116700.38
Конец периода	24:00	2063,400	36422,672	117467.97
Разница	-	3,009	80,070	767.58

Дата и время распечатки: 22.06.2026 10:30:14

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3
Номер ТСЧ: MD210061

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 2 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 21.05.2026 По: 21.06.2026

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
21.05.26	0,000	0,000	0,000	20,35	18,78	1,57	0,84	1,17	0,000	0,000	0,00	2
22.05.26	0,000	0,000	0,000	17,94	17,43	0,51	0,67	1,01	0,000	0,000	0,00	2
23.05.26	0,000	0,000	0,000	17,20	16,93	0,27	0,42	0,75	0,000	0,000	0,02	28
24.05.26	0,000	0,000	0,000	16,77	16,62	0,15	0,36	0,69	0,000	0,000	0,00	2
25.05.26	0,000	0,000	0,000	16,40	16,32	0,08	0,35	0,67	0,000	0,000	0,00	2
26.05.26	0,000	0,000	0,000	16,63	16,53	0,11	0,27	0,59	0,000	0,000	0,00	2
27.05.26	0,000	0,000	0,000	16,97	16,78	0,19	0,23	0,54	0,000	0,000	0,00	2
28.05.26	0,000	0,000	0,000	17,68	17,19	0,49	0,21	0,53	0,000	0,000	0,00	2
29.05.26	0,000	0,000	0,000	17,44	17,09	0,35	0,22	0,54	0,000	0,000	0,00	2
30.05.26	0,000	0,000	0,000	17,36	17,09	0,27	0,22	0,54	0,000	0,000	0,00	2
31.05.26	0,000	0,000	0,000	17,95	17,42	0,53	0,25	0,56	0,000	0,000	0,00	2
01.06.26	0,000	0,000	0,000	18,35	17,74	0,61	0,26	0,57	0,000	0,000	0,00	2
02.06.26	0,000	0,000	0,000	17,93	17,59	0,34	0,27	0,57	0,000	0,000	0,00	2
03.06.26	0,000	0,000	0,000	28,69	18,08	10,61	2,98	3,30	0,000	0,000	0,00	2
04.06.26	0,000	0,000	0,000	50,05	21,07	28,99	5,92	6,26	0,000	0,000	0,00	2
05.06.26	0,000	0,000	0,000	53,09	22,55	30,54	6,26	6,62	0,000	0,000	0,00	2
06.06.26	0,000	0,000	0,000	52,82	23,07	29,75	6,11	6,47	0,000	0,000	0,00	2
07.06.26	0,000	0,000	0,000	52,54	23,29	29,25	6,25	6,61	0,000	0,000	0,00	2
08.06.26	0,000	0,000	0,000	50,83	23,52	27,31	6,33	6,68	0,000	0,000	0,00	2
09.06.26	0,000	0,000	0,000	36,09	23,17	12,91	3,09	3,43	0,000	0,000	0,00	2
10.06.26	0,000	0,000	0,000	21,87	21,42	0,44	0,71	1,03	0,000	0,000	0,00	2
11.06.26	0,000	0,000	0,000	21,12	20,67	0,45	0,62	0,94	0,000	0,000	0,00	2
12.06.26	0,000	0,000	0,000	29,03	20,59	8,44	2,39	2,70	0,000	0,000	0,00	2
13.06.26	0,000	0,000	0,000	49,73	22,86	26,86	6,73	7,08	0,000	0,000	0,00	2
14.06.26	0,000	0,002	0,000	50,33	23,72	26,61	6,65	7,01	0,002	0,000	0,00	2
15.06.26	0,000	0,000	0,000	52,11	24,36	27,75	6,39	6,75	0,000	0,000	0,00	2
16.06.26	0,000	0,001	0,000	50,00	24,60	25,40	6,03	6,39	0,001	0,000	0,00	2
17.06.26	0,000	0,000	0,000	53,05	25,05	28,00	5,70	6,06	0,000	0,000	0,00	2
18.06.26	0,000	0,000	0,000	50,89	25,31	25,58	5,34	5,69	0,000	0,000	0,00	2
19.06.26	0,000	0,000	0,000	53,38	25,53	27,85	5,50	5,86	0,000	0,000	0,00	2
20.06.26	0,000	0,000	0,000	53,68	25,60	28,09	5,53	5,89	0,000	0,000	0,00	2
21.06.26	0,000	0,000	0,000	53,87	25,64	28,23	5,51	5,87	0,000	0,000	0,00	2
Итого	0,000	0,004	0,000	34,13	20,74	13,39	3,08	3,42	0,004	0,000	0,02	
Разность		0,004		13,39			-0,34		0,004			


	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	0,02	620,02	0,00	0,00	0,00	147,55	0,00	0,42	768,00
Ерасч.	0,000								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	7490,848	201393,297	177638,594	72916.48
Конец периода	24:00	7490,848	201393,297	177638,594	72916.50
Разница	-	0,000	0,000	0,000	0.02

Дата и время распечатки: 22.06.2026 10:29:27

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации: