

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,439 Гкал

Qмес= 0,310 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53Б

за май 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
22.04	00	67871	61365	1914,487	13885	077881	
20.05	24	69621	62307	1957,943	14577	078293	
ИТОГО		1390	941	43,456	692	412	

ПУ № 175046

$Q_E =$	48,873
$V_{подп.} =$	449,38
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 25,559$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 18,314$ (Гкал)

$V_{подп.} = 449,38$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____

Иванов С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

25 МАЙ 2026
ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
Иванькин А.А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____

53Б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00175046										ПО 2.7									
ВВОД 1										КС=0хВ244									
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3										БД 1									
ФТ=1										Т3=0									
M1										M2									
V1										V2									
M3										M3									
dt										T									
t2										T									
°C										°C									
t1										°C									
°C										°C									
Дата										Дата									
22.04.2026	72,57	51,16	21,41	171,50	167,48	157,88	155,94	11,54	5,66	11,54	5,66	5,17	4,121	0,535	24	0	*		
23.04.2026	72,60	51,58	21,02	175,44	171,31	160,77	158,79	12,52	5,66	12,52	5,66	5,14	4,185	0,583	24	0	*		
24.04.2026	69,94	49,22	20,72	163,51	159,93	149,03	147,36	12,57	5,66	12,57	5,66	5,20	3,868	0,553	24	0	*		
25.04.2026	70,69	49,27	21,42	147,24	143,96	135,02	133,49	10,47	5,58	10,47	5,58	5,18	3,546	0,466	23	1	*		
26.04.2026	70,36	48,70	21,66	150,42	147,08	136,00	134,49	12,59	5,52	12,59	5,52	5,15	3,735	0,539	24	0	*		
27.04.2026	69,10	47,59	21,51	149,12	145,92	136,07	134,63	11,29	5,58	11,29	5,58	5,19	3,617	0,483	24	0	*		
28.04.2026	66,87	47,41	19,46	92,81	90,93	77,49	76,64	14,29	5,66	14,29	5,66	5,44	2,373	0,487	24	0	*		
29.04.2026	56,33	24,96	31,37	16,37	0,00	0,00	0,00	16,37	5,81	16,37	5,81	5,86	0,838	0,323	24	0	*		
30.04.2026	56,89	24,04	32,85	15,83	15,60	0,00	0,00	15,60	5,85	15,60	5,85	5,90	0,809	0,297	24	0	*		
01.05.2026	54,61	23,43	31,18	13,58	13,38	0,00	0,00	13,38	5,93	13,38	5,93	5,97	0,666	0,246	23	1	*		
02.05.2026	52,54	22,36	30,18	15,53	15,34	0,00	0,00	15,34	5,90	15,34	5,90	5,95	0,730	0,263	24	0	*		
03.05.2026	54,28	21,54	32,74	16,86	16,62	0,00	0,00	16,62	5,83	16,62	5,83	5,87	0,818	0,275	24	0	*		
04.05.2026	54,69	21,84	32,85	16,74	16,52	0,00	0,00	16,52	5,93	16,52	5,93	5,98	0,821	0,281	24	0	*		
05.05.2026	54,85	22,03	32,82	16,14	15,91	0,00	0,00	15,91	5,99	15,91	5,99	6,04	0,791	0,270	24	0	*		
06.05.2026	55,85	22,07	33,78	17,01	16,78	0,00	0,00	16,78	6,05	16,78	6,05	6,09	0,854	0,285	24	0	*		
07.05.2026	57,26	22,44	34,82	17,09	16,83	0,00	0,00	16,83	6,03	16,83	6,03	6,07	0,878	0,294	24	0	*		
08.05.2026	57,56	22,85	34,71	15,94	15,71	0,00	0,00	15,71	6,08	15,71	6,08	6,12	0,825	0,282	24	0	*		
09.05.2026	55,74	23,03	32,71	15,04	14,85	0,00	0,00	14,85	6,10	14,85	6,10	6,14	0,751	0,270	24	0	*		
10.05.2026	51,48	22,07	29,41	13,77	13,59	0,00	0,00	13,59	6,07	13,59	6,07	6,11	0,631	0,231	22	2	*		
11.05.2026	54,37	20,47	33,90	19,20	18,96	0,00	0,00	18,96	5,87	18,96	5,87	5,92	0,936	0,293	24	0	*		
12.05.2026	51,23	19,77	31,46	17,98	17,74	0,00	0,00	17,74	5,89	17,74	5,89	5,95	0,821	0,263	24	0	*		
13.05.2026	52,99	19,84	33,15	18,89	18,65	0,00	0,00	18,65	5,88	18,65	5,88	5,94	0,894	0,277	24	0	*		
14.05.2026	53,32	19,80	33,52	18,72	18,48	0,00	0,00	18,48	5,89	18,48	5,89	5,95	0,895	0,273	24	0	*		
15.05.2026	51,71	19,54	32,17	17,71	17,48	0,00	0,00	17,48	5,82	17,48	5,82	5,88	0,816	0,255	24	0	*		
16.05.2026	52,33	20,20	32,13	16,06	15,84	0,00	0,00	15,84	5,98	15,84	5,98	6,03	0,753	0,242	24	0	*		
17.05.2026	57,21	20,52	36,69	18,55	18,29	0,00	0,00	18,29	5,98	18,29	5,98	6,04	0,954	0,286	24	0	*		
18.05.2026	56,86	20,90	35,96	16,42	16,17	0,00	0,00	16,17	5,94	16,17	5,94	5,99	0,837	0,257	24	0	*		
19.05.2026	56,77	21,10	35,67	18,89	18,62	0,00	0,00	18,62	5,31	18,62	5,31	5,36	0,965	0,302	24	0	*		
20.05.2026	49,39	21,08	28,31	16,55	16,38	0,00	0,00	16,38	4,21	16,38	4,21	4,26	0,728	0,262	24	0	*		
Итого:	1419,17	1390,72	952,26	941,34	449,38	952,26	941,34	449,38	5,78	941,34	449,38	5,78	5,72	43,456	9,673	692	4		
Средние:	58,29	28,30	29,99																

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qr	BHP	BOS
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/04/26 24:00	69482,52	67871,07	62044,99	61365,79	6505,28	1914,487	272,451	13 885	23
20/05/26 24:00	70901,69	69261,79	62997,25	62307,13	6954,66	1957,943	282,124	14 577	27
Итого:	1419,17	1390,72	952,26	941,34	449,38	43,456	9,673	692	4

Период нормальной работы 692ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 4ч

Время работы прибора после сброса 14636ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/04/26г.-22/04/26г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____
53В

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0
Договорные расходы: G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
M сеп. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
Тхв= 5,00 °C G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Пределы измерений:

Заводской номер 00175046 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0xB244 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.2026	72,57	51,16	21,41	171,50	167,48	157,88	155,94	11,54	5,66	5,17	4,121	0,535	24	0	*
23.04.2026	72,60	51,58	21,02	175,44	171,31	160,77	158,79	12,52	5,66	5,14	4,185	0,583	24	0	*
24.04.2026	69,94	49,22	20,72	163,51	159,93	149,03	147,36	12,57	5,66	5,20	3,868	0,553	24	0	*
25.04.2026	70,69	49,27	21,42	147,24	143,96	135,02	133,49	10,47	5,58	5,18	3,546	0,466	23	1	*
26.04.2026	70,36	48,70	21,66	150,42	147,08	136,00	134,49	12,59	5,52	5,15	3,735	0,539	24	0	*
27.04.2026	69,10	47,59	21,51	149,12	145,92	136,07	134,63	11,29	5,58	5,19	3,617	0,483	24	0	*
28.04.2026	66,87	47,41	19,46	92,81	90,93	77,49	76,64	14,29	5,66	5,44	2,373	0,487	24	0	*
Итого:				1050,04	1026,61	952,26	941,34	85,27	5,62	5,21	25,445	3,646	167	1	
Средние:	70,30	49,28	21,03												

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/04/26 24:00	69482,52	67871,07	62044,99	61365,79	6505,28	1914,487	272,451	13 885	23
28/04/26 24:00	70532,56	68897,68	62997,25	62307,13	6590,55	1939,932	276,097	14 052	24
Итого:	1050,04	1026,61	952,26	941,34	85,27	25,445	3,646	167	1

Период нормальной работы 167ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 146364

Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации

+ 0,154 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
29/04/26г.-20/05/26г

Абонент: _____ Договор №: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____

53Б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
Договорные расходы: Г под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут Г обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
Тхв= 5,00 °C Г3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00175046										ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0XB244 ПО 2.7									
Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС				
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч				
29.04.2026	56,33	24,96	31,37	16,63	16,37	0,00	0,00	16,37	5,81	5,86	0,838	0,323	24	0	*				
30.04.2026	56,89	24,04	32,85	15,83	15,60	0,00	0,00	15,60	5,85	5,90	0,809	0,297	24	0	*				
01.05.2026	54,61	23,43	31,18	13,58	13,38	0,00	0,00	13,38	5,93	5,97	0,666	0,246	23	1	*				
02.05.2026	52,54	22,36	30,18	15,53	15,34	0,00	0,00	15,34	5,90	5,95	0,730	0,263	24	0	*				
03.05.2026	54,28	21,54	32,74	16,86	16,62	0,00	0,00	16,62	5,83	5,87	0,818	0,275	24	0	*				
04.05.2026	54,69	21,84	32,85	16,74	16,52	0,00	0,00	16,52	5,93	5,98	0,821	0,281	24	0	*				
05.05.2026	54,85	22,03	32,82	16,14	15,91	0,00	0,00	15,91	5,99	6,04	0,791	0,270	24	0	*				
06.05.2026	55,85	22,07	33,78	17,01	16,78	0,00	0,00	16,78	6,05	6,09	0,854	0,285	24	0	*				
07.05.2026	57,26	22,44	34,82	17,09	16,83	0,00	0,00	16,83	6,03	6,07	0,878	0,294	24	0	*				
08.05.2026	57,56	22,85	34,71	15,94	15,71	0,00	0,00	15,71	6,08	6,12	0,825	0,282	24	0	*				
09.05.2026	55,74	23,03	32,71	15,04	14,85	0,00	0,00	14,85	6,10	6,14	0,751	0,270	24	0	*				
10.05.2026	51,48	22,07	29,41	13,77	13,59	0,00	0,00	13,59	6,07	6,11	0,631	0,231	22	2	*				
11.05.2026	54,37	20,47	33,90	19,20	18,96	0,00	0,00	18,96	5,87	5,92	0,936	0,293	24	0	*				
12.05.2026	51,23	19,77	31,46	17,98	17,74	0,00	0,00	17,74	5,89	5,95	0,821	0,263	24	0	*				
13.05.2026	52,99	19,84	33,15	18,89	18,65	0,00	0,00	18,65	5,88	5,94	0,894	0,277	24	0	*				
14.05.2026	53,32	19,80	33,52	18,72	18,48	0,00	0,00	18,48	5,89	5,95	0,895	0,273	24	0	*				
15.05.2026	51,71	19,54	32,17	17,71	17,48	0,00	0,00	17,48	5,82	5,88	0,816	0,255	24	0	*				
16.05.2026	52,33	20,20	32,13	16,06	15,84	0,00	0,00	15,84	5,98	6,03	0,753	0,242	24	0	*				
17.05.2026	57,21	20,52	36,69	18,55	18,29	0,00	0,00	18,29	5,98	6,04	0,954	0,286	24	0	*				
18.05.2026	56,86	20,90	35,96	16,42	16,17	0,00	0,00	16,17	5,94	5,99	0,837	0,257	24	0	*				
19.05.2026	56,77	21,10	35,67	18,89	18,62	0,00	0,00	18,62	5,31	5,36	0,965	0,302	24	0	*				
20.05.2026	49,39	21,08	28,31	16,55	16,38	0,00	0,00	16,38	4,21	4,26	0,728	0,262	24	0	*				
Итого:	369,13	364,11	364,11	369,13	364,11	0,00	0,00	364,11			18,011	6,027	525	3					
Средние:	54,47	21,63	32,84						5,83	5,88									

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28/04/26 24:00	70532,56	68897,68	62997,25	62307,13	6590,55	1939,932	276,097	14 052	24
20/05/26 24:00	70901,69	69261,79	62997,25	62307,13	6954,66	1957,943	282,124	14 577	27
Итого:	369,13	364,11	0,00	0,00	364,11	18,011	6,027	525	3

Период нормальной работы 525ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 14636ч
Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____