

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,231 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии
Договор № 3-38483

26 МАЙ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Грохотов В.Ю.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 50А

за май 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
22.04	00	4967	4562	107,131	1352	434,550	29,203
20.05	24	5305	4699	121,589	2041	643,490	42,566
ИТОГО		338	137	14,458	689	208,940	13,363

ПУ № 18059799

Q _Е =	19,983	Гкал
V _{подп.} =	208,940	м ³
V _{х.в.} =	0	м ³

Q = 6,620 (Гкал)

Q (гвс) = 13,363 (Гкал)

V_{подп.} = 208,940 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/26г.-20/05/26г.

Адрес:

Омская обл, Омск г, 20 Парусная ул, д. 50А

Договор №:

Теплоучаститель ТБ7-04 сеп. N 001

Методические расходы:

тхв: догов., тхд = 0,00°C

тхв: догов., тхд = 0,00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 18-059799, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	73.79	37.61	36.18	6.17	3.66	29.118	22.003	28.415	21.866	6.550	0.00	4.00	1.029	24	0	
23.04.26 23	74.16	36.37	37.79	6.16	3.65	26.918	19.103	26.262	18.992	7.270	0.00	4.00	0.994	24	0	
24.04.26 23	71.77	36.94	34.83	6.01	3.59	28.940	21.591	28.276	21.461	6.815	0.00	4.00	0.986	24	0	
25.04.26 23	72.87	36.62	36.25	5.91	3.54	23.666	16.287	23.102	16.191	6.911	0.00	4.00	0.848	21	3	*
26.04.26 23	73.23	37.22	36.01	5.68	3.47	28.234	21.293	27.568	21.163	6.405	0.00	4.00	0.983	24	0	
27.04.26 23	72.18	37.94	34.24	5.74	3.48	31.243	24.017	30.518	23.861	6.657	0.00	4.00	1.046	24	0	
28.04.26 23	71.04	36.19	34.85	5.40	1.65	21.525	13.629	21.039	13.538	7.501	0.00	4.00	0.734	24	0	*
29.04.26 23	72.97	20.81	52.16	5.23	0.61	7.243	0.000	7.071	0.000	7.071	0.00	4.00	0.369	24	0	*
30.04.26 23	74.74	20.76	53.98	5.28	4.49	7.299	0.000	7.118	0.000	7.118	0.00	4.00	0.384	24	0	*
01.05.26 23	74.14	21.00	53.14	5.36	5.35	7.523	0.000	7.339	0.000	7.339	0.00	4.00	0.390	24	0	*
02.05.26 23	71.46	20.61	50.84	5.32	5.31	7.001	0.000	6.841	0.000	6.841	0.00	4.00	0.348	24	0	*
03.05.26 23	70.24	20.06	50.19	5.25	5.24	7.466	0.000	7.301	0.000	7.301	0.00	4.00	0.366	24	0	*
04.05.26 23	71.30	19.80	51.50	5.35	5.34	6.964	0.000	6.805	0.000	6.805	0.00	4.00	0.350	24	0	*
05.05.26 23	72.34	20.44	51.90	5.39	5.38	6.530	0.000	6.377	0.000	6.377	0.00	4.00	0.331	24	0	*
06.05.26 23	73.47	20.63	52.83	5.44	5.43	7.043	0.000	6.874	0.000	6.874	0.00	4.00	0.363	24	0	*
07.05.26 23	74.54	20.82	53.72	5.42	5.41	7.037	0.000	6.864	0.000	6.864	0.00	4.00	0.368	24	0	*
08.05.26 23	75.07	21.21	53.87	5.47	5.46	6.973	0.000	6.799	0.000	6.799	0.00	4.00	0.366	24	0	*
09.05.26 23	74.78	21.56	53.22	5.49	5.48	6.658	0.000	6.493	0.000	6.493	0.00	4.00	0.345	24	0	*
10.05.26 23	72.64	20.44	52.20	5.45	5.44	6.756	0.000	6.597	0.000	6.597	0.00	4.00	0.344	24	0	*
11.05.26 23	70.03	18.37	51.66	5.26	5.26	7.193	0.000	7.035	0.000	7.035	0.00	4.00	0.363	24	0	*
12.05.26 23	66.88	18.06	48.82	5.29	5.29	7.315	0.000	7.167	0.000	7.167	0.00	4.00	0.350	24	0	*
13.05.26 23	67.17	17.73	49.45	5.29	5.28	6.747	0.000	6.609	0.000	6.609	0.00	4.00	0.327	20	4	*
14.05.26 23	67.94	18.40	49.54	5.31	5.30	8.630	0.000	8.450	0.000	8.450	0.00	4.00	0.418	24	0	*
15.05.26 23	66.76	18.46	48.30	5.24	5.24	7.803	0.000	7.645	0.000	7.645	0.00	4.00	0.369	24	0	*
16.05.26 23	69.20	19.22	49.98	5.41	5.40	7.271	0.000	7.114	0.000	7.114	0.00	4.00	0.355	24	0	*
17.05.26 23	73.18	19.88	53.30	5.41	5.40	7.431	0.000	7.254	0.000	7.254	0.00	4.00	0.386	24	0	*
18.05.26 23	73.37	19.68	53.69	5.38	5.38	7.469	0.000	7.290	0.000	7.290	0.00	4.00	0.391	24	0	*
19.05.26 23	70.36	20.26	50.10	5.60	5.59	9.015	0.000	8.816	0.000	8.816	0.00	4.00	0.441	24	0	*
20.05.26 23	53.53	20.12	33.41	2.96	2.95	3.444	0.000	3.398	0.000	3.398	0.00	4.00	0.113	24	0	*
Итого/Средн	71.99	37.07	34.92	5.40	4.59	346.455	137.923	338.434	137.070	201.364	0.00	4.00	14.458	689	7	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	5107.029	4635.605	4967.270	4562.400	404.870	107.131	1352	0
20.05.26 23	5453.484	4773.528	5305.703	4699.470	606.234	121.589	2041	7
Итого	346.455	137.923	338.434	137.070	201.364	14.458	689	7

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 22/04/26г.-20/05/26г.

Абонент: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 20 Партсъезда ул, д. 50А
Тип расходомера: _____
Договор N: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 сеч. N 001
Пределы измерений: _____
Договорные расходы: _____
M сеч. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5,00 °C
G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 18-059799, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4, КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	p1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	73.27	6.10	6.690 <	6.530 <	5.00	3.00	0.446	24	0	*
23.04.26 23	73.29	6.09	7.420 <	7.243 <	5.00	3.00	0.495	24	0	*
24.04.26 23	71.01	5.93	6.920 <	6.764 <	5.00	3.00	0.447	24	0	*
25.04.26 23	72.56	5.84 <	7.080 <	6.914 <	5.00	3.00	0.467	24	0	*
26.04.26 23	72.00	5.60	6.550 <	6.398 <	5.00	3.00	0.429	24	0	*
27.04.26 23	71.46	5.66	6.870 <	6.714 <	5.00	3.00	0.446	24	0	*
28.04.26 23	71.73	5.33	7.760 <	7.581 <	5.00	3.00	0.506	24	0	*
29.04.26 23	71.75	5.15	7.310 <	7.141 <	5.00	3.00	0.477	24	0	*
30.04.26 23	73.47	5.20	7.370 <	7.193 <	5.00	3.00	0.493	24	0	*
01.05.26 23	72.97	5.29	7.590 <	7.410 <	5.00	3.00	0.504	24	0	*
02.05.26 23	70.11	5.24	7.060 <	6.904 <	5.00	3.00	0.450	24	0	*
03.05.26 23	68.98	5.17	7.450 <	7.290 <	5.00	3.00	0.467	24	0	*
04.05.26 23	70.00	5.27	7.000 <	6.846 <	5.00	3.00	0.445	24	0	*
05.05.26 23	70.97	5.31	6.560 <	6.411 <	5.00	3.00	0.423	24	0	*
06.05.26 23	72.18	5.36	7.080 <	6.915 <	5.00	3.00	0.465	24	0	*
07.05.26 23	73.15	5.34	7.060 <	6.892 <	5.00	3.00	0.470	24	0	*
08.05.26 23	73.67	5.39	7.050 <	6.880 <	5.00	3.00	0.473	24	0	*
09.05.26 23	73.31	5.42	6.690 <	6.530 <	5.00	3.00	0.446	24	0	*
10.05.26 23	71.21	5.37	6.800 <	6.645 <	5.00	3.00	0.440	24	0	*
11.05.26 23	68.73	5.18	7.240 <	7.085 <	5.00	3.00	0.452	24	0	*
12.05.26 23	65.67	5.21	7.380 <	7.235 <	5.00	3.00	0.439	24	0	*
13.05.26 23	66.45	5.21	8.420 <	8.252 <	5.00	3.00	0.507	24	0	*
14.05.26 23	66.85	5.23	8.730 <	8.553 <	5.00	3.00	0.529	24	0	*
15.05.26 23	65.68	5.16	7.880 <	7.726 <	5.00	3.00	0.469	24	0	*
16.05.26 23	68.01	5.33	7.370 <	7.216 <	5.00	3.00	0.455	24	0	*
17.05.26 23	71.84	5.33	7.510 <	7.337 <	5.00	3.00	0.491	24	0	*
18.05.26 23	72.11	5.31	7.540 <	7.364 <	5.00	3.00	0.495	24	0	*
19.05.26 23	69.33	5.52	9.090 <	8.893 <	5.00	3.00	0.573	24	0	*
20.05.26 23	52.87	2.88	3.470 <	3.425 <	5.00	3.00	0.164	24	0	*
Итого/Средн	70.37	5.32	208.940	204.287	5.00	3.00	13.363	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	434.550	423.951	29.203	1352	0
20.05.26 23	643.490	628.237	42.566	2048	0
Итого	208.940	204.287	13.363	696	0

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/26г.-28/04/26г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 20 Партсъезда ул, д. 50А

Договор N:

Тепловычислитель ТВ7-04 сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 0,00 °C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 18-059799, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm г	tx °C	Рх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	73.79	37.61	36.18	6.17	3.66	29.118	22.003	28.415	21.866	6.550	0.00	4.00	1.029	24	0	
23.04.26 23	74.16	36.37	37.79	6.16	3.65	26.918	19.103	26.262	18.992	7.270	0.00	4.00	0.994	24	0	
24.04.26 23	71.77	36.94	34.83	6.01	3.59	28.940	21.591	28.276	21.461	6.815	0.00	4.00	0.986	24	0	
25.04.26 23	73.27	36.62	36.65	5.91	3.54	23.666	16.287	23.102	16.191	6.911	0.00	4.00	0.848	21	3	*
26.04.26 23	72.83	37.22	35.61	5.68	3.47	28.234	21.293	27.568	21.163	6.405	0.00	4.00	0.983	24	0	
27.04.26 23	72.18	37.94	34.24	5.74	3.48	31.243	24.017	30.518	23.861	6.657	0.00	4.00	1.046	24	0	
28.04.26 23	71.04	36.19	34.85	5.40	1.65	21.525	13.629	21.039	13.538	7.501	0.00	4.00	0.734	24	0	*
Итого/Средн	72.75	37.07	35.67	5.87	3.29	189.644	137.923	185.179	137.070	48.109	0.00	4.00	6.620	165	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm г	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	5107.029	4635.605	4967.270	4562.400	404.870	107.131	1352	0
28.04.26 23	5296.673	4773.528	5152.449	4699.470	452.979	113.751	1517	3
Итого	189.644	137.923	185.179	137.070	48.109	6.620	165	3

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос
(X) аппарат. не испр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 22/04/26г.-28/04/26г.

Абонент: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 20 Партсъезда ул, д. 50А
Договор N: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 сеп. N 001
Договорные расходы: _____
И сеп. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
тхв: догов., тхд = 5,00 °С
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 18-059799, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4, КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	73.27	6.10	6.690 <	6.530 <	5.00	3.00	0.446	24	0	*
23.04.26 23	73.29	6.09	7.420 <	7.243 <	5.00	3.00	0.495	24	0	*
24.04.26 23	71.01	5.93	6.920 <	6.764 <	5.00	3.00	0.447	24	0	*
25.04.26 23	72.56	5.84 <	7.080 <	6.914 <	5.00	3.00	0.467	24	0	*
26.04.26 23	72.00	5.60	6.550 <	6.398 <	5.00	3.00	0.429	24	0	*
27.04.26 23	71.46	5.66	6.870 <	6.714 <	5.00	3.00	0.446	24	0	*
28.04.26 23	71.73	5.33	7.760 <	7.581 <	5.00	3.00	0.506	24	0	*
Итого/Средн	72.19	5.79	49.290	48.145	5.00	3.00	3.237	168	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	434.550	423.951	29.203	1352	0
28.04.26 23	483.840	472.096	32.440	1520	0
Итого	49.290	48.145	3.237	168	0

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____
Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 29/04/26г.-20/05/26г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 20 Парусъезда ул, д. 50А

Договор №:

Тепловычислитель ТВ7-04 сел. N 001

Договорные расходы:

М сет. вода= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догав., тхд = 0,00 °C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 18-059799, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
29.04.26 23	72.97	20.81	52.16	5.23	0.61	7.243 <	0.000	7.071 <	0.000	7.071	0.00	4.00	0.369	24	0	*
30.04.26 23	74.74	20.76	53.98	5.28	4.49	7.299 <	0.000	7.118 <	0.000	7.118	0.00	4.00	0.384	24	0	*
01.05.26 23	74.14	21.00	53.14	5.36	5.35	7.523 <	0.000	7.339 <	0.000	7.339	0.00	4.00	0.390	24	0	*
02.05.26 23	71.46	20.61	50.84	5.32	5.31	7.001 <	0.000	6.841 <	0.000	6.841	0.00	4.00	0.348	24	0	*
03.05.26 23	70.24	20.06	50.19	5.25	5.24	7.466 <	0.000	7.301 <	0.000	7.301	0.00	4.00	0.366	24	0	*
04.05.26 23	71.30	19.80	51.50	5.35	5.34	6.964 <	0.000	6.805 <	0.000	6.805	0.00	4.00	0.350	24	0	*
05.05.26 23	72.34	20.44	51.90	5.39	5.38	6.530 <	0.000	6.377 <	0.000	6.377	0.00	4.00	0.331	24	0	*
06.05.26 23	73.47	20.63	52.83	5.44	5.43	7.043 <	0.000	6.874 <	0.000	6.874	0.00	4.00	0.363	24	0	*
07.05.26 23	74.54	20.82	53.72	5.42	5.41	7.037 <	0.000	6.864 <	0.000	6.864	0.00	4.00	0.368	24	0	*
08.05.26 23	75.07	21.21	53.87	5.47	5.46	6.973 <	0.000	6.799 <	0.000	6.799	0.00	4.00	0.366	24	0	*
09.05.26 23	74.78	21.56	53.22	5.49	5.48	6.658 <	0.000	6.493 <	0.000	6.493	0.00	4.00	0.345	24	0	*
10.05.26 23	72.64	20.44	52.20	5.45	5.44	6.756 <	0.000	6.597 <	0.000	6.597	0.00	4.00	0.344	24	0	*
11.05.26 23	70.03	18.37	51.66	5.26	5.26	7.193 <	0.000	7.035 <	0.000	7.035	0.00	4.00	0.363	24	0	*
12.05.26 23	66.88	18.06	48.82	5.29	5.29	7.315 <	0.000	7.167 <	0.000	7.167	0.00	4.00	0.350	24	0	*
13.05.26 23	67.17	17.73	49.45	5.29	5.28	6.747:!	0.000 !	6.609:!	0.000 !	6.609	0.00	4.00	0.327	20	4	*
14.05.26 23	67.94	18.40	49.54	5.31	5.30	8.630 <	0.000	8.450 <	0.000	8.450	0.00	4.00	0.418	24	0	*
15.05.26 23	66.76	18.46	48.30	5.24	5.24	7.803 <	0.000	7.645 <	0.000	7.645	0.00	4.00	0.369	24	0	*
16.05.26 23	69.20	19.22	49.98	5.41	5.40	7.271 <	0.000	7.114 <	0.000	7.114	0.00	4.00	0.355	24	0	*
17.05.26 23	73.18	19.88	53.30	5.41	5.40	7.431 <	0.000	7.254 <	0.000	7.254	0.00	4.00	0.386	24	0	*
18.05.26 23	73.37	19.68	53.69	5.38	5.38	7.469 <	0.000	7.290 <	0.000	7.290	0.00	4.00	0.391	24	0	*
19.05.26 23	70.36	20.26	50.10	5.60	5.59	9.015 <	0.000	8.816 <	0.000	8.816	0.00	4.00	0.441	24	0	*
20.05.26 23	53.53	20.12	33.41	2.96	2.95	3.444 <	0.000	3.398 <	0.000	3.398	0.00	4.00	0.113	24	0	*
Итого/Средн	71.07	19.92	51.15	5.25	5.00	156.811	0.000	153.255	0.000	153.255	0.00	4.00	7.838	524	4	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28.04.26 23	5296.673	4773.528	5152.449	4699.470	452.979	113.751	1517	3
20.05.26 23	5453.484	4773.528	5305.703	4699.470	606.234	121.589	2041	7
Итого	156.811	0.000	153.255	0.000	153.255	7.838	524	4

Условные обозначения

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 29/04/2021г.-20/05/2021г.

Абонент: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 20 Партизана ул, д. 50А
Тип расходуемого: _____
Договор №: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 с.с. N 001
Пределы измерений: _____
Договорные расходы: _____
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Гв: догов., тхд = 5,00 °C
Г1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 18-059799, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4, КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
29.04.26 23	71.75	5.15	7.310 <	7.141 <	5.00	3.00	0.477	24	0	*
30.04.26 23	73.47	5.20	7.370 <	7.193 <	5.00	3.00	0.493	24	0	*
01.05.26 23	72.97	5.29	7.590 <	7.410 <	5.00	3.00	0.504	24	0	*
02.05.26 23	70.11	5.24	7.060 <	6.904 <	5.00	3.00	0.450	24	0	*
03.05.26 23	68.98	5.17	7.450 <	7.290 <	5.00	3.00	0.467	24	0	*
04.05.26 23	70.00	5.27	7.000 <	6.846 <	5.00	3.00	0.445	24	0	*
05.05.26 23	70.97	5.31	6.560 <	6.411 <	5.00	3.00	0.423	24	0	*
06.05.26 23	72.18	5.36	7.080 <	6.915 <	5.00	3.00	0.465	24	0	*
07.05.26 23	73.15	5.34	7.060 <	6.892 <	5.00	3.00	0.470	24	0	*
08.05.26 23	73.67	5.39	7.050 <	6.880 <	5.00	3.00	0.473	24	0	*
09.05.26 23	73.31	5.42	6.690 <	6.530 <	5.00	3.00	0.446	24	0	*
10.05.26 23	71.21	5.37	6.800 <	6.645 <	5.00	3.00	0.440	24	0	*
11.05.26 23	68.73	5.18	7.240 <	7.085 <	5.00	3.00	0.452	24	0	*
12.05.26 23	65.67	5.21	7.380 <	7.235 <	5.00	3.00	0.439	24	0	*
13.05.26 23	66.45	5.21	8.420 <	8.252 <	5.00	3.00	0.507	24	0	*
14.05.26 23	66.85	5.23	8.730 <	8.553 <	5.00	3.00	0.529	24	0	*
15.05.26 23	65.68	5.16	7.880 <	7.726 <	5.00	3.00	0.469	24	0	*
16.05.26 23	68.01	5.33	7.370 <	7.216 <	5.00	3.00	0.455	24	0	*
17.05.26 23	71.84	5.33	7.510 <	7.337 <	5.00	3.00	0.491	24	0	*
18.05.26 23	72.11	5.31	7.540 <	7.364 <	5.00	3.00	0.495	24	0	*
19.05.26 23	69.33	5.52	9.090 <	8.893 <	5.00	3.00	0.573	24	0	*
20.05.26 23	52.87	2.88	3.470 <	3.425 <	5.00	3.00	0.164	24	0	*
Итого/Средн	69.81	5.18	159.650	156.142	5.00	3.00	10.126	528	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28.04.26 23	483.840	472.096	32.440	1520	0
20.05.26 23	643.490	628.237	42.566	2048	0
Итого	159.650	156.142	10.126	528	0

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____