

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,261 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.05.2026

Договор № 3-38483

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партисъезда, 52

за май 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
22.04	00	35025	34001	889,031	13443	2083,167	107,695
18.05	24	36534	35507	906,554	14014	2083,176	107,695
ИТОГО		1508	1505	17,522	571	0	0

ПУ № 19080436

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 19,885 (Гкал)

Q (гвс) = 0 (Гкал)

V_{подп.} = 0 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность)
Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/26г.-18/05/26г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	73.74	39.13	34.62	6.08	3.95	28.390	28.106	27.705	27.914	-0.208	0.00	4.00	0.960	24	0	
23.04.26 23	74.13	39.00	35.13	6.09	3.94	25.862	25.618	25.233	25.443	-0.210	0.00	4.00	0.887	24	0	
24.04.26 23	71.67	40.02	31.65	5.94	3.88	30.124	29.833	29.434	29.616	-0.182	0.00	4.00	0.933	24	0	
25.04.26 23	72.98	39.43	33.55	5.81 <	3.80 <	24.525 !	24.255 !	23.944 !	24.085 !	-0.141	0.00	4.00	0.804	21	3	*
26.04.26 23	72.73	39.13	33.61	5.61	3.75	29.147 <	28.808 <	28.462 <	28.608 <	-0.146	0.00	4.00	0.957	24	0	*
27.04.26 23	71.94	39.68	32.25	5.66	3.76	34.460	34.035	33.664	33.792	-0.128	0.00	4.00	1.087	24	0	
28.04.26 23	74.72	51.80	22.92	5.38	4.19	38.135	37.769	37.187	37.273	-0.086	0.00	4.00	0.853	24	0	
29.04.26 23	77.23	66.25	10.98 <	5.24	4.93	83.161	82.614	55.504	55.423	0.081	0.00	4.00	0.610	20	4	*
30.04.26 23	77.02	66.12	10.90 <	5.29	4.91	79.120	78.622	49.247	49.189	0.057	0.00	4.00	0.537	20	4	*
01.05.26 23	73.67	52.64	21.03	5.38	4.94	30.820 <	30.618 <	30.076 <	30.207 <	-0.130	0.00	4.00	0.633	24	0	*
02.05.26 23	76.12	70.02	6.09 <	5.33	4.96	118.521 <	117.739 <	93.533 <	93.217 <	0.316	0.00	4.00	0.571	21	3	*
03.05.26 23	74.31	67.08	7.23 <	5.25	4.92	119.717	118.941	87.991	87.736	0.255	0.00	4.00	0.637	20	4	*
04.05.26 23	73.79	62.71	11.08 <	5.35	4.98	93.287	92.662	54.710	54.598	0.112	0.00	4.00	0.607	19	5	*
05.05.26 23	71.07	43.21	27.85	5.41	4.98	23.471 <	23.321	22.939 <	23.120	-0.182	0.00	4.00	0.639	24	0	*
06.05.26 23	76.34	65.91	10.43 <	5.44	5.01	81.183	80.581	56.063	55.949	0.114	0.00	4.00	0.585	21	3	*
07.05.26 23	76.93	63.53	13.40 <	5.43	4.99	75.100 <	74.469 <	41.529 <	41.423 <	0.106	0.00	4.00	0.557	20	4	*
08.05.26 23	75.70	57.19	18.51 <	5.48	4.98	43.905 <	43.599 <	28.333 <	28.408 <	-0.075	0.00	4.00	0.525	22	2	*
09.05.26 23	72.32	43.05	29.27	5.51	4.92	18.029 <	17.956 <	17.608 <	17.803 <	-0.195	0.00	4.00	0.516	24	0	*
10.05.26 23	78.16	73.75	4.41 <	5.44	4.98	148.206 <	146.996 <	119.988 <	119.283 <	0.704	0.00	4.00	0.530	21	3	*
11.05.26 23	74.81	70.38	4.43 <	5.25	4.89	173.816	172.357	129.144	128.346	0.799	0.00	4.00	0.574	19	5	*
12.05.26 23	71.79	68.06	3.73 <	5.28	4.94	170.928	169.592	128.990	128.211	0.780	0.00	4.00	0.483	19	5	*
13.05.26 23	70.45	65.81	4.65 <	5.42 <	4.92 <	115.455 !	114.705 !	76.306 !	75.980 !	0.326	0.00	4.00	0.355	14	10	*
14.05.26 23	71.22	66.04	5.17 <	5.31	4.98	145.012	144.038	96.057	95.649	0.408	0.00	4.00	0.498	18	6	*
15.05.26 23	70.18	64.14	6.03 <	5.22	4.89	109.110	108.364	80.844	80.538	0.305	0.00	4.00	0.489	20	4	*
16.05.26 23	70.31	59.54	10.77 <	5.41	4.99	92.459	91.795	52.605	52.477	0.129	0.00	4.00	0.567	19	5	*
17.05.26 23	75.05	57.72	17.32 <	5.42	4.94	60.600 <	60.090 <	35.728 <	35.706 <	0.022	0.00	4.00	0.619	21	3	*
18.05.26 23	76.15	65.05	11.11 <	5.39	4.93	78.721 <	78.103 <	45.708 <	45.590 <	0.118	0.00	4.00	0.508	20	4	*
Итого/Средн	73.98	62.38	11.60	5.47	4.68	2071.266	2055.585	1508.533	1505.586	2.947	0.00	4.00	17.522	571	77	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	37038.751	35912.677	35025.532	34001.836	1023.696	889.031	13443	3052
18.05.26 23	39110.018	37968.262	36534.066	35507.423	1026.643	906.554	14014	3129
Итого	2071.266	2055.585	1508.533	1505.586	2.947	17.522	571	77

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+2,363

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/26г.-18/05/26г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0xE763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	29.77	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.04.26 23	29.86	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.04.26 23	29.79	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.04.26 23	29.88	0.29 <	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	21	3	*
26.04.26 23	30.04	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.04.26 23	30.12	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.04.26 23	30.01	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.04.26 23	30.10	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.04.26 23	30.14	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.05.26 23	29.82	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.05.26 23	30.19	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.05.26 23	30.28	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.05.26 23	30.01	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.05.26 23	29.52	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.05.26 23	30.03	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.05.26 23	30.28	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.05.26 23	30.23	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.05.26 23	30.06	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.05.26 23	30.49	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.05.26 23	30.33	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.05.26 23	29.79	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.05.26 23	29.41	0.29 <	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	19	5	*
14.05.26 23	29.41	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.05.26 23	29.27	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.05.26 23	29.43	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.05.26 23	29.48	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.05.26 23	29.79	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	29.91	0.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	640	8	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	2114.989	2083.167	107.695	16114	381
18.05.26 23	2114.989	2083.167	107.695	16754	389
Итого	0.000	0.000	0.000	640	8

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____