

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

Договор № 3-38483

26 МАЙ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Грохотов В.Ю.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за май 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
22.04	00	250462	209754	7064,540	90309	50729	2766,481
21.05	24	251245	210285	7082,880	91015	51022	2780,691
ИТОГО		783	531	18,340	705	292,73	14,210

ПУ № 132804

$Q_E =$	25,807	Гкал
$V_{подп.} =$	292,73	м³
$V_{х.в.} =$	0	м³

$Q = 11,597$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 14,210$ (Гкал)

$V_{подп.} = 292,73$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



Объект: Омская обл, Омск г, Бахметовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1		t2	dt	M1		M2		dM		Qtv		BHP		NS
	°C	°C		°C	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	ч	
22.04.2026	71.53	50.17	21.36	21.36	92.21	82.89	9.32	1.970	24.0						
23.04.2026	71.89	51.25	20.63	19.65	90.60	82.93	7.66	1.780	24.0						
24.04.2026	68.58	48.93	19.65	19.65	90.60	82.93	7.66	1.780	24.0						
25.04.2026	67.71	48.08	19.64	19.64	83.53	76.17	7.36	1.641	24.0						
26.04.2026	68.20	48.44	19.76	19.76	84.01	75.15	8.86	1.661	24.0						
27.04.2026	65.71	46.16	19.55	19.55	80.17	71.93	8.25	1.569	24.0						
28.04.2026	62.05	41.84	20.21	50.38	42.79	7.59	1.001	24.0							
29.04.2026	58.21	30.49	27.72	9.94	0.60	9.35	0.289	24.0							
30.04.2026	60.13	30.41	29.73	10.77	0.53	10.24	0.337	24.0							
01.05.2026	60.13	30.30	29.83	9.83	0.68	9.16	0.308	24.0							
02.05.2026	61.14	29.81	31.33	10.32	0.65	9.67	0.333	24.0							
03.05.2026	59.23	29.15	30.08	9.50	0.59	8.91	0.301	24.0							
04.05.2026	59.27	29.01	30.26	9.62	0.68	8.93	0.305	24.0							
05.05.2026	59.20	28.96	30.24	9.27	0.65	8.62	0.297	24.0							
06.05.2026	59.58	29.03	30.54	9.02	0.63	8.39	0.289	24.0							
07.05.2026	61.13	29.22	31.90	9.60	0.55	9.05	0.316	24.0							
08.05.2026	61.18	29.35	31.83	9.20	0.59	8.61	0.310	24.0							
09.05.2026	60.64	29.53	31.11	8.04	0.71	7.33	0.262	24.0							
10.05.2026	61.03	29.08	31.95	8.90	0.65	8.25	0.303	24.0							
11.05.2026	60.48	27.98	32.51	8.98	0.71	8.27	0.306	24.0							
12.05.2026	58.12	27.23	30.89	8.83	0.75	8.08	0.285	24.0							
13.05.2026	57.19	26.79	30.40	9.03	0.64	8.39	0.289	24.0							
14.05.2026	57.69	26.65	31.04	9.58	0.60	8.98	0.311	24.0							
15.05.2026	58.01	26.59	31.42	9.15	0.59	8.56	0.301	24.0							
16.05.2026	57.90	26.75	31.16	9.25	0.55	8.69	0.305	24.0							
17.05.2026	59.95	27.25	32.71	8.76	0.69	8.07	0.307	24.0							
18.05.2026	62.65	27.63	35.03	9.75	0.57	9.18	0.364	24.0							
19.05.2026	61.83	27.74	34.09	9.32	0.62	8.70	0.333	24.0							
20.05.2026	54.81	27.65	27.15	9.97	0.39	9.59	0.293	22.1	*						
21.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.000	11.8	*						
Средние:	61.56	33.15	28.40	---	---	---	---	---	---						
Итого:	---	---	---	---	783.13	531.67	251.47	18.340	705.9						

Дата	M1		M2	Qtv	BHP	
	Т	Т			Гкал	ч
21.04.2026	250462.69	209754.00	7064.540	90309.6		
21.05.2026	251245.82	210285.67	7082.880	91015.5		
Итого:	783.13	531.67	18.340	705.9		

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл., Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Эко-инженерный город")
Прибор: ВИС-Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупики

Дата	t1	t2	V1	Qtv	ВНР	NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	
22.04.2026	70.10	5.00	11.03	0.707	24.0	
23.04.2026	70.53	5.00	11.12	0.717	24.0	
24.04.2026	67.18	5.00	9.32	0.570	24.0	
25.04.2026	66.32	5.00	9.04	0.547	24.0	
26.04.2026	66.83	5.00	10.58	0.641	24.0	
27.04.2026	64.38	5.00	9.92	0.582	24.0	
28.04.2026	60.48	5.00	9.16	0.509	24.0	
29.04.2026	56.53	5.00	10.73	0.560	24.0	
30.04.2026	58.37	5.00	11.64	0.631	24.0	
01.05.2026	58.13	15.00	10.62	0.468	24.0	
02.05.2026	59.34	15.00	11.13	0.496	24.0	
03.05.2026	57.18	15.00	10.24	0.444	24.0	
04.05.2026	57.13	15.00	10.38	0.449	24.0	
05.05.2026	57.12	15.00	9.58	0.416	24.0	
06.05.2026	57.71	15.00	9.73	0.425	24.0	
07.05.2026	59.35	15.00	10.38	0.463	24.0	
08.05.2026	59.16	15.00	9.95	0.453	24.0	
09.05.2026	58.66	15.00	8.68	0.386	24.0	
10.05.2026	58.98	15.00	9.61	0.437	24.0	
11.05.2026	58.57	15.00	9.68	0.431	24.0	
12.05.2026	56.06	15.00	9.51	0.400	24.0	
13.05.2026	55.10	15.00	9.72	0.402	24.0	
14.05.2026	55.72	15.00	10.31	0.430	24.0	
15.05.2026	56.13	15.00	9.86	0.414	24.0	
16.05.2026	55.91	15.00	9.96	0.422	24.0	
17.05.2026	57.87	15.00	9.46	0.422	24.0	
18.05.2026	60.51	15.00	10.54	0.497	24.0	
19.05.2026	59.73	15.00	10.09	0.461	24.0	
20.05.2026	49.87	15.00	10.77	0.432	22.8	*
21.05.2026	20.38	15.00	0.00	0.000	21.0	*
Средние:	58.31	12.00	---	---	---	
Итого:	---	---	292.73	14.210	715.8	

Дата	V1	Qtv	ВНР
	м3	Гкал	ч
21.04.2026	50729.83	2766.481	106320.4
21.05.2026	51022.56	2780.691	107036.1
Итого:	292.73	14.210	715.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г, Заряжной ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный фонд")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	dM	Qtv	BHP		NS
	°C	°C	°C	T	T	T	Гкал	ч		
22.04.2026	71.53	50.17	21.36	92.21	82.89	9.32	1.970	24.0		
23.04.2026	71.89	51.25	20.63	95.62	86.19	9.43	1.975	24.0		
24.04.2026	68.58	48.93	19.65	90.60	82.93	7.66	1.780	24.0		
25.04.2026	67.71	48.08	19.64	83.53	76.17	7.36	1.641	24.0		
26.04.2026	68.20	48.44	19.76	84.01	75.15	8.86	1.661	24.0		
27.04.2026	65.71	46.16	19.55	80.17	71.93	8.25	1.569	24.0		
28.04.2026	62.05	41.84	20.21	50.38	42.79	7.59	1.001	24.0		
Средние:	67.95	47.84	20.11	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	576.51	518.04	58.47	11.597	168.0		

Дата	M1	M2	Qtv	BHP	
	T	T	Гкал	ч	
21.04.2026	250462.69	209754.00	7064.540	90309.6	
28.04.2026	251039.20	210272.04	7076.138	90477.6	
Итого:	576.51	518.04	11.597	168.0	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г, Б.Лаватовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС-Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупиков

Дата	t1	t3	V1	Qtv	ВНР		NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	ч	
22.04.2026	70.10	5.00	11.03	0.707	24.0	24.0	
23.04.2026	70.53	5.00	11.12	0.717	24.0	24.0	
24.04.2026	67.18	5.00	9.32	0.570	24.0	24.0	
25.04.2026	66.32	5.00	9.04	0.547	24.0	24.0	
26.04.2026	66.83	5.00	10.58	0.641	24.0	24.0	
27.04.2026	64.38	5.00	9.92	0.582	24.0	24.0	
28.04.2026	60.48	5.00	9.16	0.509	24.0	24.0	
Средние:	66.55	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	70.15	4.274	168.0	168.0	

Дата	V1	Qtv	ВНР	
	м3	Гкал	ч	ч
21.04.2026	50729.83	2766.481	106320.4	106320.4
28.04.2026	50799.98	2770.755	106488.4	106488.4
Итого:	70.15	4.274	168.0	168.0

Представитель абонента

Представитель энергопоставляющей организации

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	dM	Qiv	BHP	NS
	°C	°C	°C	T	T	T	Гкал	ч	
29.04.2026	58.21	30.49	27.72	9.94	0.60	9.35	0.289	24.0	
30.04.2026	60.13	30.41	29.73	10.77	0.53	10.24	0.337	24.0	
01.05.2026	60.13	30.30	29.83	9.83	0.68	9.16	0.308	24.0	
02.05.2026	61.14	29.81	31.33	10.32	0.65	9.67	0.333	24.0	
03.05.2026	59.23	29.15	30.08	9.50	0.59	8.91	0.301	24.0	
04.05.2026	59.27	29.01	30.26	9.62	0.68	8.93	0.305	24.0	
05.05.2026	59.20	28.96	30.24	9.27	0.65	8.62	0.297	24.0	
06.05.2026	59.58	29.03	30.54	9.02	0.63	8.39	0.289	24.0	
07.05.2026	61.13	29.22	31.90	9.60	0.55	9.05	0.316	24.0	
08.05.2026	61.18	29.35	31.83	9.20	0.59	8.61	0.310	24.0	
09.05.2026	60.64	29.53	31.11	8.04	0.71	7.33	0.262	24.0	
10.05.2026	61.03	29.08	31.95	8.90	0.65	8.25	0.303	24.0	
11.05.2026	60.48	27.98	32.51	8.98	0.71	8.27	0.306	24.0	
12.05.2026	58.12	27.23	30.89	8.83	0.75	8.08	0.285	24.0	
13.05.2026	57.19	26.79	30.40	9.03	0.64	8.39	0.289	24.0	
14.05.2026	57.69	26.65	31.04	9.58	0.60	8.98	0.311	24.0	
15.05.2026	58.01	26.59	31.42	9.15	0.59	8.56	0.301	24.0	
16.05.2026	57.90	26.75	31.16	9.25	0.55	8.69	0.305	24.0	
17.05.2026	59.95	27.25	32.71	8.76	0.69	8.07	0.307	24.0	
18.05.2026	62.65	27.63	35.03	9.75	0.57	9.18	0.364	24.0	
19.05.2026	61.83	27.74	34.09	9.32	0.62	8.70	0.333	24.0	
20.05.2026	54.81	27.65	27.15	9.97	0.39	9.59	0.293	22.1	*
21.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.000	11.8	*
Средние:	59.52	28.48	31.04	206.62	13.63	193.00	6.742	537.9	
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	

Дата	M1	M2	Qiv	BHP
	T	T	Гкал	ч
28.04.2026	251039.20	210272.04	7076.138	90477.6
21.05.2026	251245.82	210285.67	7082.880	91015.5
Итого:	206.62	13.63	6.742	537.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г, Б. Затовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный год")
Прибор: ВИС-Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-пуликов

Дата	t1	t3	V1	Qlv	BHP	NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	
29.04.2026	56.53	5.00	10.73	0.560	24.0	
30.04.2026	58.37	5.00	11.64	0.631	24.0	
01.05.2026	58.13	15.00	10.62	0.468	24.0	
02.05.2026	59.34	15.00	11.13	0.496	24.0	
03.05.2026	57.18	15.00	10.24	0.444	24.0	
04.05.2026	57.13	15.00	10.38	0.449	24.0	
05.05.2026	57.12	15.00	9.58	0.416	24.0	
06.05.2026	57.71	15.00	9.73	0.425	24.0	
07.05.2026	59.35	15.00	10.38	0.463	24.0	
08.05.2026	59.16	15.00	9.95	0.453	24.0	
09.05.2026	58.66	15.00	8.68	0.386	24.0	
10.05.2026	58.98	15.00	9.61	0.437	24.0	
11.05.2026	58.57	15.00	9.68	0.431	24.0	
12.05.2026	56.06	15.00	9.51	0.400	24.0	
13.05.2026	55.10	15.00	9.72	0.402	24.0	
14.05.2026	55.72	15.00	10.31	0.430	24.0	
15.05.2026	56.13	15.00	9.86	0.414	24.0	
16.05.2026	55.91	15.00	9.96	0.422	24.0	
17.05.2026	57.87	15.00	9.46	0.422	24.0	
18.05.2026	60.51	15.00	10.54	0.497	24.0	
19.05.2026	59.73	15.00	10.09	0.461	24.0	
20.05.2026	49.87	15.00	10.77	0.432	22.8	*
21.05.2026	20.38	15.00	0.00	0.000	21.0	*
Средние:	55.80	14.13	---	---	---	
Итого:	---	---	222.58	9.937	547.8	

Дата	V1	Qlv	BHP
	м3	Гкал	ч
28.04.2026	50799.98	2770.755	106488.4
21.05.2026	51022.56	2780.691	107036.1
Итого:	222.58	9.937	547.8

Представитель абонента

Представитель энергопоставляющей организации