

Теплоисточник ТЭЦ –
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5
(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= Гкал
Qмес= Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. Малиновского, 19к1

за май 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
22.04	00	27730	27979	866,568	2636	0	0
18.05	24	31980	32273	934,608	3284	0	0
ИТОГО		4249	4293	68,040	647	0	0

ПУ № 20129667

$Q_E =$		Гкал	$Q =$	68,042	(Гкал)
$V_{подп.} =$	0	м³	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.05.2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Расширенная С.И.



Организация _____ Номер договора _____
Адрес _____ Тс пефон _____
Тип теплосчетчика КМ-5-БИ Версия 03.10 Номер теплосчетчика 102193
Дата последней поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
с 22.04.2026 по 18.05.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	Vi	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тн
22.04.26	4.774	163.9980	166.9492	165.5742	166.4688	0.00	-	1.5762	62.44	33.31	29.12	5.3	3.7	0.00	24.00	Ег
23.04.26	4.761	166.6777	169.6895	168.2969	169.2422	0.00	-	1.6191	62.43	33.86	28.58	5.4	3.7	0.00	24.00	
24.04.26	4.490	181.3652	184.3730	183.2441	184.3418	0.00	-	1.8789	59.75	34.99	24.77	5.3	3.7	0.00	24.00	
25.04.26	4.294	175.7930	178.6992	177.6055	178.6797	0.00	-	1.8125	59.63	35.19	24.44	4.9	3.5	0.00	24.00	
26.04.26	4.318	178.0293	180.9727	179.8574	180.9531	0.00	-	1.8281	59.55	35.28	24.27	4.8	3.5	0.00	24.00	
27.04.26	4.037	178.4609	181.3242	180.2793	181.4258	0.00	-	1.8184	58.65	36.02	22.64	4.8	3.6	0.00	24.00	
28.04.26	2.710	168.3594	171.3066	170.0078	171.7207	0.00	-	1.6484	61.33	45.24	16.09	4.7	3.5	0.00	24.00	
29.04.26	1.974	161.4375	164.9805	163.0039	165.5098	0.00	-	1.5664	69.38	57.17	12.20	4.9	3.4	0.00	24.00	
30.04.26	1.925	162.8945	166.6328	164.4688	167.1836	0.00	-	1.5742	71.06	59.27	11.79	5.0	3.3	0.00	24.00	
01.05.26	2.007	158.7715	162.4453	160.2793	162.8750	0.00	-	1.5078	71.33	58.71	12.61	4.8	3.3	0.00	24.00	
02.05.26	1.954	159.9238	163.5313	161.4766	164.0469	0.00	-	1.5527	70.35	58.15	12.19	4.8	3.3	0.00	24.00	
03.05.26	2.080	162.3008	165.7051	163.8926	166.2305	0.00	-	1.5918	67.66	54.86	12.80	4.7	3.3	0.00	24.00	
04.05.26	1.852	132.6250	135.2988	133.8555	135.6191	0.00	-	1.2305	66.27	52.31	13.96	4.9	3.9	0.02	23.98	
05.05.26	1.905	145.5332	148.6035	146.9219	149.0098	0.00	-	1.3887	67.90	54.82	13.08	4.8	3.7	0.00	24.00	
06.05.26	1.920	147.9199	151.1172	149.4395	151.6523	0.00	-	1.5195	68.85	55.89	12.96	4.8	3.6	0.00	24.00	
07.05.26	1.922	144.8613	148.0938	146.2852	148.5078	0.00	-	1.4238	70.00	56.75	13.25	4.8	3.6	0.00	24.00	
08.05.26	1.856	137.5859	140.7129	139.0742	141.2227	0.00	-	1.4883	70.73	57.25	13.48	4.8	3.7	0.00	24.00	
09.05.26	1.818	137.6523	140.8223	139.2070	141.3984	0.00	-	1.5547	71.13	57.95	13.19	4.8	3.7	0.00	24.00	
10.05.26	1.924	138.6055	141.7031	140.1602	142.2383	0.00	-	1.5547	70.00	56.13	13.87	4.7	3.7	0.00	24.00	
11.05.26	1.971	139.2207	142.1211	140.7266	142.6250	0.00	-	1.5059	67.35	53.19	14.15	4.6	3.7	0.00	24.00	
12.05.26	1.885	148.1230	150.9219	149.7598	151.6328	0.00	-	1.6367	63.96	51.24	12.72	4.6	3.7	0.00	24.00	
13.05.26	1.943	164.7441	167.7520	166.7500	168.8262	0.00	-	2.0059	62.83	51.04	11.78	4.5	3.4	0.00	24.00	
14.05.26	1.900	162.1309	165.1914	164.0723	166.2012	0.00	-	1.9414	63.91	52.21	11.71	4.5	3.4	0.00	24.00	
15.05.26	1.907	163.3516	166.4219	165.2813	167.4277	0.00	-	1.9297	63.77	52.11	11.66	4.5	3.4	0.00	24.00	
16.05.26	1.947	167.0977	170.3145	168.9258	171.1719	0.00	-	1.8281	64.61	52.97	11.63	4.7	3.4	0.00	24.00	
17.05.26	2.068	150.3008	153.7266	151.8281	154.1523	0.00	-	1.5273	70.71	56.97	13.74	4.6	3.3	0.00	24.00	
18.05.26	1.897	151.6250	155.0820	153.1523	155.5977	0.00	-	1.5273	70.78	58.29	12.49	4.6	3.3	0.00	24.00	
Итого	68.040	4249.3887	4334.4922	4293.4258	4345.9609	0.00	0.0000	44.0370	65.90	49.90	16.00	4.8	3.5	0.02	647.98	0.02

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Тр
18.05.26	24:00	934.608	31980.28	32273.18	0.00	32709.42	32540.92	3284.84
22.04.26	00:00	866.568	27730.89	27979.76	0.00	28374.93	28194.96	2636.85
Итого		68.040	4249.39	4293.43	0.00	4334.49	4345.96	647.98

Отчетный период 648.00 час. Период норм. работы 647.98 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период откл.отказа (E) 0.005 час.
Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.013 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

46,002

Организация _____ Номер договора _____
Адрес _____ Телефон _____
Тип теплосчетчика КМ-5-БИ Версия 03.10 Номер теплосчетчика 1102193
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 18.05.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	Vi	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Тн Тн		Работы
22.04.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00	Е
23.04.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
24.04.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00	
25.04.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00	
26.04.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
27.04.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00	
28.04.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00	
29.04.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
30.04.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
01.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
02.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
03.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
04.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
05.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
06.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
07.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
08.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
09.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
10.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
11.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
12.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00	
13.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00	
14.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00	
15.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00	
16.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00	
17.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
18.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00	
Итого	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	648.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Тр
18.05.26	24:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.88
22.04.26	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2663.88
Итого		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00

Отчетный период 648.00 час. Период норм. работы 648.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.005 час.
Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____