

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за май 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
22.04	00	7691	7277	224,732	2659	5535	
20.05	24	8222	7651	239,899	3349	5707	
ИТОГО		531	373	15,167	689,78	172	

ПУ № 303773

$Q_E =$	16,759	Гкал	$Q =$	9,507	(Гкал)
$V_{подп.} =$	172	м³	$Q_{гвс} =$	7,258	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	172	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
ОП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

25 МАЙ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК "Солнечный город") - ТС Номер теплосчетчика 303773
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025
 Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 22.04.2026 по 20.05.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.04.26	1.585	68.43	64.53	3.89	72.8	52.3	20.5	5.0	1.0	3.7	0.00	24.00	
23.04.26	1.567	69.10	65.25	3.85	72.8	52.7	20.1	5.0	1.0	3.7	0.00	24.00	
24.04.26	1.441	63.57	59.78	3.79	70.1	50.1	20.1	5.0	1.0	3.7	0.00	24.00	
25.04.26	1.406	57.38	53.29	4.09	70.7	49.3	21.4	5.0	0.9	3.7	0.00	24.00	
26.04.26	1.380	56.39	52.32	4.07	70.0	48.6	21.4	5.0	1.0	3.7	0.00	24.00	
27.04.26	1.369	56.53	52.75	3.79	69.2	47.8	21.4	5.0	0.9	3.7	0.00	24.00	
28.04.26	0.755	29.94	25.69	4.25	66.1	46.7	19.4	5.0	0.8	3.6	0.00	24.00	
29.04.26	0.250	5.52	0.00	5.52	50.5	24.3	26.2	5.0	0.6	3.6	0.22	23.78	E
30.04.26	0.250	5.49	0.00	5.49	50.7	23.6	27.1	5.0	0.6	3.6	0.00	24.00	
01.05.26	0.243	5.46	0.00	5.46	49.6	23.1	26.5	5.0	0.5	3.6	0.82	23.18	E
02.05.26	0.192	4.84	0.00	4.84	45.0	22.5	22.5	5.0	0.5	3.6	1.58	22.42	E
03.05.26	0.284	6.31	0.00	6.31	50.2	22.0	28.2	5.0	0.5	3.6	0.69	23.31	E
04.05.26	0.243	5.46	0.00	5.46	49.7	21.8	27.9	5.0	0.5	3.6	0.75	23.25	E
05.05.26	0.244	5.54	0.00	5.54	49.2	21.8	27.4	5.0	0.5	3.6	0.08	23.92	E
06.05.26	0.251	5.64	0.00	5.64	49.8	21.8	28.0	5.0	0.4	3.6	0.20	23.80	E
07.05.26	0.245	5.45	0.00	5.45	50.2	21.8	28.4	5.0	0.4	3.6	0.03	23.97	E
08.05.26	0.266	5.67	0.00	5.67	52.1	21.9	30.1	5.0	0.4	3.6	0.00	24.00	
09.05.26	0.227	5.26	0.00	5.26	48.3	22.0	26.4	5.0	0.4	3.6	0.00	24.00	
10.05.26	0.247	6.23	0.00	6.23	44.8	21.5	23.3	5.0	0.3	3.6	0.00	24.00	
11.05.26	0.265	6.30	0.00	6.30	47.3	20.6	26.8	5.0	0.3	3.6	0.34	23.66	E
12.05.26	0.281	6.86	0.00	6.86	46.1	20.3	25.8	5.0	0.3	3.6	0.69	23.31	E
13.05.26	0.257	5.97	0.00	5.97	48.2	20.2	28.0	5.0	0.3	3.6	0.40	23.60	E
14.05.26	0.274	6.26	0.00	6.26	49.1	20.1	28.9	5.0	0.3	3.6	0.17	23.83	E
15.05.26	0.255	6.05	0.00	6.05	47.4	20.0	27.4	5.0	0.2	3.6	0.27	23.73	E
16.05.26	0.250	6.05	0.00	6.05	46.5	20.1	26.4	5.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
17.05.26	0.320	6.70	0.00	6.70	53.0	20.3	32.8	5.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
18.05.26	0.293	6.30	0.00	6.30	51.8	20.5	31.3	5.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
19.05.26	0.304	6.48	0.00	6.48	52.1	20.6	31.6	5.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
20.05.26	0.224	5.83	0.00	5.83	43.7	20.6	23.0	5.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
Итого	15.167	531.01	373.61	157.40	65.4	50.1	15.3	5.0	0.5	3.6	6.22	689.78	6.23

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
20.05.26	24:00	239.899	8222.94	7651.29	3349.20
22.04.26	00:00	224.732	7691.93	7277.67	2659.42
Итого		15.167	531.01	373.61	689.78

Отчетный период 696.00 час. Период норм. работы 689.78 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 6.228 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК _____
 "Солнечный город") - ТС Номер теплосчетчика 303773
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025
 Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.04.2026 по 28.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.04.26	1.585	68.43	64.53	3.89	72.8	52.3	20.5	5.0	1.0	3.7	0.00	24.00	
23.04.26	1.567	69.10	65.25	3.85	72.8	52.7	20.1	5.0	1.0	3.7	0.00	24.00	
24.04.26	1.441	63.57	59.78	3.79	70.1	50.1	20.1	5.0	1.0	3.7	0.00	24.00	
25.04.26	1.406	57.38	53.29	4.09	70.7	49.3	21.4	5.0	0.9	3.7	0.00	24.00	
26.04.26	1.380	56.39	52.32	4.07	70.0	48.6	21.4	5.0	1.0	3.7	0.00	24.00	
27.04.26	1.369	56.53	52.75	3.79	69.2	47.8	21.4	5.0	0.9	3.7	0.00	24.00	
28.04.26	0.755	29.94	25.69	4.25	66.1	46.7	19.4	5.0	0.8	3.6	0.00	24.00	
Итого	9.501	401.34	373.61	27.73	70.7	50.1	20.6	5.0	0.9	3.7	0.00	168.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
28.04.26	24:00	234.233	8093.27	7651.29	2827.42
22.04.26	00:00	224.732	7691.93	7277.67	2659.42
Итого		9.501	401.34	373.61	168.00

Отчетный период 168.00 час. Период норм. работы 168.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 _____ Номер теплосчетчика 303773

 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025
 Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 29.04.2026 по 20.05.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
29.04.26	0.250	5.52	0.00	5.52	50.5	24.3	26.2	5.0	0.6	3.6	0.22	23.78	Е
30.04.26	0.250	5.49	0.00	5.49	50.7	23.6	27.1	5.0	0.6	3.6	0.00	24.00	
01.05.26	0.243	5.46	0.00	5.46	49.6	23.1	26.5	5.0	0.5	3.6	0.82	23.18	Е
02.05.26	0.192	4.84	0.00	4.84	45.0	22.5	22.5	5.0	0.5	3.6	1.58	22.42	Е
03.05.26	0.284	6.31	0.00	6.31	50.2	22.0	28.2	5.0	0.5	3.6	0.69	23.31	Е
04.05.26	0.243	5.46	0.00	5.46	49.7	21.8	27.9	5.0	0.5	3.6	0.75	23.25	Е
05.05.26	0.244	5.54	0.00	5.54	49.2	21.8	27.4	5.0	0.5	3.6	0.08	23.92	Е
06.05.26	0.251	5.64	0.00	5.64	49.8	21.8	28.0	5.0	0.4	3.6	0.20	23.80	Е
07.05.26	0.245	5.45	0.00	5.45	50.2	21.8	28.4	5.0	0.4	3.6	0.03	23.97	Е
08.05.26	0.266	5.67	0.00	5.67	52.1	21.9	30.1	5.0	0.4	3.6	0.00	24.00	
09.05.26	0.227	5.26	0.00	5.26	48.3	22.0	26.4	5.0	0.4	3.6	0.00	24.00	
10.05.26	0.247	6.23	0.00	6.23	44.8	21.5	23.3	5.0	0.3	3.6	0.00	24.00	
11.05.26	0.265	6.30	0.00	6.30	47.3	20.6	26.8	5.0	0.3	3.6	0.34	23.66	Е
12.05.26	0.281	6.86	0.00	6.86	46.1	20.3	25.8	5.0	0.3	3.6	0.69	23.31	Е
13.05.26	0.257	5.97	0.00	5.97	48.2	20.2	28.0	5.0	0.3	3.6	0.40	23.60	Е
14.05.26	0.274	6.26	0.00	6.26	49.1	20.1	28.9	5.0	0.3	3.6	0.17	23.83	Е
15.05.26	0.255	6.05	0.00	6.05	47.4	20.0	27.4	5.0	0.2	3.6	0.27	23.73	Е
16.05.26	0.250	6.05	0.00	6.05	46.5	20.1	26.4	5.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
17.05.26	0.320	6.70	0.00	6.70	53.0	20.3	32.8	5.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
18.05.26	0.293	6.30	0.00	6.30	51.8	20.5	31.3	5.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
19.05.26	0.304	6.48	0.00	6.48	52.1	20.6	31.6	5.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
20.05.26	0.224	5.83	0.00	5.83	43.7	20.6	23.0	5.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
Итого	5.665	129.68	0.00	129.68	48.9			5.0	0.4	3.6	6.22	521.78	6.23

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
20.05.26	24:00	239.899	8222.94	7651.29	3349.20
29.04.26	00:00	234.233	8093.27	7651.29	2827.42
Итого		5.665	129.68	0.00	521.78

Отчетный период 528.00 час. Период норм. работы 521.78 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 6.228 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____