

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Заозерная, 15 к.1

за май 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
22.04	00	62123	59744	1950,528	13733	1967,180	138,506
18.05	24	63206	60834	1983,867	14379	1967,180	135,506
ИТОГО		1083	1090	33,339	646	0	0

ПУ № 20129667

$Q_E =$		Гкал	$Q =$	33,442	(Гкал)
$V_{подп.} =$		м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.05.2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/26г.-18/05/26г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес:

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	76.11	41.31	34.80	5.32	2.43	93.825	91.363	91.424	90.642	0.782	0.00	4.00	3.187	24	0	
23.04.26 23	75.18	40.13	35.05	5.46	2.37	82.440	80.555	80.379	79.958	0.420	0.00	4.00	2.822	24	0	
24.04.26 23	72.03	38.28	33.75	5.25	2.33	79.710	78.348	77.861	77.825	0.037	0.00	4.00	2.632	24	0	
25.04.26 23	72.30	42.14	30.15	4.74	2.22	98.970	96.813	96.665	96.010	0.655	0.00	4.00	2.920	24	0	
26.04.26 23	72.41	43.98	28.43	4.64	2.22	112.393	110.495	109.764	109.497	0.267	0.00	4.00	3.127	24	0	
27.04.26 23	71.61	43.01	28.60	4.64	2.27	111.165	109.445	108.618	108.508	0.110	0.00	4.00	3.112	24	0	
28.04.26 23	73.95	41.92	32.03	4.41	2.36	82.500	80.890	80.490	80.231	0.260	0.00	4.00	2.582	24	0	
29.04.26 23	82.44	45.01	37.44	4.61	2.33	63.070 <	61.803 <	61.212 <	61.213 <	-0.001	0.00	4.00	2.296	24	0	*
30.04.26 23	76.93	24.18	52.76	4.75	2.26	9.828 <	9.873 <	9.571 <	9.834 <	-0.263	0.00	4.00	0.505	24	0	*
01.05.26 23	76.00	24.19	51.80	4.75	2.23	9.645 <	9.818 <	9.399 <	9.778 <	-0.379	0.00	4.00	0.487	24	0	*
02.05.26 23	74.94	25.12	49.82	4.71	2.23	9.690 <	9.823 <	9.449 <	9.785 <	-0.336	0.00	4.00	0.471	24	0	*
03.05.26 23	72.35	25.90	46.45	4.65	2.24	9.300 <	9.510 <	9.082 <	9.469 <	-0.386	0.00	4.00	0.422	24	0	*
04.05.26 23	74.36	41.96	32.40	4.72	3.07	13.743 <	13.960 <	13.405 <	13.829 <	-0.425	0.00	4.00	0.435	24	0	*
05.05.26 23	77.38	50.39	26.99	4.59	2.81	22.073	22.155	21.490	21.889	-0.398	0.00	4.00	0.581	24	0	
06.05.26 23	77.97	50.44	27.54	4.63	2.71	20.565 <	20.702 <	20.017 <	20.453 <	-0.437	0.00	4.00	0.552	24	0	*
07.05.26 23	79.44	51.46	27.98	4.61	2.73	19.925 <	20.125 <	19.375 <	19.873 <	-0.498	0.00	4.00	0.543	24	0	*
08.05.26 23	80.23	49.51	30.72	4.57	2.81	20.145 <	20.247 <	19.578 <	20.012 <	-0.434	0.00	4.00	0.603	24	0	*
09.05.26 23	80.30	50.99	29.31	4.55	2.77	20.170 <	20.350 <	19.603 <	20.099 <	-0.496	0.00	4.00	0.576	24	0	*
10.05.26 23	78.65	51.56	27.09	4.56	2.81	20.698 <	21.035 <	20.135 <	20.773 <	-0.637	0.00	4.00	0.546	24	0	*
11.05.26 23	76.24	49.76	26.47	4.40	2.80	24.913	25.135	24.273	24.841	-0.568	0.00	4.00	0.644	24	0	
12.05.26 23	73.35	50.49	22.87	4.40	2.72	27.177	27.538	26.527	27.206	-0.679	0.00	4.00	0.608	24	0	
13.05.26 23	72.06	51.19	20.86	4.34	2.32	29.282	29.667	28.603	29.302	-0.699	0.00	4.00	0.598	24	0	
14.05.26 23	73.15	52.06	21.09	4.37	2.32	28.642 !	28.913 !	27.960 !	28.543 !	-0.583	0.00	4.00	0.591	23	1	*
15.05.26 23	73.00	51.84	21.16	4.30	2.31	29.052	29.290	28.362	28.919	-0.558	0.00	4.00	0.602	24	0	
16.05.26 23	74.22	52.19	22.03 <	4.51	2.32	31.030	31.195	28.620	29.122	-0.502	0.00	4.00	0.632	23	1	*
17.05.26 23	79.66	48.43	31.23	4.42	2.27	21.327 <	21.448 <	20.735 <	21.207 <	-0.472	0.00	4.00	0.649	24	0	*
18.05.26 23	79.84	50.82	29.02	4.43	2.27	21.802 <	21.958	21.195 <	21.688	-0.494	0.00	4.00	0.616	24	0	*
Итого/Средн	74.80	44.09	30.71	4.64	2.46	1113.080	1102.450	1083.792	1090.507	-6.715	0.00	4.00	33.339	646	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	64221.565	60731.360	62123.039	59744.304	2378.735	1950.528	13733	174
18.05.26 23	65334.645	61833.810	63206.831	60834.811	2372.020	1983.867	14379	176
Итого	1113.080	1102.450	1083.792	1090.507	-6.715	33.339	646	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

10,103

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/26г.-18/05/26г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 20129667, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	35.23	0.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.04.26 23	36.40	0.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.04.26 23	35.34	0.10	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.04.26 23	36.67	0.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.04.26 23	37.94	0.18	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.04.26 23	37.00	0.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.04.26 23	37.02	0.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.04.26 23	40.35	0.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.04.26 23	35.11	0.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.05.26 23	33.22	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.05.26 23	31.83	0.04	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.05.26 23	30.52	0.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.05.26 23	30.12	0.03	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.05.26 23	34.03	0.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.05.26 23	34.37	0.15	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.05.26 23	34.96	0.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.05.26 23	35.51	0.18	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.05.26 23	35.76	0.20	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.05.26 23	34.15	0.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.05.26 23	32.49	0.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.05.26 23	31.85	0.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.05.26 23	31.59	0.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.05.26 23	32.16	0.14	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.05.26 23	32.63	0.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	23	1 *	
16.05.26 23	33.44	0.20	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.05.26 23	33.96	0.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.05.26 23	34.15	0.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	34.36	0.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	647	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	1967.181	1915.222	138.506	13332	575
18.05.26 23	1967.181	1915.222	138.506	13979	576
Итого	0.000	0.000	0.000	647	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____