

Теплоисточник: ЦТП №: нет
Тип системы:
Тепловычислитель: ТВ7 № 22174892
Расходомеры отопления:
Нагрузка по договору: 0,19 Гкал/час, Гкал/мес.

ДОГОВОР № 3-38483-ON

СПРАВКА

о потреблённой тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

за май 2026 г.

ООО УК "Солнечный город"

(наименование организации по месту установки приборов)

Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 34

(адрес по месту установки приборов)

период отчёта		количество теплоносителя		кол-во тепловой энергии		время работы (час)	показания по счётчику	
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	на отопление (Гкал)	на ГВС (Гкал)		ГВС (м3)	подпитки (м3)
21.04.2026	24:00	33790,48	33806,58	743,49	3,34	4792,00	54,16	
19.05.2026	24:00	36231,88	36288,10	776,71	3,34	5462,00	54,16	
Итого:		2441,40	2481,52	33,22	0,00	670,00	0,00	
		-40,13						

Q = 33,22 + 0,10 = 33,32 Гкал
Q_{ГВС} = 0,00 + 0,00 = 0,00 Гкал
V_{ГВС} = + 0,00 = м3
Q_{подпитки} = + 0,00 = Гкал
V_{подпитки} = 0,00 + 0,00 = 0,00 м3

ПУ № 22174892
ΣQ = 33,32
V_{под}=0,00

Акт допуска: № КМИ-2023-004 до 27.02.2027

Количество дней по среднему: + =
за отчёт всего

представитель Исполнителя: ООО «Техэфсервис» Сорокин И. А.
тел.

Подпись



ИНСПЕКТОР

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22.05.2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/26г. - 19/05/26г.

Абонент: ООО УК "Солнечный город"
Адрес: Омская обл. Омск г. 4-я Поселковая ул. д. 34
Потребов №: 3-38483-ОН
Тепловычислитель: ТВ7-04 сеп. N 025
Договорные расходи:
М сет. воды= _____ Т.СУТ Мгс= _____ Т.СУТ
Тхв: Лотов., Тхд = 0,00 °C

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 72,00 м3/ч G1 min = 0,48 м3/ч
G2 max = 72,00 м3/ч G2 min = 0,48 м3/ч

Серийный номер 22174892, ЕД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х8С73

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 г	M2 г	dt г	Ex °C	Px кгс/см2	Омв Ткал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	75.48	50.50	24.98	4.77	3.83	120.460	120.030	117.420	118.606	-1.186	0.00	4.00	2.937	24	0	
23.04.26 23	75.57	50.75	24.82	4.76	3.80	122.193	121.808	119.106	120.349	-1.243	0.00	4.00	2.959	24	0	
24.04.26 23	73.03	48.79	24.23	4.72	3.89	114.443	114.323	111.720	113.058	-1.339	0.00	4.00	2.710	24	0	
25.04.26 23	73.85	48.78	25.06	4.61	3.90	107.480	107.308	104.874	106.121	-1.247	0.00	4.00	2.631	24	0	
26.04.26 23	74.45	48.37	26.07	4.56	3.87	106.113	105.890	103.507	104.737	-1.230	0.00	4.00	2.701	24	0	
27.04.26 23	71.84	44.34	27.50	4.60	3.89	62.295	62.020	60.859	61.439	-0.580	0.00	4.00	1.675	24	0	
28.04.26 23	71.95	57.84	14.10	4.58	4.03	53.475	54.128	52.240	53.253	-1.013	0.00	4.00	0.738	24	0	
29.04.26 23	75.77	59.28	16.49	4.60	4.42	38.653	39.380	37.672	38.737	-1.065	0.00	4.00	0.622	24	0	*
30.04.26 23	76.39	64.97	11.41	4.70	4.43	47.233	48.273	46.014	47.334	-1.320	0.00	4.00	0.526	24	0	*
01.05.26 23	73.41	51.55	21.85	4.79	4.47	16.873	17.038	16.467	16.817	-0.350	0.00	4.00	0.360	24	0	*
02.05.26 23	76.64	67.51	9.14	4.75	4.48	96.668	96.813	94.192	96.771	-2.579	0.00	4.00	0.862	24	0	
03.05.26 23	74.43	64.96	9.48	4.67	4.44	91.800	93.830	89.541	92.028	-2.487	0.00	4.00	0.850	24	0	
04.05.26 23	74.76	65.61	9.15	4.77	4.51	96.353	96.508	93.968	96.579	-2.611	0.00	4.00	0.862	24	0	
05.05.26 23	75.99	66.41	9.58	4.82	4.51	97.028	98.670	94.552	96.692	-2.140	0.00	4.00	0.908	24	0	
06.05.26 23	77.02	67.74	9.28	4.88	4.52	98.088	99.665	95.526	97.596	-2.070	0.00	4.00	0.888	24	0	
07.05.26 23	78.29	68.69	9.60	4.86	4.50	97.320	99.073	94.900	96.965	-2.065	0.00	4.00	0.913	24	0	
08.05.26 23	79.12	70.33	8.79	4.90	4.50	102.298	103.700	99.495	101.397	-1.902	0.00	4.00	0.877	24	0	
09.05.26 23	79.80	71.46	8.34	4.92	4.46	109.000	110.350	105.968	107.824	-1.856	0.00	4.00	0.886	24	0	
10.05.26 23	78.94	70.31	8.63	4.89	4.46	97.708	98.755	95.041	96.563	-1.522	0.00	4.00	0.822	22	2	*
11.05.26 23	76.56	67.12	9.44	4.71	4.37	94.868	95.790	92.417	93.827	-1.410	0.00	4.00	0.874	24	0	
12.05.26 23	72.97	63.73	9.24	4.73	4.43	91.763	92.588	89.586	90.868	-1.282	0.00	4.00	0.829	24	0	
13.05.26 23	70.64	61.55	9.09	4.72	4.42	91.100	91.798	89.063	90.202	-1.139	0.00	4.00	0.811	24	0	
14.05.26 23	71.52	62.00	9.52	4.74	4.46	87.473	88.108	85.468	86.553	-1.085	0.00	4.00	0.815	24	0	
15.05.26 23	71.41	61.82	9.59	4.66	4.41	85.273	85.765	83.330	84.260	-0.930	0.00	4.00	0.801	24	0	
16.05.26 23	71.86	63.39	8.47	4.82	4.51	92.235	92.868	90.105	91.165	-1.059	0.00	4.00	0.764	24	0	
17.05.26 23	77.28	67.84	9.44	4.83	4.47	96.913	97.495	94.365	95.470	-1.105	0.00	4.00	0.892	24	0	
18.05.26 23	77.67	68.46	9.21	4.79	4.45	95.153	95.750	92.630	93.727	-1.097	0.00	4.00	0.854	24	0	
19.05.26 23	74.98	65.60	9.38	4.17	3.83	93.715	94.443	91.374	92.588	-1.213	0.00	4.00	0.859	24	0	
Итого/Средн	75.23	61.67	13.57	4.73	4.29	2504.195	2526.160	2441.400	2481.525	-40.125	0.00	4.00	33.224	670	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 г	M2 г	dt г	Омв Ткал	ВНР ч	ВОС ч
21.04.26 23	34750.783	34329.790	33790.483	33806.579	-16.095	743.488	4792	42
19.05.26 23	37254.978	36855.950	36231.883	36288.104	-56.220	776.713	5462	44
Итого	2504.195	2526.160	2441.400	2481.525	-40.125	33.224	670	2

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) неисправ. магн.
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) алпр. неискр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о случаях параметров горячего водоснабжения
за 22/04/26г.-19/05/26г.

Абонент: ООО УК "Солнечный город"
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Посадковая ул, д. 34
Договор №: 3-18483-ОН
Тепловычислитель ТВ7-04 сет, N 025
Договорные расходы:

М сет. воды _____ т.сут Млвс _____ т.сут
Гвв: лотов., Гхд = 5,00 С

Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G1 max = 12,00 м3/ч G1 min = 0,16 м3/ч

Серийный номер 22174892, ЕД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4, КСН=0х8с73

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qвв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.26 23	43.92	3.88	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.04.26 23	44.64	3.85	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.04.26 23	43.07	3.93	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.04.26 23	42.95	3.93	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.04.26 23	43.31	3.89	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.04.26 23	39.51	3.88	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.04.26 23	40.84	3.98	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.04.26 23	42.37	4.37	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.04.26 23	45.96	4.38	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.05.26 23	38.69	4.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.05.26 23	48.43	4.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.05.26 23	49.64	4.38	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.05.26 23	51.03	4.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.05.26 23	52.65	4.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.05.26 23	54.04	4.47	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.05.26 23	54.49	4.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.05.26 23	55.66	4.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.05.26 23	56.30	4.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.05.26 23	55.37	4.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.05.26 23	53.10	4.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.05.26 23	50.50	4.37	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.05.26 23	48.64	4.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.05.26 23	49.16	4.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.05.26 23	48.54	4.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.05.26 23	49.75	4.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.05.26 23	53.13	4.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.05.26 23	53.66	4.40	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.05.26 23	52.31	3.79	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	48.63	4.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qвв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	Условные обозначения
21.04.26 23	54.160	51.994	3.338	4808	26	(<) параметр < min
19.05.26 23	54.160	51.994	3.338	5480	26	(>) параметр > max
Итого	0.000	0.000	0.000	672	0	(1) отсут. питания (11) неисправн. магн. (R) реверс (o) отсут. теплонос. (X) аттар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____