



о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/02/26г. - 21/03/26г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес:

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сер. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.02.26 23	90.35	75.16	15.19	4.29	3.61	219.276	212.508	211.688	207.171	4.516	0.00	4.00	3.225	24	0
23.02.26 23	96.70	79.82	16.88	4.26	3.58	218.976	211.169	210.448	205.284	5.165	0.00	4.00	3.567	24	0
24.02.26 23	98.17	80.58	17.59	4.26	3.60	221.010	212.380	212.175	206.361	5.815	0.00	4.00	3.746	24	0
25.02.26 23	97.98	80.38	17.60	4.28	3.61	217.439	209.161	208.774	203.255	5.519	0.00	4.00	3.690	24	0
26.02.26 23	96.66	79.32	17.34	4.26	3.61	214.195	206.739	205.856	201.031	4.825	0.00	4.00	3.582	24	0
27.02.26 23	92.78	75.93	16.85	4.22	3.61	209.346	202.576	201.754	197.399	4.355	0.00	4.00	3.410	24	0
28.02.26 23	94.14	77.26	16.89	4.25	3.60	214.090	207.114	206.129	201.652	4.478	0.00	4.00	3.493	24	0
01.03.26 23	94.73	77.30	17.43	4.19	3.58	210.140	202.574	202.239	197.237	5.002	0.00	4.00	3.536	24	0
02.03.26 23	93.86	77.04	16.82	4.27	3.62	213.410	205.820	205.522	200.431	5.091	0.00	4.00	3.469	24	0
03.03.26 23	91.99	76.31	15.67	4.30	3.59	212.984	205.819	205.379	200.519	4.860	0.00	4.00	3.230	24	0
04.03.26 23	85.36	71.91	13.45	4.32	3.57	206.917	200.667	200.432	196.017	4.415	0.00	4.00	2.704	24	0
05.03.26 23	81.50	69.52	11.98	4.26	3.48	193.280	187.136	187.685	183.052	4.633	0.00	4.00	2.254	24	0
06.03.26 23	79.78	66.73	13.05	4.23	3.58	210.700	204.669	204.831	200.531	4.300	0.00	4.00	2.678	24	0
07.03.26 23	79.20	67.07	12.13	4.27	3.56	202.595	196.471	197.027	192.462	4.565	0.00	4.00	2.396	24	0
08.03.26 23	78.35	66.89	11.45	4.31	3.54	198.450	192.805	193.098	188.890	4.208	0.00	4.00	2.217	24	0
09.03.26 23	80.17	68.02	12.15	4.24	3.51	197.650	191.414	192.093	187.400	4.694	0.00	4.00	2.341	24	0
10.03.26 23	87.81	72.34	15.48	4.19	3.60	206.256	199.292	199.464	194.628	4.836	0.00	4.00	3.095	24	0
11.03.26 23	82.55	67.88	14.66	4.16	3.59	200.592	193.744	194.662	189.698	4.963	0.00	4.00	2.861	24	0
12.03.26 23	85.90	72.87	13.04	4.37	3.58	204.550	197.452	198.067	192.777	5.290	0.00	4.00	2.590	24	0
13.03.26 23	73.07	63.09	9.99	4.25	3.48	191.954	186.535	187.375	183.123	4.252	0.00	4.00	1.876	24	0
14.03.26 23	70.32	60.17	10.15	4.18	3.49	201.355	195.074	196.883	191.808	5.075	0.00	4.00	2.002	24	0
15.03.26 23	71.05	61.38	9.67	4.25	3.48	196.014	189.985	191.581	186.691	4.890	0.00	4.00	1.857	24	0
16.03.26 23	71.36	61.91	9.45	4.27	3.49	196.885	191.556	192.401	188.180	4.221	0.00	4.00	1.823	24	0
17.03.26 23	70.79	61.24	9.55	4.14	3.39	191.909	186.992	187.592	183.760	3.833	0.00	4.00	1.797	24	0
18.03.26 23	69.29	60.27	9.02	4.30	3.48	202.096	196.631	197.727	193.337	4.390	0.00	4.00	1.788	24	0
19.03.26 23	69.50	60.62	8.89	4.29	3.46	199.118	193.366	194.788	190.098	4.691	0.00	4.00	1.736	24	0
20.03.26 23	69.62	60.92	8.70	4.25	3.43	193.365	187.570	189.148	184.362	4.786	0.00	4.00	1.650	24	0
21.03.26 23	69.10	60.34	8.76	4.23	3.43	195.770	190.417	191.555	187.231	4.324	0.00	4.00	1.683	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>83.25</b>	<b>69.94</b>	<b>13.31</b>	<b>4.25</b>	<b>3.54</b>	<b>5740.322</b>	<b>5557.637</b>	<b>5566.374</b>	<b>5434.382</b>	<b>131.993</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>74.295</b>	<b>672</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.02.26 23	40143.995	38604.818	32143.619	31214.815	928.804	364.499	4348	2289
21.03.26 23	45884.318	44162.455	37709.994	36649.197	1060.797	438.794	5020	2289
<b>Итого</b>	<b>5740.323</b>	<b>5557.637</b>	<b>5566.374</b>	<b>5434.382</b>	<b>131.993</b>	<b>74.295</b>	<b>672</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) appar. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/02/26г.-21/03/26г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.02.26 23	89.41	4.10	4.554 <	4.399 <	5.00	3.00	0.372	24	0	*
23.02.26 23	95.93	4.07	5.214 <	5.014 <	5.00	3.00	0.456	24	0	*
24.02.26 23	97.00	4.07	5.423 <	5.211 <	5.00	3.00	0.480	24	0	*
25.02.26 23	97.09	4.10	5.224 <	5.019 <	5.00	3.00	0.463	24	0	*
26.02.26 23	94.99	4.08	4.756 <	4.576 <	5.00	3.00	0.412	24	0	*
27.02.26 23	91.83	4.05	4.474 <	4.314 <	5.00	3.00	0.375	24	0	*
28.02.26 23	93.00	4.07	4.447 <	4.285 <	5.00	3.00	0.377	24	0	*
01.03.26 23	94.02	4.02	4.891 <	4.710 <	5.00	3.00	0.420	24	0	*
02.03.26 23	92.21	4.10	4.944 <	4.766 <	5.00	3.00	0.416	24	0	*
03.03.26 23	91.64	4.13	4.944 <	4.769 <	5.00	3.00	0.413	24	0	*
04.03.26 23	83.05	4.15	5.025 <	4.875 <	5.00	3.00	0.381	24	0	*
05.03.26 23	80.80	4.11	5.569 <	5.411 <	5.00	3.00	0.410	24	0	*
06.03.26 23	78.54	4.06	5.101 <	4.962 <	5.00	3.00	0.365	24	0	*
07.03.26 23	78.42	4.11	5.251 <	5.109 <	5.00	3.00	0.375	24	0	*
08.03.26 23	77.69	4.15	5.083 <	4.948 <	5.00	3.00	0.360	24	0	*
09.03.26 23	80.04	4.09	5.457 <	5.303 <	5.00	3.00	0.398	24	0	*
10.03.26 23	86.78	4.03	5.016 <	4.854 <	5.00	3.00	0.397	24	0	*
11.03.26 23	81.80	4.01	5.328 <	5.174 <	5.00	3.00	0.397	24	0	*
12.03.26 23	85.23	4.20	5.822 <	5.640 <	5.00	3.00	0.453	24	0	*
13.03.26 23	70.78	4.11	5.351 <	5.230 <	5.00	3.00	0.344	24	0	*
14.03.26 23	69.93	4.01	6.470 <	6.328 <	5.00	3.00	0.411	24	0	*
15.03.26 23	70.56	4.10	6.123 <	5.986 <	5.00	3.00	0.393	24	0	*
16.03.26 23	71.05	4.11	5.385 <	5.263 <	5.00	3.00	0.348	24	0	*
17.03.26 23	70.05	3.99	5.156 <	5.043 <	5.00	3.00	0.328	24	0	*
18.03.26 23	68.71	4.14	5.912 <	5.786 <	5.00	3.00	0.369	24	0	*
19.03.26 23	69.21	4.13	6.207 <	6.072 <	5.00	3.00	0.390	24	0	*
20.03.26 23	69.24	4.09	6.322 <	6.185 <	5.00	3.00	0.397	24	0	*
21.03.26 23	68.77	4.07	5.915 <	5.789 <	5.00	3.00	0.369	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>81.29</b>	<b>4.09</b>	<b>149.363</b>	<b>145.021</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>11.069</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.02.26 23	1442.504	1411.748	88.616	6325	312
21.03.26 23	1591.866	1556.769	99.685	6997	312
<b>Итого</b>	<b>149.362</b>	<b>145.021</b>	<b>11.069</b>	<b>672</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_