

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,439 Гкал

Qмес= 0,310 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53Б

за сентябрь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.08	00	69595	63088	1972,895	16777	080005	
20.09	24	69941	63427	1983,079	17520	080377	
ИТОГО		345	338	10,184	743	372	

ПУ № 175046

Q _Е =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

Q = 0 (Гкал)

м³

Q_(гвс) = 18,711 (Гкал)

м³

V_{подп.} = 372 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25.09.2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Жукова Н.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/08/26г.-20/09/26г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____

Заводской номер 00175046

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч

G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч

G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ-1 Т3=0 КС=0хВ244 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч
21.08.2026	35,14	45,75	-10,61	0,00	0,00	16,88	16,70	-16,70	5,22	5,28	0,000	0,000	24	0	*
22.08.2026	34,65	46,41	-11,76	0,00	0,00	16,37	16,19	-16,19	5,19	5,25	0,000	0,000	24	0	*
23.08.2026	32,92	43,60	-10,68	0,00	0,00	14,66	14,52	-14,52	4,94	5,00	0,000	0,000	23	1	*
24.08.2026	33,82	44,43	-10,61	0,00	0,00	17,03	16,87	-16,87	5,35	5,41	0,000	0,000	24	0	*
25.08.2026	34,51	45,97	-11,46	0,00	0,00	16,98	16,83	-16,83	5,58	5,63	0,000	0,000	24	0	*
26.08.2026	28,54	46,28	-17,74	2,54	2,54	14,92	14,75	-12,21	5,28	5,32	0,000	0,000	24	0	*
27.08.2026	28,55	42,21	-13,66	1,97	1,97	8,92	8,84	-6,87	4,09	4,13	0,000	0,000	24	0	*
28.08.2026	20,09	20,37	-0,28	0,06	0,06	0,63	0,63	-0,57	1,55	1,60	0,000	0,000	24	0	*
29.08.2026	21,76	20,85	0,91	0,22	0,22	0,78	0,78	-0,56	1,41	1,46	0,000	0,000	24	0	*
30.08.2026	19,05	18,93	0,12	0,17	0,17	0,55	0,55	-0,38	1,27	1,31	0,000	0,000	24	0	*
31.08.2026	21,92	31,80	-9,88	3,21	3,21	12,97	12,92	-9,71	3,13	3,16	0,000	0,000	24	0	*
01.09.2026	29,17	34,52	-5,35	3,85	3,85	13,51	13,44	-9,59	3,75	4,00	0,000	0,000	24	0	*
02.09.2026	40,34	43,82	-3,48	8,63	8,62	21,33	21,15	-12,53	4,75	4,68	0,032	0,029	24	0	*
03.09.2026	51,09	50,66	0,43	19,59	19,30	27,33	26,98	-7,68	4,57	4,57	0,173	0,156	24	0	*
04.09.2026	44,68	47,88	-3,20	7,71	7,61	16,99	16,80	-9,19	3,77	3,83	0,000	0,000	24	0	*
05.09.2026	37,33	48,48	-11,15	3,27	3,27	16,75	16,56	-13,29	4,65	4,62	0,000	0,000	24	0	*
06.09.2026	34,83	50,30	-15,47	3,49	3,49	18,78	18,55	-15,06	4,65	4,67	0,000	0,000	24	0	*
07.09.2026	64,76	61,39	3,37	32,54	31,93	30,64	30,09	1,84	4,24	4,25	0,419	0,403	24	0	*
08.09.2026	71,12	70,70	0,42	67,43	65,91	56,38	55,12	10,79	4,39	4,36	0,736	0,704	24	0	*
09.09.2026	65,57	68,00	-2,43	34,15	33,44	21,15	20,70	12,74	4,75	4,74	0,723	0,449	24	0	*
10.09.2026	55,70	24,34	31,36	13,32	13,13	0,00	0,00	13,13	5,05	5,04	0,665	0,256	24	0	*
11.09.2026	55,54	24,19	31,35	12,61	12,42	0,00	0,00	12,42	5,02	5,01	0,626	0,237	24	0	*
12.09.2026	54,96	24,07	30,89	12,83	12,65	0,00	0,00	12,65	5,01	5,00	0,631	0,242	24	0	*
13.09.2026	55,88	22,51	33,37	14,90	14,67	0,00	0,00	14,67	4,88	4,85	0,748	0,257	24	0	*
14.09.2026	53,76	21,90	31,86	16,00	15,78	0,00	0,00	15,78	5,09	5,02	0,769	0,265	24	0	*
15.09.2026	54,65	21,97	32,68	16,57	16,35	0,00	0,00	16,35	5,40	5,33	0,811	0,280	24	0	*
16.09.2026	54,40	22,33	32,07	16,46	16,23	0,00	0,00	16,23	5,64	5,50	0,802	0,281	24	0	*
17.09.2026	58,21	22,26	35,95	15,69	15,43	0,00	0,00	15,43	6,19	6,02	0,821	0,267	24	0	*
18.09.2026	54,72	22,66	32,06	15,05	14,83	0,00	0,00	14,83	6,09	5,93	0,738	0,263	24	0	*
19.09.2026	55,59	21,87	33,72	14,92	14,71	0,00	0,00	14,71	6,10	5,90	0,744	0,249	24	0	*
20.09.2026	57,86	22,10	35,76	14,33	14,11	0,00	0,00	14,11	6,14	6,02	0,746	0,244	24	0	*
Итого:	43,91	36,53	7,37	351,51	345,90	343,55	338,97	6,93	4,62	4,61	10,184	4,582	743	1	
Средние:															

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/08/26 24:00	71239,99	69595,99	63785,76	63088,96	6507,03	1972,895	287,679	16 777	35
20/09/26 24:00	71591,50	69941,89	64129,31	63427,93	6513,96	1983,079	292,261	17 520	36
Итого:	351,51	345,90	343,55	338,97	6,93	10,184	4,582	743	1

Период нормальной работы 743ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 1759ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

м2
178,75 т4
185,68 т4