

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,231 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 50А

за сентябрь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
09.09	00	61	0	2,563	203	64,57	3,569
20.09	24	141	0	5,610	490	148,72	8,069
ИТОГО		79	0	3,047	287	84,15	4,500

ПУ № 18059799

Q _Е =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q_(гвс) = 4,500 ✓ (Гкал)

V_{подп.} = 84,15 ✓ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ Подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность) _____ Подпись _____
Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество)

25 СЕН 2026
ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
Турганова А.А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 09/09/26г. - 20/09/26г.

Абонент:
Адрес: Омская обл., Омск г., 20 Парусьезна ул., д. 50А

Договор №:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

И сет. воды = Т.сут Мгв = Т.сут

Тех. догов., тхд = 0,00 °C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
09.09.26 23	60.59	22.13	38.46	4.40	4.37	7.160 <	0.000	7.039 <	0.000	7.039	0.00	4.00	0.270	24	0	*
10.09.26 23	58.68	22.24	36.44	4.43	4.40	6.876 <	0.000	6.767 <	0.000	6.767	0.00	4.00	0.246	23	1	*
11.09.26 23	58.49	22.46	36.03	4.39	4.35	6.832 <	0.000	6.724 <	0.000	6.724	0.00	4.00	0.242	24	0	*
12.09.26 23	60.00	22.61	37.39	4.37	4.35	6.589 <	0.000	6.479 <	0.000	6.479	0.00	4.00	0.242	24	0	*
13.09.26 23	58.73	22.08	36.66	4.24	4.22	6.131 <	0.000	6.033 <	0.000	6.033	0.00	4.00	0.221	24	0	*
14.09.26 23	58.71	21.77	36.94	4.44	4.40	6.862 <	0.000	6.753 <	0.000	6.753	0.00	4.00	0.249	24	0	*
15.09.26 23	58.96	21.78	37.19	4.76	4.73	6.818 <	0.000	6.709 <	0.000	6.709	0.00	4.00	0.305	24	0	*
16.09.26 23	59.54	22.04	37.50	4.97	4.83	8.266 <	0.000	8.131 <	0.000	8.131	0.00	4.00	0.260	24	0	*
17.09.26 23	63.32	21.87	41.45	5.55	5.52	6.390 <	0.000	6.273 <	0.000	6.273	0.00	4.00	0.254	24	0	*
18.09.26 23	61.45	21.99	39.46	5.46	5.24	6.546 <	0.000	6.433 <	0.000	6.433	0.00	4.00	0.251	24	0	*
19.09.26 23	60.99	21.29	39.71	5.45	5.42	6.438 <	0.000	6.328 <	0.000	6.328	0.00	4.00	0.258	24	0	*
20.09.26 23	63.43	21.77	41.66	5.48	5.46	6.305 <	0.000	6.193 <	0.000	6.193	0.00	4.00	0.258	24	0	*
Итого/Средн	60.20	22.01	38.19	4.83	4.77	81.217	0.000	79.862	0.000	79.862	0.00	4.00	3.047	287	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
08.09.26 23	62.958	0.000	61.838	0.000	61.838	2.563	203	244
20.09.26 23	144.175	0.000	141.700	0.000	141.700	5.610	490	245
Итого	81.217	0.000	79.862	0.000	79.862	3.047	287	1

Условные обозначения

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос

(X) апар. неистр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 09/09/26г., -20/09/26г.

Абонент: _____
Адрес: Омская обл., Омск г., 20 Парусная ул., д. 50А
Договор №: _____
Тип расхомера: _____
Теплоучаститель ТВ7-04 сэт. N 001
Предела измерений: _____
Договорные расходы: _____
M сэт. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Г1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч
tхв: догв., tхд = 5,00 °C

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4, КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	p1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Рх кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
09.09.26 23	59.75	4.29	7.400 <	7.278 <	5.00	3.00	0.399	24	0	*
10.09.26 23	57.82	4.33	7.320 <	7.207 <	5.00	3.00	0.381	24	0	*
11.09.26 23	57.67	4.29	7.050 <	6.941 <	5.00	3.00	0.366	24	0	*
12.09.26 23	59.17	4.27	6.760 <	6.650 <	5.00	3.00	0.360	24	0	*
13.09.26 23	57.83	4.14	6.310 <	6.212 <	5.00	3.00	0.328	24	0	*
14.09.26 23	57.89	4.34	7.070 <	6.960 <	5.00	3.00	0.368	24	0	*
15.09.26 23	58.15	4.66	7.040 <	6.930 <	5.00	3.00	0.368	24	0	*
16.09.26 23	58.87	4.87	8.470 <	8.335 <	5.00	3.00	0.449	24	0	*
17.09.26 23	62.34	5.46	6.660 <	6.541 <	5.00	3.00	0.375	24	0	*
18.09.26 23	60.53	5.36	6.740 <	6.626 <	5.00	3.00	0.368	24	0	*
19.09.26 23	60.05	5.35	6.720 <	6.608 <	5.00	3.00	0.364	24	0	*
20.09.26 23	62.42	5.39	6.610 <	6.492 <	5.00	3.00	0.373	24	0	*
Итого/Средн	59.34	4.73	84.150	82.781	5.00	3.00	4.500	288	0	*

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
08.09.26 23	64.570	63.392	3.569	203	244
20.09.26 23	148.720	146.173	8.069	491	244
Итого	84.150	82.781	4.500	288	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос
(X) аппар. неиспр.