

Теплоисточник: ТЭЦ-3 ЦТП №: нет
Тип системы:
Тепловычислитель: ТВ7 № 22174892
Расходомеры отопления:
Нагрузка по договору: 0,19 Гкал/час, Гкал/мес.

ДОГОВОР № 3-38483-ON

СПРАВКА

о потреблённой тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

за сентябрь 2026 г.

ООО УК "Солнечный город"

(наименование организации по месту установки приборов)

Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 34

(адрес по месту установки приборов)

период отчёта		количество теплоносителя		кол-во тепловой энергии		время работы (час)	показания по счётчику	
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	на отопление (Гкал)	на ГВС (Гкал)		ГВС (м3)	подпитки (м3)
19.08.2026	24:00	38278,43	38362,96	791,76	13,59	6744,00	290,62	
21.09.2026	24:00	38486,31	38572,36	795,42	17,19	7016,00	368,04	
Итого:		207,87	209,40	3,67	3,60	272,00	77,42	
		-1,53						

$Q = 3,67$ 0,00 3,67 Гкал
 $Q_{ГВС} = 3,60$ + 0,00 = 3,60 Гкал
 $V_{ГВС} =$ + 0,00 = м3
 $Q_{подпитки} =$ + 0,00 = Гкал
 $V_{подпитки} = 77,42$ + 0,00 = 77,42 м3

ПУ № 22174892
 $\Sigma Q = 7,27$ 4,41
 $V_{под} = 77,42$

Акт допуска: № КМИ-2023-00 до 27.02.2027

Количество дней по среднему: + за отчёт = всего

представитель Исполнителя: ООО «Техэфсервис» Сорокин И. А.
тел.

ИНСПЕКТОР

АО «Омск ВТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23.09.2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/08/26г.-21/09/26г.

Абонент: ООО УК "Солнечный город"

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 34

Договор №: 3-38483-ОН

Теплоснабщик: ТВ7-04 сет. N 025

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тв: догов., тхд = 0,00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72,00 м3/ч G1 min = 0,48 м3/ч

G2 max = 72,00 м3/ч G2 min = 0,48 м3/ч

Серийный номер 22174892, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0:8С7:

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.08.26 23	34.44	54.54	-20.10 <	0.00	4.12	0.000	7.433 <	0.000	0.171 <	-0.171	0.00	4.00	0.000	5	19	*
21.08.26 23	34.64	54.17	-19.93 <	0.00	4.19	0.000	6.688 <	0.000	0.035 <	-0.035	0.00	4.00	0.000	3	21	*
22.08.26 23	34.47	53.65	-19.18 <	0.00	4.16	0.000	5.700 <	0.000	0.027 <	-0.027	0.00	4.00	0.000	2	22	*
23.08.26 23	33.97	51.99	-18.02 <	0.00	3.91	0.000	7.373 <	0.000	0.220 <	-0.220	0.00	4.00	0.000	6	18	*
24.08.26 23	32.22	44.73	-12.51 <	3.57 <	5.09 <	0.000 !	2.045 !	0.000 !	0.049 !	-0.049	0.00	4.00	0.000	3	21	*
25.08.26 23	32.70	52.93	-20.24 <	6.60 <	5.80 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
26.08.26 23	33.41	53.63	-20.21 <	6.60 <	5.80 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
27.08.26 23	32.66	47.35	-14.69 <	6.60 <	5.80 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
28.08.26 23	27.05	25.85	1.20 <	6.60 <	5.80 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
29.08.26 23	24.42	23.87	0.54 <	6.60 <	5.80 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
30.08.26 23	23.19	22.50	0.69 <	6.60 <	5.80 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
01.09.26 23	23.29	33.37	-10.08 <	6.60 <	5.80 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
02.09.26 23	26.14	41.31	-15.17 <	6.60 <	5.80 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
03.09.26 23	27.14	45.61	-18.47 <	6.60 <	5.80 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
04.09.26 23	28.67	49.69	-21.01 <	6.60 <	5.80 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
05.09.26 23	29.01	46.53	-17.53 <	6.60 <	5.80 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
06.09.26 23	31.71	54.84	-23.13 <	5.36 <	4.90 <	---	---	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
07.09.26 23	78.74	73.74	5.00 <	3.37	3.17	50.030	3.765 !	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
08.09.26 23	77.62	66.50	11.12 <	4.06	3.26	75.678	53.288 <	24.421	24.988 <	-0.567	0.00	4.00	0.123	10	14	*
09.09.26 23	72.11	52.50	19.61	3.89	3.18	15.603	75.620	20.548	20.535	0.013	0.00	4.00	0.229	15	9	*
10.09.26 23	72.22	50.97	21.24	3.92	3.24	15.340	15.433	15.239	15.232	0.007	0.00	4.00	0.299	24	0	
11.09.26 23	72.15	51.09	21.06	3.89	3.20	15.320	15.175	14.982	14.987	-0.005	0.00	4.00	0.319	24	0	
12.09.26 23	72.95	52.35	20.60	3.87	3.19	15.265	15.155	14.963	14.966	-0.003	0.00	4.00	0.315	24	0	
13.09.26 23	72.63	49.63	23.01	3.74	3.07	15.125	15.113	14.902	14.915	-0.013	0.00	4.00	0.307	24	0	
14.09.26 23	71.70	51.09	20.61	3.94	3.25	15.270	14.953	14.769	14.776	-0.007	0.00	4.00	0.340	24	0	
15.09.26 23	71.25	49.83	21.43	4.26	3.53	15.118 !	15.133	14.919	14.944	-0.025	0.00	4.00	0.308	24	0	
16.09.26 23	72.94	54.73	18.21	4.44	3.76	20.050	14.983 !	14.773 !	14.806 !	-0.033	0.00	4.00	0.317	23	1	*
17.09.26 23	78.76	61.02	17.75	5.00	4.19	25.935	19.923	19.573	19.642	-0.069	0.00	4.00	0.357	24	0	
18.09.26 23	77.44	54.89	22.56 <	2.93	2.38	17.128 <	25.875	25.230	25.431	-0.201	0.00	4.00	0.449	24	0	
19.09.26 23	31.74	61.99	-30.25 <	0.00	0.00	4.703 <	17.163 <	13.550 <	13.676 <	-0.126	0.00	4.00	0.306	13	11	*
20.09.26 23	31.13	59.65	-28.52 <	0.00	0.00	4.645 <	4.788 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
21.09.26 23	32.74	55.00	-22.25 <	0.00	0.00	3.703 <	4.740 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
Итого/Средн	74.68	57.06	17.62	4.10	4.10	308.910	344.195	207.871	209.401	-1.530	0.00	4.00	---	272	520	*

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.08.26 23	39379.105	39254.968	38278.435	38362.964	-84.529	791.757	6744	970
21.09.26 23	39688.015	39599.163	38486.306	38572.365	-86.059	795.425	7016	1490
Итого	308.910	344.195	207.871	209.401	-1.530	3.668	272	520

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. пики
(R) реверс
(o) отсут. теплонос
(X) аппарат. неистр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 20/08/26г.-21/09/26г.

Абонент: ООО УК "Солнечный город"
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 34
Договор №: 3-38483-ОН
Тепловычислитель ТВ7-04 сел. N 025
Договорные расходы:
М сел. воды= _____ Т.сут Мгвс= _____ Т.сут
тхв: догов., тхд = 5,00°С

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 12,00 м3/ч G1 min = 0,16 м3/ч

Серийный номер 22174892, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4, КСН=0х8С7:

Дата/время	t1 °C	p1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.08.26 23	55.17	4.06	6.480 <	6.388 <	5.00	3.00	0.320	24	0	*
21.08.26 23	54.66	4.13	5.820 <	5.739 <	5.00	3.00	0.285	24	0	*
22.08.26 23	52.88	4.11	4.920 <	4.856 <	5.00	3.00	0.233	24	0	*
23.08.26 23	53.56	3.85	6.390 <	6.305 <	5.00	3.00	0.306	24	0	*
24.08.26 23	52.97	5.50 <	4.030 <	3.978 <	5.00	3.00	0.191	24	0	*
25.08.26 23	53.75	6.60 <	5.340 <	5.268 <	5.00	3.00	0.257	24	0	*
26.08.26 23	53.18	6.60 <	4.730 <	4.668 <	5.00	3.00	0.225	24	0	*
27.08.26 23	51.97	6.60 <	3.750 <	3.703 <	5.00	3.00	0.174	24	0	*
28.08.26 23	25.25	6.60 <	0.250 <	0.249 <	5.00	3.00	0.005	24	0	*
29.08.26 23	23.60	6.60 <	0.170 <	0.170 <	5.00	3.00	0.003	24	0	*
30.08.26 23	22.04	6.60 <	0.180 <	0.180 <	5.00	3.00	0.003	24	0	*
31.08.26 23	47.17	6.60 <	3.170 <	3.136 <	5.00	3.00	0.132	24	0	*
01.09.26 23	47.26	6.60 <	3.760 <	3.721 <	5.00	3.00	0.157	24	0	*
02.09.26 23	45.18	6.60 <	4.840 <	4.795 <	5.00	3.00	0.193	24	0	*
03.09.26 23	50.48	6.60 <	5.720 <	5.652 <	5.00	3.00	0.257	24	0	*
04.09.26 23	49.75	6.60 <	3.590 <	3.549 <	5.00	3.00	0.159	24	0	*
05.09.26 23	53.57	6.60 <	5.200 <	5.131 <	5.00	3.00	0.249	24	0	*
06.09.26 23	56.67	5.38 <	6.270 <	6.176 <	5.00	3.00	0.319	24	0	*
07.09.26 23	52.86	3.15	2.800 <	2.764 <	5.00	3.00	0.132	24	0	*
08.09.26 23	52.30	3.04	0.010 <	0.010 <	5.00	3.00	0.000	24	0	*
09.09.26 23	42.71	2.90	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.09.26 23	43.14	2.75	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.09.26 23	44.88	2.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.09.26 23	45.74	2.24	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.09.26 23	44.47	1.98	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.09.26 23	44.70	1.75	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.09.26 23	44.18	1.54	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.09.26 23	44.48	1.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.09.26 23	45.93	1.20	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.09.26 23	40.37	0.92	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.09.26 23	32.03	0.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.09.26 23	30.62	0.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.09.26 23	29.18	0.10	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	52.11	4.01	77.420	76.437	5.00	3.00	3.603	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.08.26 23	290.620	285.800	13.590	7688	26
21.09.26 23	368.040	362.237	17.192	8480	26
Итого	77.420	76.437	3.603	792	0

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) писбапанг магг
(R) реверс
(o) отсут. теплонос
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____