

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за сентябрь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.08	00	251776	210331	7093,995	92824	51636	2800,650
20.09	24	252025	210348	7100,992	93520	51906	2811,776
ИТОГО		249	17	6,997	696	270,49	11,125

ПУ № 132804

$Q_E =$		Гкал
$V_{подп.} =$		м³
$V_{х.в.} =$	0	м³

$Q = 0$ (Гкал)

$Q_{(гвс)} = 11,125$ (Гкал)

$V_{подп.} = 270,49$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоснабжение»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 СЕН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.



Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1		t2		dt	°C	M1	T	M2	T	%	dM	T	Qiv	Гкал	BHP	ч	NS
	°C	°C	°C	°C														
21.08.2026	55.77	31.03	24.74	8.88	0.57	175.72	8.31	0.233	24.0									
22.08.2026	55.91	30.38	25.54	7.78	0.63	169.85	7.14	0.207	24.0									
23.08.2026	54.24	30.26	23.98	7.23	0.69	165.24	6.54	0.187	24.0									
24.08.2026	55.58	30.81	24.77	8.96	0.53	177.82	8.44	0.241	24.0									
25.08.2026	56.73	30.98	25.75	8.27	0.64	171.32	7.64	0.231	24.0									
26.08.2026	57.99	31.11	26.88	8.14	0.73	167.16	7.41	0.231	24.0									
27.08.2026	54.54	30.06	24.48	7.97	0.64	170.35	7.33	0.208	24.0									
28.08.2026	54.72	30.07	24.65	7.77	0.67	168.43	7.11	0.204	24.0									
29.08.2026	55.67	30.16	25.51	8.48	0.60	173.79	7.89	0.233	24.0									
30.08.2026	55.37	29.95	25.42	8.31	0.58	173.72	7.72	0.230	24.0									
31.08.2026	55.23	29.63	25.59	9.32	0.53	178.52	8.79	0.256	24.0									
01.09.2026	53.94	28.76	25.18	9.30	0.62	174.84	8.67	0.247	24.0									
02.09.2026	54.66	28.28	26.38	8.89	0.60	174.75	8.29	0.252	24.0									
03.09.2026	53.41	27.63	25.78	8.45	0.55	175.38	7.89	0.244	24.0									
04.09.2026	55.48	28.58	26.91	9.56	0.53	178.98	9.03	0.272	24.0									
05.09.2026	55.07	28.55	26.52	9.02	0.54	177.41	8.48	0.261	24.0									
06.09.2026	55.47	28.66	26.81	8.72	0.54	176.50	8.17	0.255	24.0									
07.09.2026	56.78	29.20	27.58	8.79	0.56	176.19	8.23	0.257	24.0									
08.09.2026	58.10	29.39	28.72	8.98	0.62	174.08	8.36	0.275	24.0									
09.09.2026	56.95	29.57	27.39	7.11	0.45	176.08	6.65	0.217	20.5	*								
10.09.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.000	0.0	*								
11.09.2026	78.87	25.20	53.67	1.26	0.03	191.89	1.23	0.055	3.8	*								
12.09.2026	54.72	30.56	24.16	8.15	0.52	175.88	7.63	0.216	24.0									
13.09.2026	57.42	31.53	25.88	8.42	0.68	170.32	7.75	0.228	24.0									
14.09.2026	57.44	31.91	25.53	8.21	0.53	175.67	7.68	0.225	24.0									
15.09.2026	60.46	33.76	26.70	9.07	0.65	173.25	8.42	0.255	24.0									
16.09.2026	59.94	34.00	25.94	9.38	0.54	178.14	8.84	0.261	24.0									
17.09.2026	62.14	35.07	27.07	9.67	0.56	177.99	9.11	0.280	24.0									
18.09.2026	62.86	34.42	28.45	8.62	0.61	173.40	8.00	0.256	24.0									
19.09.2026	60.87	34.07	26.80	8.22	0.64	171.10	7.58	0.229	24.0									
20.09.2026	60.80	34.26	26.54	8.74	0.58	174.94	8.16	0.251	24.0									
Средние:	57.57	30.59	26.98	---	---	168.99	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	249.64	17.17	---	232.47	6.997	696.3									

Дата	M1		M2	T	Qiv	Гкал	BHP	ч
	Т	Т						
20.08.2026	251776.11	210331.35	7093.995	92824.0				
20.09.2026	252025.76	210348.52	7100.992	93520.2				
Итого:	249.64	17.17	6.997	696.3				

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупики

Дата	t1 °C	t3 °C	V1 м3	Qtv		NS
				Гкал	ч	
21.08.2026	54.05	15.00	9.60	0.383	24.0	
22.08.2026	53.85	15.00	8.48	0.334	24.0	
23.08.2026	52.36	15.00	7.90	0.306	24.0	
24.08.2026	53.60	15.00	9.75	0.393	24.0	
25.08.2026	54.86	15.00	8.97	0.370	24.0	
26.08.2026	55.86	15.00	8.81	0.368	24.0	
27.08.2026	52.68	15.00	8.63	0.334	24.0	
28.08.2026	52.64	15.00	8.40	0.326	24.0	
29.08.2026	53.71	15.00	9.16	0.368	24.0	
30.08.2026	53.42	15.00	9.00	0.363	24.0	
31.08.2026	53.49	15.00	10.08	0.403	24.0	
01.09.2026	51.93	15.00	10.10	0.383	24.0	
02.09.2026	52.51	15.00	9.64	0.376	24.0	
03.09.2026	50.98	15.00	9.18	0.357	24.0	
04.09.2026	53.45	15.00	10.38	0.409	24.0	
05.09.2026	52.95	15.00	9.82	0.391	24.0	
06.09.2026	53.29	15.00	9.48	0.382	24.0	
07.09.2026	54.84	15.00	9.55	0.391	24.0	
08.09.2026	56.07	15.00	9.75	0.412	24.0	
09.09.2026	50.31	15.00	7.73	0.330	24.0	
10.09.2026	22.20	15.00	0.08	0.001	24.0	
11.09.2026	24.15	15.00	1.34	0.038	24.0	
12.09.2026	52.35	15.00	8.89	0.349	24.0	
13.09.2026	54.97	15.00	9.14	0.375	24.0	
14.09.2026	55.11	15.00	8.73	0.365	24.0	
15.09.2026	58.02	15.00	9.74	0.426	24.0	
16.09.2026	57.83	15.00	10.18	0.453	24.0	
17.09.2026	59.57	15.00	10.51	0.490	24.0	
18.09.2026	60.56	15.00	9.00	0.416	24.0	
19.09.2026	58.69	15.00	8.93	0.395	24.0	
20.09.2026	58.55	15.00	9.52	0.437	24.0	
Средние:	52.54	15.00	---	---	---	---
Итого:	---	---	270.49	11.125	744.0	

Дата	V1 м3	Qtv Гкал	BHP ч
20.08.2026	51636.21	2800.650	109217.5
20.09.2026	51906.70	2811.776	109961.5
Итого:	270.49	11.125	744.0

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель абонента