

Теплоисточник ТЭЦ – 5 ЦТП - _____
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ТВ-7
(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г.Омск, ул. Омская, 77к2

за сентябрь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя подпитки	Показания счётчика ГВС (тн)	Количество теплоты ГВС (Гкал)
21.08	00	89751	89377	1343,727	10102	35,290	0	0
07.09	24	91458	91076	1358,744	10531	35,290	0	0
ИТОГО		1707	1698	15,017	429	0	0	0

ПУ № 16040314

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 15,117$ (Гкал)

$Q_{(ГВС)} = 0$ (Гкал)

$V_{подп.} = 0$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель ООО «Теплотехник» телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев Сергей Владимирович подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии



24 СЕН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А. _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/26г.-01/09/26г.

Абонент:
Адрес: Омская обл, Омск г, Омская ул, д. 77 к 2

Договор N:
Теплоснабщик: ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:
М сет. вода= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 16040314, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x1825

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.26 23	71.68	62.08	9.60	5.86	3.38	---	78.890	78.070	0.000	77.083	76.685	0.398	0.744	24	0	
22.08.26 23	70.92	61.73	9.19	5.86	3.44	---	80.935	80.135	0.000	79.116	78.733	0.383	0.731	24	0	
23.08.26 23	71.91	62.36	9.55	5.84	3.36	---	86.385	85.623	0.000	84.395	84.092	0.303	0.811	24	0	
24.08.26 23	70.64	61.59	9.05	5.66	3.34	---	92.025	91.160	0.000	89.966	89.573	0.393	0.819	24	0	
25.08.26 23	69.47	60.88	8.59	5.66	3.50	---	91.268	90.403	0.000	89.291	88.858	0.433	0.771	24	0	
26.08.26 23	69.89	61.29	8.60	5.56	3.40	---	91.985	91.100	0.000	89.967	89.525	0.443	0.778	24	0	
27.08.26 23	67.00	57.84	9.17	5.23	3.24	---	96.098	95.168	0.000	94.138	93.687	0.451	0.867	24	0	
28.08.26 23	67.34	59.00	8.34	5.19	3.51	---	95.185	94.153	0.000	93.222	92.636	0.586	0.781	24	0	
29.08.26 23	71.22	61.82	9.39	5.15	3.47	---	89.993	88.935	0.000	87.950	87.372	0.578	0.830	24	0	
30.08.26 23	70.55	61.22	9.33	4.93	3.27	---	100.320	99.223	0.000	98.079	97.511	0.568	0.919	24	0	
31.08.26 23	70.88	62.47	8.41	5.49	3.34	---	110.198	109.160	0.000	107.720	107.204	0.516	0.911	24	0	
01.09.26 23	73.16	64.11	9.05	5.61	3.15	---	101.078	100.088	0.000	98.669	98.206	0.464	0.899	24	0	
02.09.26 23	70.71	61.68	9.03	5.37	3.57	---	105.883	104.770	0.000	103.508	102.941	0.567	0.939	24	0	
03.09.26 23	71.02	62.42	8.60	5.71	3.76	---	107.105	105.938	0.000	104.690	104.048	0.642	0.905	24	0	
04.09.26 23	71.31	62.72	8.59	5.44	3.40	---	103.655	102.650	0.000	101.300	100.796	0.504	0.875	24	0	
05.09.26 23	69.84	61.77	8.08	5.30	3.08	---	111.053	110.003	0.000	108.623	108.074	0.548	0.883	24	0	
06.09.26 23	69.80	62.01	7.79	5.72	3.21	---	111.335	110.320	0.000	108.900	108.370	0.529	0.854	24	0	
07.09.26 23	69.77	62.12	7.65	5.60	3.29	---	93.155	92.290	0.000	91.114	90.653	0.462	0.702	21	3	*
Итого/Средн	70.38	61.64	8.75	5.51	3.37	---	1746.543	1729.185	0.000	1707.732	1698.963	8.769	15.017	429	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.08.26 23	92392.915	91206.780	35.290	89751.080	89377.444	373.637	1343.727	10102	567
07.09.26 23	94139.457	92935.965	35.290	91458.812	91076.407	382.406	1358.744	10531	570
Итого	1746.542	1729.185	0.000	1707.732	1698.963	8.769	15.017	429	3

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос
(X) аппарат.нейспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

10100

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 21/08/26г.-07/09/26г.

Абонент: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, Омская ул, д. 77 к 2
Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 сеп. N 001
Пределы измерений: _____
Договорные расходы: _____
G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч
М сет. вода= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
тхв: догов., тхд = 5,00 °C

Серийный номер 16040314, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4, КСН=0х1825

Дата/время	t1 °C	p1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
21.08.26 23	36.91	1.79	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
22.08.26 23	36.44	1.78	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
23.08.26 23	34.10	1.77	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
24.08.26 23	34.65	1.76	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
25.08.26 23	36.71	1.78	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
26.08.26 23	36.45	1.78	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
27.08.26 23	35.36	1.77	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
28.08.26 23	35.52	1.76	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
29.08.26 23	34.51	1.76	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
30.08.26 23	33.40	1.74	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
31.08.26 23	30.80	1.70	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
01.09.26 23	31.41	1.72	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
02.09.26 23	31.16	1.70	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
03.09.26 23	33.34	1.73	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
04.09.26 23	35.09	1.76	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
05.09.26 23	35.94	1.77	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
06.09.26 23	35.63	1.76	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
07.09.26 23	35.84	3.37 <	0.000 !	0.000 !	5.00	6.00	0.000	21	3	*
Итого/Средн	34.63	1.85	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	429	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	Условные обозначения (<) параметр < min (>) параметр > max (!) отсут.питания (#) дисбаланс масс (R) реверс (o) отсут.теплонос (X) аппарат.неиспр.
20.08.26 23	0.005	0.005	0.000	10156	513	
07.09.26 23	0.005	0.005	0.000	10585	516	
Итого	0.000	0.000	0.000	429	3	

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____