

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0
Система 2 -х трубная, ГВС открытая
(открытая, закрытая)
Т/вычислитель Магика
(наименование и схема подключения)
Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
(тип)
Ду (гвс) = MTWI-25
(счетчика гвс)
Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал)

Договор № 3-38483ON
Соглашение от _____
дог. № _____

Справка
о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Сентябрь 2026

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с 24.08.2026	00:00	2 012,976	33 104,238	72 584,80
по 21.09.2026	24:00	2 032,680	33 463,715	73 275,95
Итого		19,704	359,477	691,15

$$Q = 0,000 + 0,000 = 0,000 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{гвс} = 19,704 + 0,138 = 19,842 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{подп} = 359,477 + 2,522 = 361,999 \text{ (м3)}$$

Магика	№	M1711007
QΣ =	19,842	Гкал
Vподп =	361,999	м3
Vх.в. =		м3

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

24.09.2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.


акт допуска до 28.05.2027

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ должность. Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" тел. (3812) 53-99-89
_____ фамилия, имя, отчество
Капицкис Янис Казимирович
_____ фамилия, имя, отчество



Инспектор _____

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1:

10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)

С: 24.08.2026 По: 21.09.2026

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Tн, час	
24.08.26	0,652	12,348	67,74	0,00	67,74	4,79	24,00	-
25.08.26	0,682	11,885	72,30	0,00	72,30	5,02	24,00	-
26.08.26	0,643	11,495	70,87	0,00	70,87	4,68	24,00	-
27.08.26	0,644	12,342	67,14	0,00	67,14	4,45	24,00	-
28.08.26	0,719	13,449	68,41	0,00	68,41	4,54	24,00	-
29.08.26	0,705	12,680	70,51	0,00	70,51	4,68	24,00	-
30.08.26	0,637	11,710	69,33	0,00	69,33	4,43	24,00	-
31.08.26	0,744	14,161	67,50	0,00	67,50	4,18	24,00	-
01.09.26	0,752	14,641	66,29	0,00	66,29	4,23	24,00	-
02.09.26	0,706	14,271	64,44	0,00	64,44	4,03	24,00	-
03.09.26	0,682	12,653	68,83	0,00	68,83	4,05	24,00	-
04.09.26	0,736	12,984	71,59	0,00	71,59	4,05	24,00	-
05.09.26	0,732	13,229	70,25	0,00	70,25	3,97	24,00	-
06.09.26	0,655	11,395	72,42	0,00	72,42	3,94	24,00	-
07.09.26	0,764	13,058	73,45	0,00	73,45	4,27	24,00	-
08.09.26	0,619	10,943	71,46	0,00	71,46	4,44	24,00	-
09.09.26	0,699	12,672	70,13	0,00	70,13	4,25	24,00	-
10.09.26	0,694	12,686	69,65	0,00	69,65	4,26	24,00	-
11.09.26	0,697	12,785	69,48	0,00	69,48	4,20	24,00	-
12.09.26	0,586	10,609	70,21	0,00	70,21	4,14	24,00	-
13.09.26	0,631	11,470	69,99	0,00	69,99	3,96	24,00	-
14.09.26	0,635	11,762	68,91	0,00	68,91	4,31	24,00	-
15.09.26	0,609	11,222	69,25	0,00	69,25	4,64	19,15	8
16.09.26	0,703	13,378	67,50	0,00	67,50	4,82	24,00	-
17.09.26	0,687	11,792	73,14	0,00	73,14	5,45	24,00	-
18.09.26	0,634	11,248	71,27	0,00	71,27	5,29	24,00	-
19.09.26	0,684	12,137	71,32	0,00	71,32	5,33	24,00	-
20.09.26	0,659	11,424	72,58	0,00	72,58	5,36	24,00	-
21.09.26	0,714	13,048	69,63	0,00	69,63	5,57	24,00	-
Итого	19,704	359,477	69,75	0,00	69,75	4,53	691,15	
Разность		359,477	69,75		-1,47			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	696,00
Ерасч.	19,704								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	2012,976	33104,238	72584.80
Конец периода	24:00	2032,680	33463,715	73275.95
Разница	-	19,704	359,477	691.15

Дата и время распечатки: 23.09.2026 9:31:57

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 24.08.2026 По: 21.09.2026

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
24.08.26	0,610	11,276	0,000	69,03	26,98	42,05	4,84	4,94	11,276	0,000	16,38	2
25.08.26	0,642	10,899	0,000	73,80	27,11	46,69	5,07	5,20	10,899	0,000	16,57	2
26.08.26	0,603	10,510	0,000	72,30	27,42	44,88	4,73	4,84	10,510	0,000	16,25	2
27.08.26	0,607	11,356	0,000	68,41	27,42	40,99	4,50	4,60	11,356	0,000	17,20	2
28.08.26	0,683	12,486	0,000	69,66	27,17	42,49	4,59	4,66	12,486	0,000	17,28	2
29.08.26	0,668	11,740	0,000	71,86	26,42	45,44	4,73	4,95	11,740	0,000	16,22	2
30.08.26	0,602	10,794	0,000	70,74	25,93	44,81	4,48	4,67	10,794	0,000	15,73	2
31.08.26	0,705	13,101	0,000	68,75	25,24	43,51	4,24	4,34	13,101	0,000	17,38	2
01.09.26	0,712	13,557	0,000	67,47	24,92	42,55	4,28	4,46	13,557	0,000	18,18	2
02.09.26	0,666	13,163	0,000	65,54	24,51	41,03	4,09	4,32	13,163	0,000	16,85	2
03.09.26	0,638	11,550	0,000	70,17	24,80	45,37	4,10	4,09	11,550	0,000	16,83	2
04.09.26	0,690	11,888	0,000	72,97	25,49	47,48	4,11	4,17	11,888	0,000	16,83	2
05.09.26	0,689	12,167	0,000	71,57	25,88	45,69	4,02	4,20	12,167	0,000	17,38	2
06.09.26	0,608	10,302	0,000	73,95	26,02	47,93	3,99	4,20	10,302	0,000	15,63	2
07.09.26	0,717	11,965	0,000	74,87	26,42	48,45	4,32	4,45	11,965	0,000	17,37	2
08.09.26	0,582	10,033	0,000	72,98	26,59	46,39	4,48	4,59	10,033	0,000	16,03	2
09.09.26	0,660	11,669	0,000	71,49	26,65	44,84	4,29	4,41	11,669	0,000	16,50	2
10.09.26	0,656	11,712	0,000	70,96	26,77	44,19	4,31	4,45	11,712	0,000	16,57	2
11.09.26	0,661	11,843	0,000	70,76	27,01	43,75	4,25	4,41	11,843	0,000	17,12	2
12.09.26	0,553	9,753	0,000	71,64	27,16	44,48	4,18	4,39	9,753	0,000	15,35	2
13.09.26	0,594	10,513	0,000	71,44	27,08	44,36	4,00	4,26	10,513	0,000	16,03	2
14.09.26	0,598	10,792	0,000	70,31	26,90	43,41	4,36	4,45	10,792	0,000	16,32	2
15.09.26	0,579	10,423	0,000	70,46	26,45	44,01	4,69	4,77	10,423	0,000	15,37	28
16.09.26	0,667	12,404	0,000	68,70	26,20	42,50	4,87	5,00	12,404	0,000	16,95	2
17.09.26	0,650	10,868	0,000	74,69	26,45	48,24	5,50	5,59	10,868	0,000	16,45	2
18.09.26	0,601	10,397	0,000	72,73	26,74	45,99	5,33	5,49	10,397	0,000	16,28	2
19.09.26	0,648	11,194	0,000	72,79	26,45	46,34	5,38	5,48	11,194	0,000	16,93	2
20.09.26	0,622	10,499	0,000	74,15	26,40	47,75	5,40	5,52	10,499	0,000	17,12	2
21.09.26	0,666	11,880	0,000	70,96	26,23	44,73	5,62	5,68	11,880	0,000	17,22	2
Итого	18,577	330,732	0,000	71,10	26,37	44,73	4,58	4,71	330,73	0,000	482,33	
Разность		330,732		44,73			-0,13		330,732			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	482,33	208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	696,00
Ерасч.	18,577								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	6950,098	221643,891	190561,984	54895.10
Конец периода	24:00	6968,674	221974,625	190561,984	55377.43
Разница	-	18,576	330,734	0,000	482.33

Дата и время распечатки: 23.09.2026 9:31:41

Представитель
абонента:

Представитель
теплоснабжающей
организации: