

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП- -
Система 2 -х трубная, ГВС открытая
(открытая, закрытая)
Т/вычислитель Магика
(наименование и схема подключения)
Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
(тип)
Ду (гвс) = MTWI-32
(счетчика гвс)
Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1224,30 Месяц (Гкал)

Договор № 38483
Соглашение от _____
дог. № _____

Справка
о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО "УК Солнечный город", жилой дом

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Тварковского д.7

адрес по месту установки приборов

за Сентябрь 2026

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с 24.08.2026	00:00	2 074,395	36 700,852	118 964,02
по 21.09.2026	24:00	2 077,317	36 776,281	119 650,60
Итого		2,922	75,430	686,58

$$Q = 0,000 + 0,000 = 0,000 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{гвс} = 2,922 + 0,040 = 2,962 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{подп} = 75,43 + 1,035 = 76,465 \text{ (м3)}$$

Магика	№	MD210061
QΣ =	2,962	Гкал
Vподп =	76,465	м3
Vх.в. =		м3

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

24.09.2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

акт допуска до 24.02.2027

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ должность. Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____


Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия"

фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович

фамилия, имя, отчество

Инспектор _____



Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3
Номер ТСЧ: MD210061

Расход1:

10,0 л/имп

dt min: 2 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиловая)

С: 24.08.2026 По: 21.09.2026

Дата	Энергия	Масса	Температура			Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	Тн, час	
24.08.26	0,183	4,946	48,19	0,00	48,19	24,00	-
25.08.26	0,191	4,812	52,41	0,00	52,41	24,00	-
26.08.26	0,193	4,659	52,17	0,00	52,17	24,00	-
27.08.26	0,169	4,420	48,36	0,00	48,36	24,00	-
28.08.26	0,148	4,048	48,20	0,00	48,20	24,00	-
29.08.26	0,188	4,632	50,21	0,00	50,21	24,00	-
30.08.26	0,242	5,982	50,88	0,00	50,88	24,00	-
31.08.26	0,230	5,978	49,29	0,00	49,29	21,98	8
01.09.26	0,218	5,693	48,90	0,00	48,90	24,00	-
02.09.26	0,202	5,479	48,91	0,00	48,91	24,00	-
03.09.26	0,173	4,398	48,66	0,00	48,66	17,95	8
04.09.26	0,182	4,645	49,82	0,00	49,82	22,65	8
05.09.26	0,214	5,293	52,29	0,00	52,29	24,00	-
06.09.26	0,203	4,966	52,18	0,00	52,18	24,00	-
07.09.26	0,181	4,374	50,45	0,00	50,45	24,00	-
08.09.26	0,001	0,150	22,66	0,00	22,66	24,00	-
09.09.26	0,001	0,090	20,90	0,00	20,90	24,00	-
10.09.26	0,001	0,110	20,77	0,00	20,77	24,00	-
11.09.26	0,001	0,150	20,69	0,00	20,69	24,00	-
12.09.26	0,001	0,170	20,53	0,00	20,53	24,00	-
13.09.26	0,000	0,100	20,00	0,00	20,00	24,00	-
14.09.26	0,000	0,090	19,71	0,00	19,71	24,00	-
15.09.26	0,000	0,050	19,59	0,00	19,59	24,00	-
16.09.26	0,000	0,030	19,37	0,00	19,37	24,00	-
17.09.26	0,000	0,020	19,26	0,00	19,26	24,00	-
18.09.26	0,000	0,040	19,18	0,00	19,18	24,00	-
19.09.26	0,000	0,040	18,81	0,00	18,81	24,00	-
20.09.26	0,000	0,040	18,95	0,00	18,95	24,00	-
21.09.26	0,000	0,030	18,89	0,00	18,89	24,00	-
Итого	2,922	75,433	35,53	0,00	35,53	686,58	
Разность		75,433	35,53				

	норма	G < min	G > max	dt < min	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	696,00
Ерасч.	2,922						

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	2074,395	36700,852	118964.02
Конец периода	24:00	2077,317	36776,281	119650.60
Разница	-	2,922	75,430	686.58

Дата и время распечатки: 23.09.2026 8:56:57

Представитель
абонента:

Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3
Номер ТСЧ: MD210061

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 2 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 24.08.2026 По: 21.09.2026

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
24.08.26	0,000	0,006	0,000	50,02	25,14	24,88	5,05	5,41	0,006	0,000	0,00	2
25.08.26	0,000	0,000	0,000	54,25	25,60	28,65	5,31	5,68	0,000	0,000	0,00	2
26.08.26	0,000	0,000	0,000	54,32	25,75	28,57	4,94	5,31	0,000	0,000	0,00	2
27.08.26	0,000	0,000	0,000	50,10	25,49	24,60	4,72	5,08	0,000	0,000	0,00	2
28.08.26	0,000	0,000	0,000	49,86	25,27	24,59	4,77	5,13	0,000	0,000	0,00	24
29.08.26	0,000	0,002	0,000	52,10	25,12	26,98	5,06	5,43	0,002	0,000	0,00	2
30.08.26	0,000	0,000	0,000	52,47	24,99	27,48	4,79	5,16	0,000	0,000	0,00	2
31.08.26	0,000	0,000	0,000	51,34	24,30	27,05	4,45	4,81	0,000	0,000	0,00	28
01.09.26	0,000	0,000	0,000	50,76	24,00	26,76	4,56	4,93	0,000	0,000	0,00	2
02.09.26	0,000	0,000	0,000	50,28	23,71	26,57	4,53	4,90	0,000	0,000	0,00	2
03.09.26	0,000	0,000	0,000	49,86	23,71	26,15	4,14	4,51	0,000	0,000	0,02	28
04.09.26	0,000	0,002	0,000	51,46	23,99	27,47	4,26	4,62	0,002	0,000	0,00	28
05.09.26	0,000	0,000	0,000	54,30	24,38	29,92	4,29	4,66	0,000	0,000	0,00	2
06.09.26	0,000	0,000	0,000	54,33	24,56	29,77	4,28	4,65	0,000	0,000	0,00	2
07.09.26	0,000	0,000	0,000	52,47	24,86	27,60	3,56	3,93	0,000	0,000	0,00	2
08.09.26	0,000	0,000	0,000	23,46	22,54	0,92	0,90	1,24	0,000	0,000	0,00	2
09.09.26	0,000	0,000	0,000	21,20	21,39	-0,19	0,93	1,26	0,000	0,000	0,00	2
10.09.26	0,000	0,000	0,000	20,73	20,93	-0,20	1,21	1,54	0,000	0,000	0,00	2
11.09.26	0,000	0,000	0,000	20,63	20,79	-0,16	1,23	1,56	0,000	0,000	0,00	2
12.09.26	0,000	0,000	0,000	20,59	20,72	-0,13	1,10	1,43	0,000	0,000	0,00	2
13.09.26	0,000	0,000	0,000	20,06	20,20	-0,14	1,09	1,41	0,000	0,000	0,00	2
14.09.26	0,000	0,000	0,000	19,79	20,00	-0,21	0,99	1,31	0,000	0,000	0,00	2
15.09.26	0,000	0,000	0,000	19,65	19,77	-0,12	1,12	1,44	0,000	0,000	0,00	2
16.09.26	0,000	0,000	0,000	19,55	19,63	-0,08	0,92	1,25	0,000	0,000	0,00	2
17.09.26	0,000	0,000	0,000	19,39	19,48	-0,09	0,87	1,18	0,000	0,000	0,00	2
18.09.26	0,000	0,000	0,000	19,29	19,40	-0,11	0,83	1,15	0,000	0,000	0,00	2
19.09.26	0,000	0,000	0,000	19,07	19,26	-0,19	0,81	1,13	0,000	0,000	0,00	2
20.09.26	0,000	0,000	0,000	19,02	19,14	-0,12	0,84	1,16	0,000	0,000	0,00	2
21.09.26	0,000	0,000	0,000	18,98	19,00	-0,02	0,81	1,13	0,000	0,000	0,00	2
Итого	0,000	0,009	0,000	36,53	22,52	14,01	2,84	3,19	0,009	0,000	0,02	
Разность		0,009		14,01			-0,34		0,009			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	0,02	543,53	0,00	0,00	0,00	143,04	0,00	9,42	696,00
Ерасч.	0,000								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	7490,850	201393,297	177638,594	72916.52
Конец периода	24:00	7490,850	201393,297	177638,594	72916.53
Разница	-	0,000	0,000	0,000	0.02

Дата и время распечатки: 23.09.2026 8:56:35

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации: