Теплоисточник ТЭЦ – 3
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ТВ-7
(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,594 Гкал
Qмес= 0,369 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии
22. 09. 2026
ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
Раскидная С.И. _____

Договор № 3-38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»
(наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. Заозерная, 15 к.1

за ***сентябрь*** ***2026*** г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.08	*00*	*67695*	*65308*	*2003,952*	*15710*	*1967,520*	*138,514*
20.09	*24*	*69997*	*67609*	*2017,274*	*16231*	*1967,520*	*138,514*
ИТОГО		*2301*	*2301*	*13,322*	*521*	*0*	*0*

ПУ № 20129667

Q_E =		Гкал	Q =	*19,024*	(Гкал)
$V_{подп.}$ =		м³	Q (гвс) =	*0*	(Гкал)
$V_{х.в.}$ =	*0*	м³	$V_{подп.}$ =	*0*	(м³)

Количество дней по среднему: ____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.
_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)
Ф.И.О Цветаев С.В. подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОТЕХНИК» ОГРН 1205500029030 ИНН 5504167093 г. ОМСК

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/26г.-20/09/26г.

Абонент:
Адрес: Омская обл, Омск г, Заозерная ул, д. 15/1
Договор N:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
G сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
tхв: догов., tхд = 0,00°C

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.26 23	74.27	70.09	4.18 <	3.94	2.40	136.230	136.558	90.621	91.194	-0.573	0.00	4.00	0.382	17	7	*
22.08.26 23	72.06	67.80	4.26 <	3.92	2.41	136.333	136.120	51.506	51.394	0.113	0.00	4.00	0.221	10	14	*
23.08.26 23	70.98	65.69	5.28 <	3.69	2.40	124.863	124.028	72.261	71.912	0.349	0.00	4.00	0.384	15	9	*
24.08.26 23	74.20	69.97	4.23 <	4.02	2.37	142.260	141.595	67.038	66.870	0.168	0.00	4.00	0.286	12	12	*
25.08.26 23	78.84	74.55	4.29 <	4.17	2.33	156.605	157.315	78.898	79.531	-0.633	0.00	4.00	0.341	13	11	*
26.08.26 23	75.62	71.27	4.35 <	3.83	2.33	140.943	141.153	77.633	77.962	-0.330	0.00	4.00	0.340	14	10	*
27.08.26 23	71.07	66.94	4.13 <	3.67	2.37	128.748	128.935	65.693	65.932	-0.239	0.00	4.00	0.273	13	11	*
28.08.26 23	73.73	69.47	4.26 <	3.74	2.38	131.443	131.413	78.752	78.795	-0.043	0.00	4.00	0.338	15	9	*
29.08.26 23	75.45	70.72	4.72 <	4.01	2.39	142.938	142.538	95.576	95.479	0.097	0.00	4.00	0.455	17	7	*
30.08.26 23	74.45	69.00	5.45 <	3.75	2.36	130.680	130.713	81.371	81.665	-0.294	0.00	4.00	0.446	16	8	*
31.08.26 23	71.56	66.08	5.48 <	3.49	2.36	115.780	115.743	72.573	72.763	-0.190	0.00	4.00	0.399	16	8	*
01.09.26 23	68.55	62.87	5.68 <	3.82	2.47	121.528	121.160	69.188	69.113	0.074	0.00	4.00	0.395	15	9	*
02.09.26 23	73.73	66.27	7.46 <	3.37	2.35	93.605	93.243	60.160	60.101	0.059	0.00	4.00	0.450	18	6	*
03.09.26 23	71.44	65.38	6.06 <	3.38	2.34	98.828	98.505	75.411	75.371	0.040	0.00	4.00	0.459	18	6	*
04.09.26 23	73.61	67.86	5.75 <	3.52	2.34	104.405	104.193	81.190	81.244	-0.054	0.00	4.00	0.469	19	5	*
05.09.26 23	73.16	66.93	6.23 <	3.64	2.38	107.313	106.978	76.612	76.569	0.043	0.00	4.00	0.480	18	6	*
06.09.26 23	74.98	67.87	7.10 <	3.63	2.36	107.048	106.673	67.334	67.265	0.069	0.00	4.00	0.480	16	8	*
07.09.26 23	77.24	72.09	5.15 <	3.73	2.34	114.365	114.700	81.948	82.570	-0.622	0.00	4.00	0.425	18	6	*
08.09.26 23	77.39	71.21	6.18 <	3.83	2.38	113.793	114.105	73.532	73.970	-0.438	0.00	4.00	0.457	17	7	*
09.09.26 23	75.82	69.21	6.61 <	3.68	2.34	94.810	94.505	71.734	71.799	-0.065	0.00	4.00	0.477	19	5	*
10.09.26 23	76.14	69.96	6.18 <	3.73	2.32	95.643	95.170	68.564	68.486	0.077	0.00	4.00	0.426	18	6	*
11.09.26 23	75.57	69.38	6.19 <	3.69	2.33	94.003	93.630	71.106	71.034	0.072	0.00	4.00	0.442	19	5	*
12.09.26 23	74.80	67.83	6.97 <	3.66	2.36	90.543	90.253	67.980	67.985	-0.005	0.00	4.00	0.476	19	5	*
13.09.26 23	74.63	66.08	8.55 <	3.56	2.36	84.608	84.513	55.834	55.987	-0.153	0.00	4.00	0.479	17	7	*
14.09.26 23	74.05	67.31	6.75 <	3.80	2.40	89.480	89.548	68.858	69.095	-0.238	0.00	4.00	0.467	19	5	*
15.09.26 23	78.74	72.51	6.23 <	4.23	2.46	99.088	98.805	79.590	79.678	-0.088	0.00	4.00	0.499	20	4	*
16.09.26 23	76.07	69.22	6.85 <	4.13	2.31	99.683	99.713	75.704	75.856	-0.152	0.00	4.00	0.522	19	5	*
17.09.26 23	80.72	74.08	6.63 <	4.19	2.45	97.565	96.913	72.187	71.988	0.199	0.00	4.00	0.482	19	5	*
18.09.26 23	78.76	72.14	6.62 <	4.16	2.18	103.923	102.853	77.576	76.924	0.652	0.00	4.00	0.518	18	6	*
19.09.26 23	78.62	73.06	5.56 <	4.14	1.80	114.528	112.713	83.486	82.336	1.150	0.00	4.00	0.469	18	6	*
20.09.26 23	79.98	73.62	6.35 <	4.20	1.80	119.628	117.703	91.445	90.228	1.217	0.00	4.00	0.586	19	5	*
Итого/Средн	**75.18**	**69.42**	**5.75**	**3.82**	**2.33**	**3531.200**	**3521.978**	**2301.361**	**2301.096**	**0.265**	**0.00**	**4.00**	**13.322**	**521**	**223**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.08.26 23	75901.070	72349.378	67695.758	65308.586	2387.171	2003.952	15710	1101
20.09.26 23	79432.270	75871.355	69997.119	67609.682	2387.437	2017.274	16231	1324
Итого	**3531.200**	**3521.978**	**2301.361**	**2301.096**	**0.265**	**13.322**	**521**	**223**

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос
(X) аппар.неиспр.

+5,702

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 21/08/26г.-20/09/26г.

Абонент:
Адрес: Омская обл, Омск г, Заозерная ул, д. 15/1
Договор N:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5,00°С

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4, КСН=0x2125

Дата/время	t1 °С	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °С	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.26 23	41.44	2.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.08.26 23	42.17	2.52	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.08.26 23	41.32	2.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.08.26 23	41.96	2.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.08.26 23	43.40	2.60	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.08.26 23	43.84	2.58	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.08.26 23	41.67	2.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.08.26 23	41.29	2.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.08.26 23	41.36	2.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.08.26 23	40.86	2.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.08.26 23	38.95	2.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.09.26 23	37.75	2.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.09.26 23	37.61	2.25	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.09.26 23	38.04	2.26	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.09.26 23	39.17	2.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.09.26 23	39.43	2.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.09.26 23	40.18	2.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.09.26 23	41.49	2.40	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.09.26 23	42.89	2.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.09.26 23	43.11	2.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.09.26 23	43.37	2.44	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.09.26 23	43.82	2.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.09.26 23	43.51	2.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.09.26 23	42.31	2.37	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.09.26 23	41.74	2.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.09.26 23	42.79	2.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.09.26 23	41.60	2.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.09.26 23	43.44	2.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.09.26 23	43.60	2.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.09.26 23	42.61	2.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.09.26 23	43.39	2.39	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	**41.62**	**2.41**	**0.000**	**0.000**	**5.00**	**3.00**	**0.000**	**744**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.08.26 23	1967.520	1915.560	138.514	16234	577
20.09.26 23	1967.520	1915.560	138.514	16978	577
Итого	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**744**	**0**

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____