

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24. 02. 2026

Договор № 3-38483

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за февраль 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.01	00	241135	201117	6830,314	88144	49879,06	2708,098
21.02	24	244215	203975	6924,369	88897	50163,59	2729,143
ИТОГО		3079	2858	94,055	753	284,53	21,045

ПУ № 132804

$Q_E =$	117,277	Гкал
$V_{подп.} =$	284,53	м³
$V_{х.в.} =$	0	м³

$Q = 95,827$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 21,045$ (Гкал)

$V_{подп.} = 284,53$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ ПОДПИСЬ _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ ПОДПИСЬ _____
(фамилия, имя, отчество)



Отчет о суточных параметрах
(21.01.2026 0:00:00 - 21.02.2026 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	tl	t2	dt	M1	M2	%	dM	Qtv	ВНР		NS
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	
21.01.2026	91.25	53.85	37.40	91.94	84.62	8.29	7.32	3.438	24.0	24.0	
22.01.2026	91.86	53.85	38.01	90.32	83.84	7.43	6.47	3.435	24.0	24.0	
23.01.2026	91.51	53.58	37.93	89.83	83.75	7.00	6.07	3.407	24.0	24.0	
24.01.2026	91.07	53.25	37.83	90.67	82.57	9.35	8.10	3.431	24.0	24.0	
25.01.2026	92.42	53.89	38.53	90.78	84.34	7.36	6.44	3.499	24.0	24.0	
26.01.2026	92.50	53.83	38.68	92.15	84.87	8.23	7.29	3.564	24.0	24.0	
27.01.2026	93.45	55.41	38.04	93.81	87.63	6.82	6.19	3.569	24.0	24.0	
28.01.2026	92.32	55.02	37.30	93.03	86.93	6.77	6.09	3.470	24.0	24.0	
29.01.2026	84.53	51.81	32.72	92.57	86.30	7.01	6.27	3.030	24.0	24.0	
30.01.2026	79.03	49.64	29.38	92.42	86.09	7.09	6.33	2.715	24.0	24.0	
31.01.2026	76.47	48.59	27.88	93.65	85.47	9.13	8.18	2.611	24.0	24.0	
01.02.2026	75.80	48.45	27.35	92.25	83.90	9.49	8.36	2.524	24.0	24.0	
02.02.2026	77.15	48.33	28.82	89.79	82.17	8.86	7.62	2.591	24.0	24.0	
03.02.2026	82.84	50.81	32.03	89.92	83.13	7.84	6.79	2.881	24.0	24.0	
04.02.2026	86.22	52.31	33.90	90.89	83.85	8.06	7.04	3.080	24.0	24.0	
05.02.2026	82.13	51.28	30.85	92.21	85.43	7.64	6.78	2.845	24.0	24.0	
06.02.2026	81.35	51.63	29.72	95.31	88.69	7.20	6.63	2.833	24.0	24.0	
07.02.2026	82.39	50.88	31.51	90.51	84.25	7.16	6.26	2.851	24.0	24.0	
08.02.2026	82.20	50.48	31.72	90.11	82.90	8.33	7.21	2.859	24.0	24.0	
09.02.2026	79.57	50.37	29.20	94.18	86.17	8.88	8.01	2.750	24.0	24.0	
10.02.2026	75.22	48.89	26.33	70.15	65.91	6.23	4.24	1.845	16.9	16.9	*
11.02.2026	77.15	52.19	24.96	108.97	102.05	6.55	6.91	2.705	22.2	22.2	*
12.02.2026	83.57	54.43	29.14	108.39	101.24	6.82	7.15	3.158	24.0	24.0	
13.02.2026	83.63	54.78	28.85	108.57	101.49	6.74	7.08	3.132	24.0	24.0	
14.02.2026	82.76	54.61	28.15	109.51	102.35	6.76	7.17	3.081	24.0	24.0	
15.02.2026	79.96	53.53	26.44	109.46	102.57	6.50	6.89	2.894	24.0	24.0	
16.02.2026	78.95	52.89	26.06	107.96	100.13	7.53	7.83	2.813	24.0	24.0	
17.02.2026	74.95	51.94	23.01	112.95	105.00	7.30	7.95	2.600	24.0	24.0	
18.02.2026	72.72	50.43	22.29	109.85	102.32	7.11	7.54	2.450	24.0	24.0	
19.02.2026	77.05	53.00	24.05	67.05	62.59	6.87	4.46	1.612	22.1	22.1	*
20.02.2026	86.04	58.97	27.08	115.82	109.04	6.03	6.77	3.117	20.6	20.6	*
21.02.2026	85.74	57.23	28.51	114.48	106.66	7.07	7.82	3.262	24.0	24.0	
Средние:	83.24	52.50	30.74	---	---	7.48	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3079.47	2858.24	---	221.23	94.055	753.8	753.8	

Дата	M1	M2	Qtv	ВНР	
	Т	Т	Гкал	ч	ч
20.01.2026	241135.78	201117.46	6830.314	88144.0	88144.0
21.02.2026	244215.26	203975.70	6924.369	88897.8	88897.8
Итого:	3079.47	2858.24	94.055	753.8	753.8

1,232

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(21.01.2026 0:00:00 - 21.02.2026 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, Д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-туликов

Дата	t1	t3	V1	Qtv	ВНР	NS
	°C	°C	м3	Гкал		
21.01.2026	88.93	5.00	9.26	0.756	24.0	
22.01.2026	89.51	5.00	8.54	0.703	24.0	
23.01.2026	89.34	5.00	8.13	0.665	24.0	
24.01.2026	88.70	5.00	9.29	0.759	24.0	
25.01.2026	89.95	5.00	8.46	0.700	24.0	
26.01.2026	90.35	5.00	9.36	0.776	24.0	
27.01.2026	91.13	5.00	8.21	0.686	24.0	
28.01.2026	89.85	5.00	8.14	0.672	24.0	
29.01.2026	82.55	5.00	8.29	0.628	24.0	
30.01.2026	77.10	5.00	8.37	0.593	24.0	
31.01.2026	74.78	5.00	10.17	0.694	24.0	
01.02.2026	74.08	5.00	10.28	0.692	24.0	
02.02.2026	75.33	5.00	9.64	0.667	24.0	
03.02.2026	80.89	5.00	8.77	0.652	24.0	
04.02.2026	84.09	5.00	9.05	0.699	24.0	
05.02.2026	80.16	5.00	8.73	0.641	24.0	
06.02.2026	79.48	5.00	8.66	0.629	24.0	
07.02.2026	80.43	5.00	8.10	0.598	24.0	
08.02.2026	80.28	5.00	9.06	0.667	24.0	
09.02.2026	77.80	5.00	10.00	0.713	24.0	
10.02.2026	66.79	5.00	8.99	0.526	24.0	
11.02.2026	73.05	5.00	9.68	0.635	24.0	
12.02.2026	81.54	5.00	9.03	0.677	24.0	
13.02.2026	81.71	5.00	8.98	0.673	24.0	
14.02.2026	80.90	5.00	8.99	0.665	24.0	
15.02.2026	78.15	5.00	8.74	0.626	24.0	
16.02.2026	77.20	5.00	9.67	0.685	24.0	
17.02.2026	73.38	5.00	9.86	0.660	24.0	
18.02.2026	71.15	5.00	9.38	0.610	24.0	
19.02.2026	56.25	5.00	5.42	0.370	24.0	
20.02.2026	75.10	5.00	7.88	0.604	24.0	
21.02.2026	83.57	5.00	9.43	0.725	24.0	
Средние:	80.11	5.00	---	---	---	---
Итого:	---	---	284.53	21.045	768.0	

Дата	V1	Qtv	ВНР
	м3	Гкал	ч
20.01.2026	49879.06	2708.098	104139.1
21.02.2026	50163.59	2729.143	104907.1
Итого:	284.53	21.045	768.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации