

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка  
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

**ООО «УК Солнечный город»**

(наименование,

объект,

адрес)

**г. Омск, ул. Заозерная, 15 к.1**

за февраль 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче ( тн )	Кол-во теплоносителя по обратке ( тн )	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы ( час )	Кол-во теплоносителя ГВС ( м <sup>3</sup> )	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.01	00	49058	46826	1490,617	11549	1967,179	138,506
21.02	24	54456	52126	1687,730	12317	1967,180	135,506
<b>ИТОГО</b>		<b>5397</b>	<b>5300</b>	<b>197,114</b>	<b>768</b>	<b>0,001</b>	<b>0</b>

ПУ № 20129667

Q <sub>E</sub> =	
V <sub>подп.</sub> =	
V <sub>х.в.</sub> =	0

Гкал

м<sup>3</sup>

м<sup>3</sup>

Q = 197,114 (Гкал)

Q (гвс) = 0 (Гкал)

V<sub>подп.</sub> = 0,001 (м<sup>3</sup>)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О.

ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. \_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»  
СП «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24. 02. 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И. \_\_\_\_\_



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/01/26г.-21/02/26г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сег. N 001

Договорные расходы:

M сег. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.01.26 23	97.54	48.51	49.03	5.63	2.75	158.290	150.042	152.042	148.395	3.647	0.00	4.00	7.475	24	0	
22.01.26 23	97.63	49.17	48.45	5.59	2.77	161.625	152.920	155.238	151.197	4.040	0.00	4.00	7.542	24	0	
23.01.26 23	96.81	51.00	45.80	5.60	2.77	172.075	163.027	165.376	161.049	4.327	0.00	4.00	7.596	24	0	
24.01.26 23	96.46	52.64	43.82	5.56	2.75	179.628	170.327	172.667	168.116	4.551	0.00	4.00	7.588	24	0	
25.01.26 23	97.95	53.70	44.26	5.60	2.74	182.518	172.943	175.261	170.616	4.646	0.00	4.00	7.779	24	0	
26.01.26 23	97.92	54.93	42.99	5.72	2.75	187.395	176.985	179.952	174.494	5.458	0.00	4.00	7.760	24	0	
27.01.26 23	98.21	56.79	41.42	5.86	2.77	197.490	185.992	189.603	183.197	6.406	0.00	4.00	7.879	24	0	
28.01.26 23	95.73	57.03	38.70	5.75	2.76	197.150	186.225	189.620	183.398	6.222	0.00	4.00	7.362	24	0	
29.01.26 23	86.17	52.12	34.05	5.86	2.79	196.042	186.710	189.807	184.343	5.464	0.00	4.00	6.481	24	0	
30.01.26 23	79.96	49.80	30.16	5.97	2.78	190.575	183.835	185.257	181.705	3.552	0.00	4.00	5.603	24	0	
31.01.26 23	78.35	48.01	30.34	5.94	2.75	182.083	175.800	177.183	173.912	3.271	0.00	4.00	5.389	24	0	
01.02.26 23	76.67	47.17	29.50	5.82	2.74	183.008	177.015	178.275	175.178	3.097	0.00	4.00	5.273	24	0	
02.02.26 23	79.80	47.79	32.01	5.68	2.76	177.400	171.400	172.464	169.572	2.892	0.00	4.00	5.533	24	0	
03.02.26 23	85.08	50.01	35.07	5.76	2.77	179.772	173.075	174.174	171.054	3.120	0.00	4.00	6.124	24	0	
04.02.26 23	87.61	50.93	36.68	5.78	2.78	180.417	173.350	174.515	171.253	3.263	0.00	4.00	6.418	24	0	
05.02.26 23	81.44	48.99	32.45	5.84	2.75	180.652	174.315	175.449	172.364	3.085	0.00	4.00	5.708	24	0	
06.02.26 23	82.29	50.34	31.95	5.98	2.75	187.765	181.100	182.262	178.948	3.314	0.00	4.00	5.839	24	0	
07.02.26 23	83.30	48.20	35.10	5.68	2.76	177.488	170.813	172.169	168.966	3.203	0.00	4.00	6.057	24	0	
08.02.26 23	82.62	48.07	34.56	5.62	2.77	175.795	169.355	170.612	167.525	3.087	0.00	4.00	5.910	24	0	
09.02.26 23	78.75	48.26	30.49	5.92	2.78	187.447	181.197	182.364	179.219	3.146	0.00	4.00	5.575	24	0	
10.02.26 23	80.11	48.77	31.35	5.67	2.64	177.577	171.402	172.611	169.492	3.119	0.00	4.00	5.424	24	0	
11.02.26 23	80.27	46.51	33.76	5.60	2.69	153.212	147.867	148.906	146.375	2.531	0.00	4.00	5.038	24	0	
12.02.26 23	86.90	48.82	38.08	5.25	2.68	157.320	153.335	152.237	151.625	0.612	0.00	4.00	5.810	24	0	
13.02.26 23	86.19	48.76	37.43	5.29	2.69	159.553	155.990	154.474	154.256	0.218	0.00	4.00	5.794	24	0	
14.02.26 23	84.36	47.29	37.06	5.32	2.67	160.765	157.238	155.837	155.587	0.250	0.00	4.00	5.788	24	0	
15.02.26 23	81.18	45.75	35.43	5.25	2.67	157.857	154.193	153.331	152.690	0.641	0.00	4.00	5.444	24	0	
16.02.26 23	79.61	45.62	33.99	5.31	2.69	158.717	153.670	154.334	152.180	2.155	0.00	4.00	5.256	24	0	
17.02.26 23	73.68	44.53	29.15	5.38	2.59	163.420	158.852	159.482	157.391	2.091	0.00	4.00	4.659	24	0	
18.02.26 23	74.81	44.16	30.64	5.42	2.65	153.712	149.320	149.901	147.961	1.940	0.00	4.00	4.603	24	0	
19.02.26 23	83.54	48.00	35.55	5.52	2.66	160.460	155.482	155.624	153.809	1.815	0.00	4.00	5.545	24	0	
20.02.26 23	91.60	52.62	38.98	5.64	2.68	166.947	162.180	161.043	160.082	0.961	0.00	4.00	6.295	24	0	
21.02.26 23	92.01	52.52	39.49	5.69	2.71	171.930	166.450	165.802	164.304	1.498	0.00	4.00	6.566	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>86.16</b>	<b>49.74</b>	<b>36.42</b>	<b>5.64</b>	<b>2.73</b>	<b>5576.087</b>	<b>5362.408</b>	<b>5397.873</b>	<b>5300.254</b>	<b>97.619</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>197.114</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.01.26 23	50759.798	47677.568	49058.704	46826.530	2232.174	1490.617	11549	174
21.02.26 23	56335.885	53039.975	54456.577	52126.784	2329.793	1687.730	12317	174
<b>Итого</b>	<b>5576.087</b>	<b>5362.407</b>	<b>5397.873</b>	<b>5300.254</b>	<b>97.619</b>	<b>197.114</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/01/26г.-21/02/26г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.01.26 23	32.54	0.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.01.26 23	33.58	0.09	0.001 <	0.001 <	5.00	3.00	0.000	24	0	*
23.01.26 23	33.59	0.09	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.01.26 23	33.00	0.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.01.26 23	33.67	0.09	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.01.26 23	34.72	0.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.01.26 23	36.39	0.16	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.01.26 23	37.14	0.18	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.01.26 23	36.32	0.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.01.26 23	34.98	0.10	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.01.26 23	34.38	0.10	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.02.26 23	33.08	0.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.02.26 23	29.43	0.01	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.02.26 23	28.63	0.01	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.02.26 23	29.08	0.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.02.26 23	30.26	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.02.26 23	33.97	0.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.02.26 23	33.37	0.09	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.02.26 23	32.45	0.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.02.26 23	32.11	0.09	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.02.26 23	34.61	0.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.02.26 23	34.09	0.10	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.02.26 23	33.53	0.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.02.26 23	33.06	0.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.02.26 23	32.75	0.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.02.26 23	32.51	0.06	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.02.26 23	30.90	0.04	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.02.26 23	32.91	0.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.02.26 23	33.49	0.09	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.02.26 23	34.18	0.10	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.02.26 23	35.63	0.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.02.26 23	32.66	0.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>33.58</b>	<b>0.09</b>	<b>0.001</b>	<b>0.001</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.01.26 23	1967.179	1915.220	138.506	11148	575
21.02.26 23	1967.180	1915.221	138.506	11916	575
<b>Итого</b>	<b>0.001</b>	<b>0.001</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_