

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/12/25г. -20/01/26г.

Адрес: _____
Договор №: 000000000
Теплоучаститель ТВ7-04
Договорные раскран: _____
М. сеп. воды= _____ Т.сут Мгвс= _____
Т.хв: не исп.

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч
G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.12.25 23	90.86	68.85	22.02	6.24	3.98	152.089	144.916	146.771	141.816	4.955	0.00	4.00	3.244	24	0
23.12.25 23	80.65	62.28	18.37	6.17	4.03	148.922	141.266	144.707	138.757	5.950	0.00	4.00	2.667	24	0
24.12.25 23	78.67	61.40	17.27	6.22	4.00	150.298	142.566	146.232	140.095	6.137	0.00	4.00	2.534	24	0
25.12.25 23	83.20	63.78	19.42	6.18	4.02	148.585	140.604	144.134	137.987	6.148	0.00	4.00	2.808	24	0
26.12.25 23	91.94	68.26	23.68	6.07	4.08	143.229	136.098	138.132	133.227	4.904	0.00	4.00	3.282	24	0
27.12.25 23	90.74	67.99	22.75	6.14	4.04	146.937	139.074	141.825	136.161	5.663	0.00	4.00	3.238	24	0
28.12.25 23	88.73	66.85	21.89	6.11	4.04	146.876	138.177	141.965	135.374	6.591	0.00	4.00	3.118	24	0
29.12.25 23	87.13	66.03	21.10	6.16	4.05	147.212	139.488	142.443	136.724	5.719	0.00	4.00	3.016	24	0
30.12.25 23	81.55	63.16	18.39	6.23	4.00	151.003	142.070	146.646	139.482	7.165	0.00	4.00	2.707	24	0
31.12.25 23	81.59	62.24	19.36	6.06	4.01	147.683	137.186	143.414	134.745	8.670	0.00	4.00	2.785	24	0
01.01.26 23	84.21	64.35	19.87	6.24	4.03	148.992	141.465	144.442	138.794	5.648	0.00	4.00	2.879	24	0
02.01.26 23	84.52	64.41	20.11	6.22	4.02	149.170	141.040	144.592	138.380	6.213	0.00	4.00	2.918	24	0
03.01.26 23	84.63	64.35	20.29	6.19	4.02	148.297	140.593	143.732	137.939	5.793	0.00	4.00	2.926	24	0
04.01.26 23	85.45	65.11	20.34	6.20	4.01	149.283	141.315	144.603	138.589	6.014	0.00	4.00	2.951	24	0
05.01.26 23	83.95	64.48	19.48	6.20	4.00	150.293	141.815	145.734	139.119	6.615	0.00	4.00	2.848	24	0
06.01.26 23	77.66	60.53	17.13	6.17	4.03	147.739	140.080	143.831	137.714	6.117	0.00	4.00	2.472	24	0
07.01.26 23	79.29	61.21	18.08	6.12	4.04	146.522	138.010	142.498	135.638	6.860	0.00	4.00	2.584	24	0
08.01.26 23	81.20	61.19	20.01	6.03	4.08	142.026	133.738	137.954	131.437	6.516	0.00	4.00	2.768	24	0
09.01.26 23	83.04	63.45	19.58	6.19	4.01	148.294	139.950	143.878	137.370	6.508	0.00	4.00	2.827	24	0
10.01.26 23	81.34	62.59	18.76	6.17	4.01	147.400	139.535	143.169	137.035	6.134	0.00	4.00	2.695	24	0
11.01.26 23	83.60	63.71	19.88	6.13	4.01	146.212	137.953	141.809	135.390	6.419	0.00	4.00	2.829	24	0
12.01.26 23	91.57	68.69	22.89	6.17	4.00	147.040	139.296	141.842	136.324	5.519	0.00	4.00	3.259	24	0
13.01.26 23	97.23	71.74	25.50	5.99	3.94	144.083	136.865	138.427	133.710	4.716	0.00	4.00	3.543	24	0
14.01.26 23	98.57	71.87	26.70	6.06	4.01	144.631	135.162	138.824	132.037	6.786	0.00	4.00	3.722	24	0
15.01.26 23	100.23	73.41	26.82	6.09	3.98	146.108	138.593	140.070	135.268	4.802	0.00	4.00	3.773	24	0
16.01.26 23	100.72	74.12	26.60	6.12	3.95	148.482	140.045	142.292	136.625	5.667	0.00	4.00	3.802	24	0
17.01.26 23	98.28	72.17	26.12	6.00	3.93	145.414	137.524	139.600	134.318	5.281	0.00	4.00	3.661	24	0
18.01.26 23	93.98	69.35	24.63	5.96	3.93	142.853	134.901	137.570	131.976	5.594	0.00	4.00	3.401	24	0
19.01.26 23	89.91	66.41	23.50	6.00	4.00	140.465	132.527	135.662	129.876	5.787	0.00	4.00	3.199	24	0
20.01.26 23	92.85	67.24	25.61	5.92	3.99	137.938	129.728	132.942	127.064	5.878	0.00	4.00	3.416	24	0
Итого/Средн	87.49	66.00	21.49	6.12	4.01	4404.076	4161.580	4259.740	4078.970	180.769	0.00	4.00	91.874	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.12.25 23	88702.539	81381.792	85769.397	79622.546	6146.851	1791.381	29850	641
20.01.26 23	93106.615	85643.372	90029.137	83701.516	6327.621	1883.255	30570	641
Итого	4404.076	4161.580	4259.740	4078.970	180.769	91.874	720	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос. (X) аппарат. неисправ.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/12/25г.-20/01/26г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.12.25 23	89.16	6.13	6.130 <	5.923 <	5.00	3.00	0.499	24	0	*
23.12.25 23	79.68	6.06	7.100 <	6.903 <	5.00	3.00	0.516	24	0	*
24.12.25 23	77.65	6.10	7.270 <	7.078 <	5.00	3.00	0.515	24	0	*
25.12.25 23	81.86	6.07	7.430 <	7.214 <	5.00	3.00	0.555	24	0	*
26.12.25 23	90.54	5.96	6.170 <	5.956 <	5.00	3.00	0.510	24	0	*
27.12.25 23	89.33	6.02	6.920 <	6.685 <	5.00	3.00	0.564	24	0	*
28.12.25 23	87.34	5.99	7.860 <	7.604 <	5.00	3.00	0.627	24	0	*
29.12.25 23	86.11	6.05	6.930 <	6.710 <	5.00	3.00	0.545	24	0	*
30.12.25 23	80.57	6.11	8.340 <	8.104 <	5.00	3.00	0.613	24	0	*
31.12.25 23	80.96	5.95	9.880 <	9.599 <	5.00	3.00	0.730	24	0	*
01.01.26 23	82.97	6.12	6.810 <	6.607 <	5.00	3.00	0.516	24	0	*
02.01.26 23	83.51	6.10	7.400 <	7.177 <	5.00	3.00	0.564	24	0	*
03.01.26 23	83.52	6.08	6.830 <	6.625 <	5.00	3.00	0.521	24	0	*
04.01.26 23	84.31	6.08	7.050 <	6.835 <	5.00	3.00	0.543	24	0	*
05.01.26 23	83.13	6.09	7.730 <	7.499 <	5.00	3.00	0.586	24	0	*
06.01.26 23	76.61	6.06	7.070 <	6.887 <	5.00	3.00	0.494	24	0	*
07.01.26 23	78.84	6.01	7.840 <	7.627 <	5.00	3.00	0.564	24	0	*
08.01.26 23	80.84	5.92	7.470 <	7.258 <	5.00	3.00	0.551	24	0	*
09.01.26 23	81.75	6.08	7.490 <	7.273 <	5.00	3.00	0.559	24	0	*
10.01.26 23	80.27	6.06	7.120 <	6.920 <	5.00	3.00	0.521	24	0	*
11.01.26 23	82.58	6.02	7.390 <	7.172 <	5.00	3.00	0.557	24	0	*
12.01.26 23	90.35	6.06	6.600 <	6.372 <	5.00	3.00	0.544	24	0	*
13.01.26 23	95.69	5.88	5.820 <	5.598 <	5.00	3.00	0.508	24	0	*
14.01.26 23	96.97	5.96	6.030 <	5.795 <	5.00	3.00	0.534	24	0	*
15.01.26 23	98.45	5.98	6.150 <	5.904 <	5.00	3.00	0.552	24	0	*
16.01.26 23	99.34	6.01	7.120 <	6.830 <	5.00	3.00	0.645	24	0	*
17.01.26 23	96.58	5.89	6.540 <	6.286 <	5.00	3.00	0.576	24	0	*
18.01.26 23	92.59	5.86	6.650 <	6.410 <	5.00	3.00	0.562	24	0	*
19.01.26 23	88.83	5.89	6.680 <	6.456 <	5.00	3.00	0.542	24	0	*
20.01.26 23	91.33	5.82	6.730 <	6.493 <	5.00	3.00	0.561	24	0	*
Итого/Средн	85.93	6.01	212.550	205.801	5.00	3.00	16.673	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.12.25 23	7876.540	7710.362	485.145	30179	312
20.01.26 23	8089.090	7916.164	501.818	30899	312
Итого	212.550	205.801	16.673	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____