

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,261 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 52

за январь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
22.12	00	24059	23047	594,364	10541	2083,167	107,695
20.01	24	27347	26323	682,065	11261	2083,176	107,695
ИТОГО		3288	3276	87,700	720 ✓	0	0

ПУ № 19080436

$Q_E =$	
$V_{подн.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 87,700$ ✓ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 0$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 0$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск-НТС»

СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 ЯНВ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Турганова А.А. _____



о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/12/25г. -20/01/26г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52
Адрес: _____

Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сел. N 001
Договорные расходы: _____ Т.сут Млвс= _____ Т.сут
М сеп. воды= _____ Т.сут Млвс= _____ Т.сут
тхв: не исп. _____ Т.сут Млвс= _____ Т.сут

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0жЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.12.25 23	90.40	55.87	34.53	6.19	4.25	78.300	76.500	75.593	75.386	0.207	0.00	4.00	2.617	24	0
23.12.25 23	79.60	51.28	28.32	6.08	4.33	84.851	83.375	82.507	82.355	0.152	0.00	4.00	2.341	24	0
24.12.25 23	77.34	44.54	32.80	6.15	4.28	57.971	56.991	56.450	56.470	-0.019	0.00	4.00	1.854	24	0
25.12.25 23	81.52	49.68	31.84	6.12	4.31	74.528	73.179	72.376	72.340	0.036	0.00	4.00	2.309	24	0
26.12.25 23	90.58	69.88	20.70	5.93	4.44	185.349	182.399	178.919	178.392	0.526	0.00	4.00	3.717	24	0
27.12.25 23	89.52	59.84	29.68	6.05	4.34	110.005	107.569	106.267	105.796	0.471	0.00	4.00	3.162	24	0
28.12.25 23	87.62	60.15	27.47	6.01	4.35	117.052	114.650	113.224	112.744	0.481	0.00	4.00	3.118	24	0
29.12.25 23	86.52	59.78	26.74	6.06	4.36	112.581	110.338	108.980	108.514	0.467	0.00	4.00	2.921	24	0
30.12.25 23	80.48	46.58	33.90	6.17	4.29	64.376	63.033	62.565	62.398	0.167	0.00	4.00	2.124	24	0
31.12.25 23	79.75	56.09	23.67	5.95	4.33	130.833	128.607	127.204	126.739	0.465	0.00	4.00	3.017	24	0
01.01.26 23	83.09	56.98	26.11	6.15	4.33	102.721	100.750	99.657	99.236	0.421	0.00	4.00	2.609	24	0
02.01.26 23	83.29	57.35	25.95	6.13	4.33	96.695	94.774	93.808	93.458	0.350	0.00	4.00	2.795	24	0
03.01.26 23	84.16	54.80	28.42	6.13	4.33	110.766	108.634	107.451	106.983	0.468	0.00	4.00	2.671	24	0
04.01.26 23	84.16	54.39	27.88	6.11	4.32	101.656	97.754	96.758	96.322	0.436	0.00	4.00	2.703	24	0
05.01.26 23	83.04	54.28	26.39	6.09	4.29	94.291	92.330	91.484	91.060	0.424	0.00	4.00	2.626	24	0
06.01.26 23	76.80	50.41	26.39	6.09	4.33	90.467	88.842	88.122	87.790	0.332	0.00	4.00	2.329	24	0
07.01.26 23	78.62	54.28	24.33	6.04	4.34	108.558	106.647	105.628	105.187	0.441	0.00	4.00	2.576	24	0
08.01.26 23	82.50	62.52	15.69	5.86	4.49	215.060	212.095	209.286	208.301	0.984	0.00	4.00	3.292	24	0
09.01.26 23	88.28	66.50	26.50	6.08	4.32	97.450	95.484	94.578	94.084	0.494	0.00	4.00	3.292	24	0
10.01.26 23	79.97	50.41	29.56	6.10	4.30	81.930	80.311	79.648	79.363	0.285	0.00	4.00	2.512	24	0
11.01.26 23	82.13	53.57	28.56	6.04	4.31	101.361	99.308	98.402	97.979	0.423	0.00	4.00	2.358	24	0
12.01.26 23	88.34	56.21	32.14	6.11	4.31	87.052	85.060	84.158	83.812	0.346	0.00	4.00	2.816	24	0
13.01.26 23	95.88	63.71	32.17	5.90	4.23	102.894	100.436	98.953	98.557	0.396	0.00	4.00	2.711	24	0
14.01.26 23	97.02	73.92	23.11	5.93	4.39	183.986	180.475	176.799	176.088	0.711	0.00	4.00	3.193	24	0
15.01.26 23	98.92	72.03	26.89	5.98	4.32	148.144	144.944	142.157	141.578	0.579	0.00	4.00	4.101	24	0
16.01.26 23	98.97	63.47	35.50	6.05	4.25	97.044	94.448	93.119	92.707	0.412	0.00	4.00	3.837	24	0
17.01.26 23	97.19	66.06	31.14	5.92	4.24	119.951	117.069	115.251	114.746	0.505	0.00	4.00	3.316	24	0
18.01.26 23	93.31	64.05	29.27	5.88	4.25	121.231	118.505	116.801	116.282	0.520	0.00	4.00	3.600	24	0
19.01.26 23	88.86	64.76	24.09	5.88	4.33	145.959	143.232	141.064	140.504	0.560	0.00	4.00	3.428	24	0
20.01.26 23	90.37	69.20	21.17	5.79	4.36	177.514	174.633	171.382	170.859	0.524	0.00	4.00	3.409	24	0
Итого/Средн	86.93	60.33	26.60	6.03	4.32	3398.725	3332.370	3288.593	3276.030	12.563	0.00	4.00	87.700	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсулт.платания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсулт.теплонос.
(X) аппар.нейспр.

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.12.25 23	25723.371	24785.259	24059.125	23047.457	1011.667	594.364	10541	3050
20.01.26 23	29122.096	28117.629	27347.718	26323.487	1024.231	682.065	11261	3050
Итого	3398.725	3332.370	3288.593	3276.030	12.563	87.700	720	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/12/25г.-20/01/26г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52
Адрес: _____

Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хЕ763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.12.25 23	30.73	0.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.12.25 23	29.91	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.12.25 23	29.42	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.12.25 23	29.42	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.12.25 23	30.64	0.01	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.12.25 23	30.88	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.12.25 23	30.76	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.12.25 23	30.66	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.12.25 23	30.19	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.12.25 23	29.98	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.01.26 23	30.26	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.01.26 23	30.23	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.01.26 23	30.22	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.01.26 23	30.36	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.01.26 23	30.24	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.01.26 23	29.71	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.01.26 23	29.68	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.01.26 23	29.89	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.01.26 23	30.13	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.01.26 23	29.85	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.01.26 23	30.16	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.01.26 23	30.68	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.01.26 23	31.16	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.01.26 23	31.67	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.01.26 23	32.15	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.01.26 23	32.05	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.01.26 23	32.02	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.01.26 23	31.54	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.01.26 23	30.98	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.01.26 23	31.11	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	30.56	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.12.25 23	2114.989	2083.167	107.695	13212	379
20.01.26 23	2114.989	2083.167	107.695	13932	379
Итого	0.000	0.000	0.000	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплосн.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____