

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель правления  
ТСЖ «Уральская 68/1»

  
А.В. Иванов



СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ПУ-2  
АО «Екатеринбурггаз»

  
А.И. Девятков



АКТ

на выполнение технического обслуживания  
газового оборудования здания к договору № 42ж/270000 от 01 января 2009 г.  
за II квартал 2019г.

г. Екатеринбург

«02» июля 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Екатеринбурггаз» начальник СДС ПУ-2 Ковалева Т.А. (Исполнитель) и Председатель правления ТСЖ «Уральская 68/1» *Иванов А.В.* (Заказчик) составили настоящий акт о том, что:

1. На основании договора № 42ж/270000 от 01.01.2009 г. (далее-Договор)

Исполнитель принял на себя оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования здания (далее-ТО), находящегося в управлении Заказчика.

В свою очередь Заказчик обязался обеспечить проведение Исполнителем работ по техническому обслуживанию бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях (п. 2.1. Договора).

2. Исполнителем проведено техническое обслуживание газового оборудования по адресу:  
ул. Уральская 68/1

Дата начала проведения ТО 04.06.2019г.

Дата окончания проведения ТО 04.06.2019г.

3. ТО газового оборудования, входящего в состав общего имущества проведено в полном объеме в соответствии с Договором и Приложениями № 3,4 к Договору.

4. ТО газоиспользующего оборудования с проведением инструктажа проведено по адресу:  
ул. Уральская 68/1

5. Настоящий акт свидетельствует о том, что Исполнитель свои обязательства выполнил согласно условиям Договора.

6. В результате проведения работ по ТО установлено, что по адресу:  
ул. Уральская 68/1

**Рекомендована замена газовых плит на газоиспользующее оборудование с функцией газ-контроль, абонентам выданы акты выявления нарушений в квартирах: № 8,22,26,27,59,73,119**

**Рекомендована замена шланга к газовой плите, абонентам выданы акты выявления нарушений в квартирах: №22,24,25,44,68,71,78,84,85,116,119**

**Рекомендована замена крана опуска на шаровый кран, абонентам выданы акты выявления нарушений в квартирах : № 78,116,119**

Газовая плита отключена при проведении технического обслуживания (аварийное состояние г/плиты, шланга), абонентам выданы акты об отключении в квартирах: № 14,42,55

Газовой плиты нет, в кран опуска установлена заглушка, абоненту выдан акт отключения в квартире: № 30

Газовой плиты нет, в кран опуска ранее установлена заглушка, абонентам выданы акты отключений в квартирах: № 50,95

Закключение:

- 1) Обращаем внимание на необходимость замены газоиспользующего оборудования у которого истек срок эксплуатации, заявленный заводом-изготовителем, на газоиспользующее оборудование с функцией газ-контроль.
7. В целях безопасной эксплуатации газового оборудования в принадлежащем вам доме просим своевременно предоставлять акты о пригодности вентканалов проверенные специализированной организацией, имеющей лицензию по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.12.2011г. №1225. (Постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 п.2.12 «в») в АО «Екатеринбурггаз» по адресу: ул. Гурзуфская 30, ком.304.

Представитель АО «Екатеринбурггаз»:  
Начальник СДС-2 Ковалева Т.А.



Председатель правления  
ТСЖ «Уральская 68/1» Иванов А.В.



Л.С.Малоземова  
272-39-27