

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления "11" мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____,
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» _____,

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 24 по улице Лесная с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	ЗаклЮчение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	<u>карт. м</u>	<u>150x150</u>	<u>1-40</u>	<u>Герметичные</u>	<u>Очищены</u>	<u>имеется</u>	<u>накрыты</u>	<u>Пригодны</u>
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

ЗаклЮчение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 пригодны (пригодны/непригодны)
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)
«Ирвис»

(подпись, печать) С.В. Митченко
(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать) Д.А. Тришайнов
(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 11 мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____,
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» _____,

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 16 по улице Лесной с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	<u>Кирпич</u>	<u>150x150</u>	<u>1-40</u>	<u>Герметично</u>	<u>Очищено</u>	<u>Имеется</u>	<u>Исправно</u>	<u>Пригодно</u>
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 пригодны (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 11 сентя 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС»

(наименование организации)
составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 32 по улице Кесова с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	<u>Алексей Бетон</u>	<u>150x150</u>	<u>1-24</u>	<u>Герметично</u>	<u>Очищено</u>	<u>Имеется</u>	<u>Испроб.</u>	<u>Пригодно</u>
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-24 пригодны (пригодны/непригодны)
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) В. В. Минин (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) Д. А. Трещинков (Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 11 июня 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____,
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 33 по улице Кедров с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион- ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио- нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо- дах и вентиль- ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	<u>Керамзитовый 150x150</u>	<u>1-24</u>	<u>Герметично</u>	<u>Очищено</u>	<u>Сильная</u>	<u>Сильная</u>	<u>Пригодно</u>	
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-24 пригодны (пригодны/непригодны)
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)
компания
(подпись, печать) С.В. Митин
(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)
(подпись, печать) Д.А. Пискачев
(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 12 дека 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС»

(наименование организации)
составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 33 по улице Лесная с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

с целью установления их пригодности									
N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	Алюминий 150х150	1-24	Герметично	Очищено	Имеется	исправн		Пригодны
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) и

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Закключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-24 пригодны (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 12 ноя 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» (наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» _____,

(наименование организации)
Составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 36 по улице Пушкина с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	Кирпич	150x150	1-40	Герметичны	Очищены	Имеют тягу		Пригодны
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проникает в квартиру

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____
Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 пригодны (пригодны/непригодны)
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)
(подпись, печать) С.В. Митин (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполнившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)
(подпись, печать) Д.А. Тришайлов (Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 19 июня 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» (наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРВИС» (наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 42 по улице Пушкина с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	Кирпич	150x150	1-40	Герметично	Очищено	Вместе с трубой		Пригодны
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 пригодны (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполнившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 12 мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС»

(наименование организации)
составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 46 по улице Пушкина с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	<u>Кирпич</u>	<u>150x150</u>	<u>1-35</u>	<u>Герметичны</u>	<u>Очищены</u>	<u>Установлены</u>	<u>исправны</u>	<u>Пригодны</u>
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-35 пригодны (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) И.В. Митина (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) Д.А. Труханов (Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 13 мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 51 по улице Саркышная с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентили ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	ЗаклЮчение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	<u>Кирпич</u>	<u>150x150</u>	<u>1-64</u>	<u>Герметично</u>	<u>Очищено</u>	<u>Сильная тяга</u>		<u>Пригодны</u>
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

ЗаклЮчение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-64 пригодны
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) И.И.О.

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) Д.А. Третьяков (Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления "0" мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 34 по улице Сипра с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	Кирпич	150x150	1-10	Герметично	Очищено	Сильная тяга	исправно	Пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	Кирпич	150x150	1-10	Герметично	Очищено	Сильная тяга	исправно	Пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-10 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-10 пригодны (пригодны/непригодны)
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) В.А. Митин (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать) В.А. Трещинков (Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 14 мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» (наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» (наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 55 по улице Шафа с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	<u>Кирпич</u>	<u>150x150</u>	<u>1-18</u>	<u>Герметично</u>	<u>Очищено</u>	<u>Сильная тяга</u>	<u>Кирпич</u>	<u>Пригодно</u>
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	<u>Кирпич</u>	<u>150x150</u>	<u>1-18</u>	<u>Герметично</u>	<u>Очищено</u>	<u>Сильная тяга</u>	<u>Кирпич</u>	<u>Пригодно</u>
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)
компания

(подпись, печать) В.И.О. (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполнившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) Д.А. Трушков (Ф.И.О.)

Дата составления 14 мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС»

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 31 по улице Шува с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

Целью установления их пригодности									
N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	Керамзит	150x150	1-39	Герметично	Очищено	Вывод	Керамзит	Пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
	Вентиляционные каналы	Керамзит	150x150	1-39	Герметично	Очищено	Вывод	Керамзит	Пригодно
	Обособленные каналы								
задымлении дымоходов дым проник в квартиру (дальнейшее)									

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-39 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-39 пригодны (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) И.О.И.О.

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) А.А.Тришачев
(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 14 июля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» _____ (наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 55 по улице Мичура с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	Металл 150x150	1-70	Герметично	Очищено	Наличие тяги	Нормально	пригодны	
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	Металл 150x150	1-70	Герметично	Очищено	Наличие тяги	Нормально	пригодны	
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-70 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-70 пригодны (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

(подпись, печать) Минин (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) А.А. Трушайнов (Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 15 мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 12 по улице Попова с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	Кирпич	150x150	1-12	Герметично	Очищено	Наличие	Испробовано	Пригодны
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	Кирпич	150x150	1-12	Герметично	Очищено	Наличие	Испробовано	Пригодны
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-12 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-12 пригодны (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) Ирбис (Ф.И.О.)

Руководитель организации
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) А.А. Трумаков (Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 15 мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС»

(наименование организации)
составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 12 А по улице Попова с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	Кирпич	150x150	1-8	Герметично	Очищено	Наличие	Наличие	Пригодны
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	Кирпич	150x150	1-8	Герметично	Очищено	Наличие	Наличие	Пригодны
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-8 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-8 пригодны (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) М.И. Мухомов (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 15 мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС»

(наименование организации)
составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 14 по улице Покрова с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	<u>Кирпич</u>	<u>150x150</u>	<u>1-8</u>	<u>Герметично</u>	<u>Отчищено</u>	<u>Сильная</u>	<u>Состояние</u>	<u>Пригодны</u>
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	<u>Кирпич</u>	<u>150x150</u>	<u>1-8</u>	<u>Герметично</u>	<u>Отчищено</u>	<u>Сильная</u>	<u>Состояние</u>	<u>Пригодны</u>
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-8 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-8 пригодны (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации) _____

(подпись, печать) И.И.И.

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 16 мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС»

(наименование организации)
составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 68 по улице Прокетарская с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

с целью установления их пригодности									
N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	Алюминий 150x150	1-68	Герметично	Очищено	Имеется	Имеется		Пригодны
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) №

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-68 пригодны (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 17 мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС»

(наименование организации)
составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 14 по улице Свердлова с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	Кирпич	150X150	1-18	Герметично	Очищено	Сильная тяга	Сильная	Пригодны
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	Кирпич	150X150	1-18	Герметично	Очищено	Сильная тяга	Сильная	Пригодны
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) В.П. Пилипенко
(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

В.А. Трушайнов
(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 17.06.2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____,
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» _____,
(наименование организации)
составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 43 по улице Свободы с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентили ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	Необособн ISOX ISO		1-40	Герметично	Очищено	Наличие	Наличие	Пригодны
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	Необособн ISOX ISO		1-40	Герметично	Очищено	Наличие	Наличие	Пригодны
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-40 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 пригодны (пригодны/непригодны)
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) И.И.О.

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления 13 июля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС»

(наименование организации)
составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 15 А по улице Покшуба с целью установления их пригодности
для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	<u>Кирпич</u>	<u>150x150</u>	<u>1-72</u>	<u>Герметично</u>	<u>Очищено</u>	<u>Сильная тяга</u>	<u>испр.</u>	<u>Пригодны</u>
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-72 пригодны
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)
(подпись, печать) _____ (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) _____ (Ф.И.О.)