

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "10" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Гришаинов ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» Иванисенкова СВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 24 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации,
обслуживающей объект)
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "10" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Трещастнев ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иваненкова СВ
(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 26 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 _____ пригодны
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

Иваненкова СВ
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Трещастнев ДА
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "10" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримаков Р.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 32 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-24	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-24 пригодны _____
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)
Управляющая
компания
«ИРБИС»

Иванникова Е.В.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Тримаков Р.А.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления "11" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Григорьев ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иванникова ЕВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 33 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-24	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-24 пригодны _____
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации, управляющей
компания
(подпись, печать) Иванникова ЕВ
(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)
(подпись, печать) Григорьев ДА
(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "11" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» (наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» (наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 35 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-24	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-24 _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "11" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Третьяков В.В.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иваненкова С.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 36 по улице Пушкина с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 пригодны
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»
(наименование организации)
Иваненкова С.В.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)
Третьяков В.В.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления "12" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Григорьев ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иваненкова ЕА
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 42 по улице Пушкина с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

Иваненкова ЕА
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Григорьев ДА
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "12" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Минайнов ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» директор Иваненкова СВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 46 по улице Пушкина с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-35	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-35 пригодны _____
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

ООО «ИРВИС»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "13" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Минишнев ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» Иванникова ЕВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 15 по улице Карпинского с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-10	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-10	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-10 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-10 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «ИРВИС»

(наименование организации)

Иванникова ЕВ
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Минишнев ДА
(подпись) (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "16" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримайнов ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» директор Иванова ЕВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 51 по улице Колхозная с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-64	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-64 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

Управляющая
организация

(наименование организации)
Иванова ЕВ
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Тримайнов ДА
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "18" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тренин А.В.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иваницков С.В.
(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 44 по улице Лесопильной с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-68 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-68 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)


(подпись, печать)

Иваницков С.В.
(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)


(подпись, печать)

Тренин А.В.
(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "13" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Т.И. Матигнов Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» директор М.В. Ивникова С.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 14 по улице Лермонтова с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-8 пригодны _____
(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-8 пригодны _____
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "17" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Гришаев Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» директор Иваненкова Е.В.
(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 81 по улице Луначарского с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-8 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-8 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

Иваненкова Е.В.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Гришаев Д.А.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "17" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримаков ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иваненкова ЕВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 84 по улице Луначарского с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

Иваненкова ЕВ
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Тримаков ДА
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Дата составления "19" января 2025 г.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

(подпись, печать) _____ (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "13" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримайнов ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» директор Иваненкова СВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 46 по улице 8 Марта с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

Иваненкова СВ
(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "13" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Гришагин Р.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 11 по улице Карпинского с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-11	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-11	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-11 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-11 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "17" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Гришаилов ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иваницкова ЕВ
(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 80 по улице Луначарского с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления "19" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Гуренов Тимуров Р.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иваненкова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 48 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-36	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-36	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N 1

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-36 пригодны (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-36 пригодны (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

Иваненкова Е.В.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Гуренов Тимуров Р.А.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "18" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Григорьев ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иваненкова СВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 20 по улице Нахимова с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-70	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-70	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-70 пригодны _____
(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-70 пригодны _____
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) Иваненкова СВ
(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) Григорьев ДА
(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления "20" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Третьяков ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иваненкова СВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 51 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "19" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тиммайлов ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иваницкова ЕВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 50 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления "14" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримасов ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова СВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 95 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Закключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-70	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-70	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Закключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-70 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-70 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)
Управляющая
«ИРБИС»

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "15" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тришайнов ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова ЕВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 34 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-12	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-12	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-12 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-12 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "14" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Григорьев Григорий Павлович
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 15 А по улице Нахимова с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-72	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-72 пригодны _____
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

ООО _____
(наименование организации)

Иванникова Е.В.
(подпись) (печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполняющей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Григорьев Григорий Павлович
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "16" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тимашев Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» директор Иващенко Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 91 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-39	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-39	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-39 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-39 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "18" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Григорьев ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» Иванникова З
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 44 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-29	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-29	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-29 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-29 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «ИРВИС»

(наименование организации)

Иванникова З
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Григорьев ДА
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления "15" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Гришаилов ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» директор Иванникова ЕВ
(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 55 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентили ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «ИРВИС»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "15" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Директор Тришайлов Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Директор Иващенко Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 12 по улице Попова с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-12	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-12	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-12 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-12 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "15" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримаков ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов), и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова СВ
(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 14 по улице Свердлова с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны

• (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "14" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримайнов ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Ибрашимова ЭБ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 73 по улице Свободы с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-40 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «ИРБИС» _____

(наименование организации)

Управляющая
компания
«ИРБИС»
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

Торговый Дом
Напитки
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления "17" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» *директор Третьяков В.А.*
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» *директор Иваненкова Е.В.*
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 35 по улице Почтамтская с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

Иваненкова Е.В.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполнившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Третьяков В.А.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "16" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримаглов ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иваненкова ЕВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 69 по улице Пролетарская с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-68 пригодны _____
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)
«ИРБИС»
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)
«ТОРГОВЫЙ
ДОМ
НАПИТКИ
УРАЛА»

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "13" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Григорьев Р.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 14 по улице Попова с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-8 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-8 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)
«Ирбис»

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "20" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тренингов ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иванискова ЕБ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 22 по пр-ду Нахимова с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заклчение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклчение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-68 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-68 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

Иванискова ЕБ
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Тренингов ДА
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "13" января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримаков ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» директор Ивлевская СВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 12 А по улице Попова с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N 1

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-8 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-8 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

Ивлевская СВ
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Тримаков ДА
(подпись, печать) (Ф.И.О.)