

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления "17" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)

И представители организации, обслуживающей объект (ООО «УК «ИРБИС»)

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 24 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) Варсов Г.В. (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполнившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.) Г.А. Тришайлов

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "17" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)

и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 26 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) Аносов Н.В. (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполнявшей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать) А.А. Трещетников (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "17" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов) и
представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)
составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 32 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-24	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-24 _____ пригодны (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись) _____ (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполняющей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись) _____ (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "17" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов) и
представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 33 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-24	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-24 пригодны (пригодны/непригодны)
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполняющей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) А.А. Трещайлов (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "17" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов) и
представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 35 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-24	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____, (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-24 пригодны
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) управляющая компания «Ирбис» (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "17" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов) и
представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 36 по улице Пушкина с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____, (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 _____
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

(подпись, печать) _____
руководящая
компания
"Ирбис"

Руководитель организации,
выполняющей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать) _____
Р.А.Тришайлов
(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "17" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 42 по улице Пушкина с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 _____пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) А.В. Дюжов И.О.)

Руководитель организации,
выполняющей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "17" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 46 по улице Пушкина с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-35	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-35 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) Денисов А.В.
И.О.

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) А.А.Тришайлов
(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "18" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 46 по улице 8 Марта с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

(подпись, печать) _____

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации) _____

(подпись, печать) _____

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "18" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 11 по улице Карпинского с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-11	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-11	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-11 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-11 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)
(подпись, печать) А. В. Иванов
Управляющая компания "Ирбис"

Руководитель организации, выполнившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "18" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 15 по улице Карпинского с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-10	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-10	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах

(помещениях) N 1-10 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-10 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

Управляющая компания "Ирбис"
(подпись, печать) Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполнявшей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

Т.А. Трещалов
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления "18" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 51 по улице Колхозная с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-64	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-64 _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

Управляющая компания "Ирбис" (подпись, печать) *А.В. Зубов*

Руководитель организации, выполняющей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) *Д.А. Тришайнов* (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "18" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)

и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 118 по улице Ленина с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполняющей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "18" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 14 по улице Лермонтова с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-8 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-8 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) _____

Руководитель организации, выполнявшей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) _____

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "18" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 44 по улице Лесопильной с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до brandмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-68 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-68 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

Иванов В.В.
(подпись, печать)
Управляющая компания
«Ирбис»

Руководитель организации, выполнившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(наименование организации)

А.А. Тимашев
(подпись, печать)
ТОРГОВЫЙ ДОМ
НАПИТКИ
УРАЛА

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "18" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)

и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 80 по улице Луначарского с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)  Управляющая компания "Ирбис"

Руководитель организации, выполнявшей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)  Р. А. Жингайлов
(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "19" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 81 по улице Луначарского с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-8 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-8 _____ пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

Руководитель организации, выполнявшей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "19" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 84 по улице Луначарского с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

(подпись, печать)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "19" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)

и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 34 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-12	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-12	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-12 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-12 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

Руководитель организации, выполнявшей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "19" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 44 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-29	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-29	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-29 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-29 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)  **Ирбис**

Руководитель организации, выполнявшей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)  **НАПИТКИ УРАЛА**
А.А. Тимашин
(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "19" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 48 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-36	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-36	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-36 пригодны _____, (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-36 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) _____ (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполняющей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать) _____ (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "19" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 50 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

(подпись, печать) _____

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов, дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) _____

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "19" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 51 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

(подпись, печать) _____

Руководитель организации, выполняющей обследование вентиляционных каналов и дымоходов _____

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____

(наименование организации)

(подпись, печать) _____

(ф.и.о.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "19" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____,

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)

и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» _____,

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 55 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 _____ пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

Руководитель организации, выполнявшей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "20" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 91 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-39	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-39	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-39 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-39 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

Руководитель организации, выполнявшей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "20" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 95 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-70	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-70	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-70 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-70 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) _____

Руководитель организации, выполнявшей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) _____ (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "20" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»
(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 15 А по улице Нахимова с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-72	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-72 _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

Руководитель организации, выполняющей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "20" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 20 по улице Нахимова с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-70	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-70	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-70 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-70 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) _____ (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполняющей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать) _____ (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "20" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 22 по пр-ду Нахимова с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-68 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-68 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

(подпись, печать) _____

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____

(наименование организации)

(подпись, печать) _____

(Ф.И.О.)

Дата составления "21" мая 2025 г.

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 12 А по улице Попова с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) № _____

(пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Управляющая компания (И.О.)

(подпись, печать) _____

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "21" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 12 по улице Попова с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-12	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-12	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-12 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-12 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

(подпись, печать) _____ И.О.)

Руководитель организации, выполнявшей обследование вентиляционных каналов и дымоходов _____

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____

(наименование организации)

(подпись, печать) _____

(Ф.И.О.)

**АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

Дата составления "21" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» _____,

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» _____,

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 14 по улице Попова с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-8 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-8 пригодны _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС» _____

(наименование организации)

(подпись, печать) _____

Руководитель организации, выполняющей обследование вентиляционных каналов и дымоходов _____

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) _____

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "21" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 35 по улице Почтамтская с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 _____

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) _____
И. В. _____
руководящая компания "Ирбис"

Руководитель организации, выполнявшей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать) _____
Р. А. Труманов
(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "21" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 69 по улице Пролетарская с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____, (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-68 пригодны _____, (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)
(подпись, печать) _____

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) _____ (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "21" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 14 по улице Свердлова с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "21" мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)
и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 73 по улице Свободы с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N 1-40 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) Мосов В.В. (Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполняющей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать) А.А.Триглазов

(Ф.И.О.)