

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "28" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримаков ДА
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иваненкова СВ
(наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 24 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединен ных к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 _____ (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

ООО «УК «ИРБИС»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "28" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тришайлов Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» директор Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 26 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентили ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 _____ (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "28" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Григорьев Р.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 32 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-24	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-24 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "28" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримаков Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 33 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-24	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-24 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "28" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» (наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО «УК «ИРБИС» (наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) N 35 по улице Лесная с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см	N квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-24	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-24 _____ (пригодны/непригодны)
_____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации, выполняющей обследование вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "28" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тимайнов
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иванчикова ЕВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 36 по улице Пушкина с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 _____ пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "28" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тимашев В.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 42 по улице Пушкина с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 _____ (пригодны/непригодны)
_____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, * печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "28" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тренин А.В.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова Е.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 46 по улице Пушкина с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-35	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-35 _____ пригодны
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»
(наименование организации)
Иванникова Е.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)
Тренин А.В.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "29" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тринкайнов
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» директор Иванникова ЕВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 51 по улице Колхозная с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-64	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-64 пригодны (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполняющей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "29" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Директор Тимайлов Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иванчикова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 44 по улице Лесопильной с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-68 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-68 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "29" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тимашев Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иванчикова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 80 по улице Луначарского с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 _____ (пригодны/непригодны)
_____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)
ИРБИС
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "29" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» Директор Третьяков В.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иванченко Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 81 по улице Луначарского с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-8 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-8 _____ (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

Иванченко Е.В.

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполняющей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

В.А. Третьяков

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "29" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримаков Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 84 по улице Луначарского с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 _____ (пригодны/непригодны)

_____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "30" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримайнов Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 34 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-10	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-10	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-10 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-10 _____ (пригодны/непригодны)

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

ООО «УК «ИРВИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "30" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримаков Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иващенко Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 44 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-29	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-29	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Закключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-29 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-29 пригодны (пригодны/непригодны)
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "30" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримаков Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 55 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) Иванникова Е.В. (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать) Д.А.Тримаков (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "30" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Грицайков Д.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова Е.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 91 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-39	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-39	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-39 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-39 пригодны _____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "31" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримаилов Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 95 по улице Мира с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-70	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-70	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-70 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-70 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "31" мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримайлов Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова И.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 15 А по улице Нахимова с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентили ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-72	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-72 _____ (пригодны/непригодны)
_____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "01" июня 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримаков Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 12 А по улице Попова с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-8 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-8 _____ (пригодны/непригодны)
_____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись) _____
печать _____

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "01" июня 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Т.А.Тришайнов
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова СВ
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 12 по улице Полова с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-12	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-12	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-12 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-12 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "01" июня 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримогаев Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 14 по улице Попова с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	ЗаклЮчение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-8	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

ЗаклЮчение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-8 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-8 _____ (пригодны/непригодны)
_____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "01" июня 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Треницкий Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иваненкова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 69 по улице Пролетарская с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	<u>Дымоходы отсутствуют</u>								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-68	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-68 пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

подписавшая

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,

выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "02" июня 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Трешаков Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов и представители организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 14 по улице Свердлова с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентилья ционных х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-18 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 _____ (пригодны/непригодны)
_____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать) Иванникова Е.В. (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать) Д.А. Трешаков (Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "02" июня 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Триманов Р.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» директор Иваненкова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 73 по улице Свободы с целью установления их пригодности для отвода продуктов
сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционн ые каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-40	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-40 пригодны

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-40 _____ пригодны

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

управляющая
компания
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

подпись, печать

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "03" июня 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Трещалкин Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРВИС» директор Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 20 по улице Нахимова с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенны х к дымоходам и вентиляционны м каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиля ционны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы	железобетон	150*150	1-70	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	железобетон	150*150	1-70	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклучение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N 1-70 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-70 _____ (пригодны/непригодны)

_____ (пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

ООО «УК «ИРВИС»
(наименование организации)

Иванникова Е.В.
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

Д.А. Трещалкин
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

Дата составления "01" июня 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА» директор Тримайлов Д.А.
(наименование организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию
вентиляционных каналов и дымоходов) и представитель организации, обслуживающей объект (здание) представитель ООО
«УК «ИРБИС» Иванникова Е.В.
(наименование организации),

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) N 35 по улице Почтамтская с целью установления их пригодности для отвода
продуктов сгорания.

N		Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляцион ные каналы	Сечение дымоходов и вентиляцио нных каналов, см	N квартир, присоединенн ых к дымоходам и вентиляционн ым каналам	Герметичность дымоходов и вентиляционны х каналов	Состояние дымоходов и вентиляционн ых каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличи е тяги в дымохо дах и вентиль ационны х каналах	Состав оголовков дымовых труб	Заклчение о пригодности дымоходов и вентиляционны х каналов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дымоходы								
1.1	Обособленные дымоходы								
1.2	Необособленные дымоходы								
1.3	Дымоходы отсутствуют								
1.4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
2	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
3	Вентиляционные каналы	кирпич	150*150	1-18	герметичные	очищено	имеется	исправно	пригодно
4	Обособленные каналы								

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) N _____

Заклчение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах
(помещениях) N _____

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) N 1-18 пригодны (пригодны/непригодны)
(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)
ООО «УК «ИРБИС»

(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА»
(наименование организации)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)