

Акт № 2022-СВФ/ДЭУ-9494
ввода в эксплуатацию узла (прибора) учета тепловой энергии,
теплоносителя (горячей воды)



Дата оформления: 11 . 11 . 2022 г.

Потребитель

Наименование: Население на прямых договорах_ПАО Т Плюс
Юр. адрес: 620000 Свердловская обл. г.Екатеринбург ул.
Договор: 39924-ТС

Объект

Наименование: -Многоквартирный жилой дом, Население на прямых договорах_ПАО Т Плюс, Екатеринбург г. ,
Мартовская ул, 3 (Теплоустановка: ОТОПЛЕНИЕ МАРТОВСКАЯ 3-жилой дом)
Адрес: 620024, Свердловская обл, Екатеринбург г, Мартовская ул, дом № 3

Комиссией в составе:

Представитель теплоснабжающей организации:

Ведущий инженер, Гусев А.А.

(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

Представитель потребителя:

Представитель по доверенности, Население на прямых договорах_ПАО Т Плюс, Васев А.В.

(указать должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

Произведен первичный технический осмотр УУТЭ, проверена комплектность необходимой технической документации, действующие сроки поверки, в результате чего установлено:

произведена проверка соответствия узла учета тепловой энергии потребителя требованиям нормативных правовых актов и проектной документации.

Представленная техническая документация Соответствует требованиям п. 64 ПКУ.

Узел учета смонтирован В соответствии с проектом на организацию узла учета

Узел учета Соответствует техническим условиям на установку прибора

Наличие устройства передачи данных Да

Тепловые нагрузки узла учета

В отопительный период:

Отопление 0.2654 Гкал/ч;
ГВС 0.04488 Гкал/ч;
Вентиляция _____ Гкал/ч;

В межотопительный период:

ГВС 0.04488 Гкал/ч;

Характеристика системы теплопотребления и ГВС

Отопление: Зависимая

ГВС: Закрытая

2-х трубный ввод, система отопления зависимая; система ГВС круглогодично закрытая через теплообменник.

На основании произведенной проверки соответствия узла учета тепловой энергии потребителя требованиям нормативных правовых актов и проектной документации установлено:

Узел учета СООТВЕТСТВУЕТ пунктам 62-67 правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя(ПП РФ от 18.11.2013 №1034)

Узел учета Допускается в эксплуатацию для расчётов за энергоресурсы с 11.11.2022 по 23.06.2026 с учётом следующего:

Расстояние от границы балансовой принадлежности до УКУТ: Т1,2= 3 м (ДУ 80).

Проверено оборудование и установленные пломбы:

Тип прибора	Модель прибора	Модификация	Заводской номер	Параметр	Показание на момент допуска	ед.изм.	Дата поверки	Дата следующей поверки	Пломба РСО		
									№	Место установки	Дата установки
ТВ*	СПТ-941.20	941.20	99512	Qотоп	67	Гкал	26.09.2022	26.09.2026	00196018	Комплекс услуг, Монтажный шкаф	11.11.2022
ППР*	Мастер Флоу	50	050214222	G1	10,6	т/ч	23.06.2022	23.06.2026	00196019	Подающий трубопровод	11.11.2022
				M1	2778	т.					
ППР*	Мастер Флоу	50	050216922	G2	10,5	т/ч	23.06.2022	23.06.2026	00196020	Обратный трубопровод	11.11.2022
				M2	2741	т.					
ТП*	КТСП-Н	L=60	36409/г	t1	70	град	15.09.2022	15.09.2027	05865216	Подающий трубопровод	11.11.2022
ТП*	КТСП-Н	L=60	36409/х	t2	55	град	15.09.2022	15.09.2027	05865217	Обратный трубопровод	11.11.2022
ДИД*	СДВ-И	1,6 МПа	A822352	p1	4,5	кгс/см ²	19.09.2022	19.09.2027	00196021	Подающий трубопровод	11.11.2022
ДИД*	СДВ-И	1,6 МПа	A822351	p2	3,5	кгс/см ²	19.09.2022	19.09.2027	00196022	Обратный трубопровод	11.11.2022
Траб.отоп*		941.20		Траб.отоп	524	ч.	26.09.2022	26.09.2026	00196018		11.11.2022
				Тхвс	5	град					

ТВ*-тепловычислитель; ППР*-первичный преобразователь расходомера; ТП*-термопреобразователь; ДИД*-датчик избыточного давления; Траб*- время работы; Т хвс*- температура холодного источника; ИПУ-Индивидуальный прибор учета-счетчик крыльчатый.

Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В отопительный период	$Q_{от.} = M1 * (h1 - h2) / 1000$, $Q_{гвс}$ учтено в $Q_{от.}$
В межотопительный период	$Q_{гвс} = M1 * (h1 - h2) / 1000$.

**Потребители, подключенные до УУТЭ объекта исследования:
Отсутствуют (не подключены)**

Подписи:

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Гусев А.А.	Ведущий инженер, Акционерное общество "Энергосбыт Плюс"	Теплоснабжающая организация		11.11.2022
Васев А.В.	Представитель по доверенности, Население на прямых договорах_ПАО Т Плюс	Потребитель		11.11.2022