

Акт № 2022-СВФ/ДЭУ-8638
ввода в эксплуатацию узла (прибора) учета тепловой энергии,
теплоносителя (горячей воды)



Дата оформления: 12 . 10 . 2022 г.

Потребитель

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА"
Юр. адрес: 620042, Свердловская обл, Екатеринбург г, Бакинских Комиссаров ул, дом № 107, квартира 126 кв
Договор: 39924-ТС

Объект

Наименование: -МКД УК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА", Екатеринбург г, , Молотобойцев ул, 12 (Теплоустановка: ОТОПЛЕНИЕ МОЛОТОБОЙЦЕВ 12-жилой дом)
Адрес: 620024, Свердловская обл, Екатеринбург г, Молотобойцев ул, дом № 12

Комиссией в составе:

Представитель теплоснабжающей организации:

Инженер 1 категории, Семиколенов В.А.
(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

Представитель потребителя:

Начальник участка, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА",
Манцевич Я.М.

(указать должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

Произведен первичный технический осмотр УУТЭ, проверена комплектность необходимой технической документации, действующие сроки поверки, в результате чего установлено:

произведена проверка соответствия узла учета тепловой энергии потребителя требованиям нормативных правовых актов и проектной документации.

Представленная техническая документация Соответствует требованиям п. 64 ПКУ.

Узел учета смонтирован В соответствии с проектом на организацию узла учета

Узел учета Соответствует техническим условиям на установку прибора

Наличие устройства передачи данных Да

Тепловые нагрузки узла учета

В отопительный период:

Отопление	<u>0.657</u>	Гкал/ч;
ГВС	<u>0.135</u>	Гкал/ч;
Вентиляция	<u></u>	Гкал/ч;

В межотопительный период:

ГВС	<u>0.135</u>	Гкал/ч;
-----	--------------	---------

Характеристика системы теплоснабжения и ГВС

2-х трубный ввод

Система отопления --зависимая

ГВС-закрываемая через теплообменник круглогодично

На основании произведенной проверки соответствия узла учета тепловой энергии потребителя требованиям нормативных правовых актов и проектной документации установлено:

Узел учета СООТВЕТСТВУЕТ пунктам 62-67 правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя(ПП РФ от 18.11.2013 №1034)

Узел учета Допускается в эксплуатацию для расчетов за энергоресурсы с 12.10.2022 по 10.08.2026 с учётом следующего:

тхи-5град

УУТЭ подключен к система АИИС

Проверено оборудование и установленные пломбы:

Тип прибора	Модель прибора	Модификация	Заводской номер	Параметр	Показание на момент допуска	ед.изм.	Дата поверки	Дата следующей поверки	Пломба РСО		
									№	Место установки	Дата установки
ТВ*	СПТ 941	A/4/9, 2	99245	Qотоп	56,05	Гкал	10.08.2022	10.08.2026	6190	Отопление, Монтажный шкаф	12.10.2022
ППР*	Мастер Флоу	80	080115322	G1	11,51	м3/ч	08.09.2022	08.09.2026	04864191	Подающий трубопровод	12.10.2022
				M1	2948	м3					
ППР*	Мастер Флоу	80	080115322	G2	11,51	м3/ч	08.09.2022	08.09.2026	04864192	Обратный трубопровод	12.10.2022
				M2	2991	м3					
ТП*	КТСП-Н		35157	t1	69	град	26.07.2022	26.07.2027	04864193	Подающий трубопровод	12.10.2022
ТП*	КТСП-Н		35157х	t2	49	град	26.07.2022	26.07.2027	04864194	Обратный трубопровод	12.10.2022
ДИД*	СДВ-И		821880	p1	4,8	кгс/см ²	16.09.2022	16.09.2028	6188	Подающий трубопровод	12.10.2022
ДИД*	СДВ-И		821879	p2	3,32	кгс/см ²	16.09.2022	16.09.2028	6189	Обратный трубопровод	12.10.2022
Траб*		A/4/9, 2		Траб	258,89	ч.	10.08.2022	10.08.2026	6190		12.10.2022
				Тхвс	5	град					

ТВ*-тепловычислитель; ППР*-первичный преобразователь расходомера; ТП*-термопреобразователь; ДИД*-датчик избыточного давления; Траб*- время работы; Т хвс*- температура холодного источника; ИПУ-Индивидуальный прибор учета-счетчик крыльчатый.

Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В отопительный период	$Q_{\text{общ}} = (((M1 * (h1 - h_{\text{хвс}})) - (M2 * (h2 - h_{\text{хвс}}))) / 1000$
В межотопительный период	

Результат выполнения работ:

№	Вид замечания, нештатной ситуации (из ПКУ)	Примечание	Текущий статус замечания
1	не предоставлены паспорта (свидетельства о поверке средств измерений) на приборы, входящие в состав УУТЭ, с действующей поверкой. (п.66 ППРФ №1034 от 18.11.2013).		Не устранено
2	не предоставлены паспорта (свидетельства о поверке средств измерений) на приборы, входящие в состав УУТЭ, с действующей поверкой. (п.66 ППРФ №1034 от 18.11.2013).		Не устранено
3	не предоставлен проект узла учета согласованный с теплоснабжающей организацией. (п.64 ППРФ №1034 от 18.11.2013)		Не устранено
4	не предоставлен проект узла учета согласованный с теплоснабжающей организацией. (п.64 ППРФ №1034 от 18.11.2013)		Не устранено

**Потребители, подключенные до УУТЭ объекта исследования:
Отсутствуют (не подключены)**

Подписи:

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Семиколенов В.А.	Инженер 1 категории, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		12.10.2022
Манцевич Я.М.	Начальник участка, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА"	Потребитель		14.10.2022