



### АКТ осмотра системы автоматики ИТП

Мы нижеподписавшиеся представитель теплоснабжающей организации ООО «ТВС» ведущий инженер КИПиА Д.Ю. Соколов и представитель потребителя тепловой энергии «ТСЖ Красногорский -25» главный инженер А.В. Зыков, составили настоящий акт о том, что в результате осмотра системы автоматики в ИТП, расположенного по адресу г. Красногорск, Красногорский б-р д.25, было выявлено следующее:

*Исправлено*

 • Отсутствие видимого защитного заземления электродвигателей насосов систем отопления 1 и 2 зоны, ГВС 1 и 2 зоны и вентиляции.

*Исправлено*

 • Отсутствие связи контура защитного заземления и станины электродвигателей насосов систем отопления 1 и 2 зоны, ГВС 1 и 2 зоны и вентиляции.

*Исправлено*

 • Частично нет поверки манометров.

Представитель теплоснабжающей организации

ООО «ТВС»

Ведущий инженер КИПиА



Д.Ю. Соколов

Представитель потребителя тепловой энергии

«ТСЖ Красногорский -25»

Главный инженер



А.В. Зыков