

АКТ
на промывку трубопроводов системы отопления

г. Красногорск

«23» 08 2021 г.

Выполненной в: 28 этажном 5 секционном жилом доме с первым нежилым этажом,
(наименование объекта, здания, цеха)

Адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Красногорский б-р, д. 25
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Комиссия в составе представителей:

Эксплуатирующая организация Гл. инженер ТСН «ТСЖ Красногорский-25» Зыков А.В.

Теплоснабжающая организация ООО «ТВС» Самойлов Н.И.
(фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

составили настоящий акт в том, что произведена промывка фильтров, трубопроводов и оборудования индивидуального теплового пункта водопроводной водой.

Примечание: Промывка производилась водопроводной водой с подключением компрессора до полного осветления.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Эксплуатирующая организация



(подпись)

Зыков А.В.

(Ф.И.О.)

Теплоснабжающая организация

(подпись)

Самойлов Н.И.

(Ф.И.О.)