

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

по адресу: г.Москва, Большая Серпуховская ул., дом № 31 корп.№ 11
 Район: Замоскворечье ЦАО

Управляющая организация:
 ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»

Количество		Строительный объем здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв. м):		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
6	1	14736	40	2411	1981	430
Серия проекта: инд.			Год постройки/реконстр./кап.ремонт: 1927/ / /			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности здания и дата его присвоения	Не присвоен	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергию на общедомовые нужды (кВт·ч/м ²)			289,42	
		Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию (кВт·ч/м ²)			168,83	
		Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов (кВт·ч/м ²)			245,54	
		Величина отклонения (%)			+17,87	

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 г. № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности Е – «Пониженный».

**Начальник Инспекции
 по надзору за энергосбережением
 и контролю инженерных систем**



Н.В. Выстороп