

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

по адресу: г.Москва, Валовая ул.,
Район: Замоскворечье ЦАО

дом № 29

Управляющая организация:
ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»

Количество		Строительный объем здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв. м):		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
7	3	26660	42	4740	3698	1042
Серия проекта: инд.			Год постройки/реконстр./кап.ремонт: 1940/ / /			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности здания и дата его присвоения	Не присвоен	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергию на общедомовые нужды (кВт·ч/м ²)				191,41
		Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию (кВт·ч/м ²)				125,79
		Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов (кВт·ч/м ²)				243,54
		Величина отклонения (%)				-21,41

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 г. № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности С – «Повышенный».

**Начальник Инспекции
по надзору за энергосбережением
и контролю инженерных систем**



Н.В. Выстороп