

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

по адресу: г. Москва, Валовая ул.,
Район: Замоскворечье ЦАО


дом № 31

Управляющая организация:
ООО «ЖилСтройСервис»

Количество		Строительный объем здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв. м):		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помеще- ниях	В нежилой помеще- ниях
7	4	32751	60	6671,4	5105,1	1566,3
Серия проекта: инд.			Год постройки/реконстр./кап.ремонт: 1940/ - / -			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности здания и дата его присвоения	D, 03.10.2018	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергию на общедомовые нужды (кВт·ч/м ²)				217,92
		Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию (кВт·ч/м ²)				139,62
		Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов (кВт·ч/м ²)				238,25
		Величина отклонения (%)				- 8,53

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 г. № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности **D – «Нормальный»**.

**Начальник Инспекции по надзору
за энергосбережением и контролю
инженерных систем Государственной
жилищной инспекции города Москвы**



Н.В. Выстороп